



**ПРОТОКОЛ №МТ - 2/2015 г.**

**с констатации относно съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя в открита процедура с реф.№ 173/2014г.**

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-002/07.01.2015г., в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Динко Динчев – ръководител сектор „ОК-С”, отдел ЕСР „М. Изток”  
**ЧЛЕНОВЕ:**

- 1) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 2) Снежана Варелова – юрисконсулт, „Правна служба”

разглежда документите в плик №1 „Документи за подбор” на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на трансформатор ТМТРУ 25/110, 25/31,5 MVA, 110/21/6,3kV, № 108274” – реф.№173/2014г.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с критериите за подбор на възложителя, без констатиран липса на документи и/или несъответствия и/или друга нередовност, включително фактическа грешка: няма такива участници.**

**II. Участници, за които комисията е установила липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:**

**„Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София - вх.№ 03/06.01.2015 г., 09:44 часа.**

Представената банкова гаранция за участие в процедурата е със срок на валидност до 31.07.2015г., което е по-малко от 210 дни след обявената дата за получаване на оферти и е в противоречие с изискването на Възложителя по Приложение №3 от раздел 8. „Указания за подготовка на офертата, включително образци на декларации” от документацията за участие.

**III. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.**

Дата на приключване работата на комисията: 07.01.2015г.

**Комисия:**

**Председател:**

Динко Динчев /...../

**Членове:**

1. Георги Николов /...../

2. Снежана Варелова /...../