



МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
гр.Раднево

Изх.№ МФ-07-2871
17.10. 2014 г.

РАЗЯСНЕНИЕ №3

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на комплектни разпределителни устройства (КРУ) за открит
монтаж 6 kV” – реф.№130/2014г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос: „В техническата документация не се изисква инсталиране на вентилни отводи за осигуряване защита от пренапрежения на комутационна и електроапаратура монтирана в КРУ.

Да се предвиди ли монтирането на 3 броя вентилни отводи на кабелния вход на КРУ за открит монтаж за защита от атмосферни пренапрежения?”

Отговор: Възложителят няма изискване да се инсталират вентилни отводи за осигуряване защита от пренапрежения на комутационна и електроапаратура монтирана в КРУ.

При желание на участника може да предвиди да монтира вентилни отводи на кабелния вход на КРУ за открит монтаж за защита от атмосферни пренапрежения.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
Изпълнителен директор

