



РАЗЯСНЕНИЕ №1

към документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110 kV” - реф.№132/2016г. - ЗОП

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 15-04-1760

25.11.2016г.

Във връзка с постъпило запитване по поръчката, на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение по документацията:

по отношение на номиналния ток на помощните и блокиращи контакти на моторните задвижвания на разединителите. Съгласно т.3 от Технически параметри на разединителите“ от документацията за участие изискването е за $I_n \geq 16 A$

Въпрос №1: Понеже контактите ще се използват единствено за сигнализация и блокировки, моля да потвърдите, че се допускат моторни задвижвания с контакти за $I_n = 10 A$.

Отговор на въпрос №1: Не. Не се допускат. Изискването остава съгласно техническата спецификацията.

Въпрос №2: Допуска ли се в офертата да се включат допълнителни (външни) помощни релета за $I_n = 16$ на сигналните и блокиращите контакти?

Отговор на въпрос №2: Не. Не се допускат.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

