



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ MT-04-1541

26.09. 2014 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни сухи силови трансформатори” – реф.№ 121/2014г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос: „Как трябва да бъдат изпълнени исканите трансформатори по горесцитираната процедура – със смола или с въздушно охлаждане?”

Отговор: В техническите изисквания на Възложителя няма изискване за технологията на изпълнение на сухите силови трансформатори. Предлагащите сухи силови трансформатори могат да бъдат изпълнени както със смола така и с въздушно охлаждане.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

