



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



РАЗЯСНЕНИЕ №2

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ MT-04-2872
17.10. 2019 г.

обл.Стара Загора

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на трифазни асинхронни ел. двигатели с навит ротор 6 kV,
560 kW” – реф.№ 115/2014г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос: „Дали токоприемното устройство да бъде задължително с принудително охлаждане? Тъй като използваното токоприемно в конструкцията на полските двигатели не се нуждае от такова охлаждане.”

Отговор: Трябва да се спазва изискването на Възложителя по т.12 от Приложение №1 от документацията за участие, а именно „Токоприемното устройство на всеки двигател да е с принудително охлаждане.”

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
Изпълнителен директор

