



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Изк.№ 15-04-353
25.04 2017 г.
обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №2

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на трифазни дизелови генератори” - реф. № 151/2016 г.

Въпрос №1 Могат ли да се предлагат трифазни дизелови генератори с по-голяма от посочените номинални мощности, тоест по-голяма съответно от 320kW и от 160kW?

Отговор №1 По-голяма мощност от посочената в техническата спецификация ще доведе до промяна на останалите параметри на генератора.
Предлаганите генератори трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническите изисквания на Възложителя.

Въпрос №2 Образец на предложение за изпълнение на поръчката” в Таблицата с технически параметри е записано : „обезшумен тип” , а във „Функционални изисквания”: „Двигателя и генератора ще бъдат монтирани само на носеща стоманена рама”
Може ли да дадете по-подробни пояснения ?

Отговор №2 В изискванията на Възложителя е записано „Двигателят и генератора да бъдат монтирани на самоносеща стоманена рама, предназначена за тежък режим на работа.”
Предлаганите генератори трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническите изисквания на Възложителя.

Въпрос №3 В „Образец на предложение за изпълнение на поръчката” в Таблицата с технически параметри е записано :

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Честота, Hz | 380÷420 / 230 | 380÷420 / 230 |
|-------------|---------------|---------------|

Моля,пояснете това параметри за честота ли са , Hz или са параметри за напрежение , V ?

Отговор №3 Допусната е техническа грешка в документацията за участие и в образците на документи. Променената документация за участие и образци на документи могат да бъдат намерени в профила на купувача, на адрес : <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-trifazni-dizelovi-generatori-885.html>

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

