



### РАЗЯСНЕНИЕ №3

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на трифазни дизелови генератори” - реф. № 151/2016 г.

**Въпрос №1** В съдържащия се в документацията на обществената поръчка образец – „3.1. Образец на предложение за изпълнение на поръчката” в началото на документа е записано: „С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката доставка на оптични и токови преобразуватели.” Следва ли да се счита, че има грешка в този текст и какво трябва да бъде съдържанието на текст в тази част?

**Отговор №1** В съдържащия се в документацията на обществената поръчка образец – „3.1. Образец на предложение за изпълнение на поръчката” в началото на документа е записано: „С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката доставка на оптични и токови преобразуватели.” Допусната е техническа грешка, следва да се чете: „С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката доставка на трифазни дизелови генератори.”

**Въпрос №2** В чл.2.3. от съдържащия се в документацията проект на договор не са попълнени документите, които се изискват наред с предоставената фактура за заплащане на цената на доставеното оборудване. Документите ще се конкретизират ли допълнително при изясняване на конкретните марка/модел оборудване при възлагане на обществената поръчка? В случай, че тези документи ще бъдат конкретизирани допълнително след определяне на изпълнител, моля за указания какви ще са типово изискуемите документи, придружаващи фактурата, за да може да се извърши плащането на цената?

**Отговор №2** Освен фактура, документите които изпълнителя следва да представи при доставка са подробно описани в „Техническата спецификация”, т.7., неразделна част от документацията за участие.

**Въпрос №3** Съгласно утвърдената пазарна практика на производителите на трифазни генератори, максималната мощност на генераторите е с 10% по-висока от номиналната. В изискването за 200 kWA генератор максимална мощност 220 kVA е с 10% по-висока от номиналната мощност. Следва ли да се счита, че е допусната техническа грешка при

изготвянето на документацията, при посочването на максималната мощност на агрегата тип 320 kW? Вземайки предвид факта, че за работните характеристики на генератора същественият показател е номиналната мощност и чрез нея е определен предметът на настоящата обществена поръчка, допустимо ли е по нея да бъде определен за Изпълнител доставчик, предложил генератор с Максимална мощност (LTP), kVA/kW 445/356?

**Отговор №3** Трифазните дизелови генератори, предмет на процедурата трябва да бъдат за номинална мощност (PRP), Kva/KW съответно 200/160 и 400/320. Възложителя ще приеме всички технически параметри които съответстват на обявените в техническата спецификация.

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

