



РАЗЯСНЕНИЕ №5

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на трифазни дизелови генератори” - реф. № 151/2016 г.

Въпрос №1 Могат ли да се предлагат дизелови генератори с номинална мощност по-голяма от 320 kW и/или от 160 kW, ако това не доведе до промяна на останалите параметри на генераторите?

Отговор №1 Предлаганите генератори трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническите изисквания на Възложителя.

Въпрос №2 Могат ли да се предлагат дизелови генератори четириполюсни прекъсвачи за защита на линията на дизеловия генератор?

Отговор №2 В изискванията на Възложителя е записано „Триполюсен прекъсвач за защита на линията на Дизеловия Генератор.”

Въпрос №3 Може ли да уточните, какво трябва да съдържа (бр. контакти, тип контакти, ампераж на токовете прекъсвачи и т.н.) табло с контакти за отнемане на ел. мощност с автоматични защитни прекъсвачи?

Отговор №3 Таблото с контакти трябва да съдържа два монофазни контакта 16A 250V, два трифазни контакта 25 A 380V и индустриално щепселно съединение 100 A 3P+N +E 400 V със съответната защитна апаратура .

Въпрос №4 Необходимо ли е табло с контакти за отнемане на ел. мощност с автоматични защитни прекъсвачи да притежава защита от вода и/или прах, ако да посочете вида на защитата (IP)?

Отговор №4 Да, \geq IP54.

Въпрос №5 Какво е необходимо да съдържа протокола за заводски изпитания, само тест на 100% или изпитания при различна натовареност (пример 75%, 50%, 25% и т.н.)?

Отговор №5 Протоколът за заводски изпитания да съдържа тест при различни натоварености.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

