



ПРОТОКОЛ
№4 по процедура с реф.№132/2016г.

На закрито заседание в стая №613 комисия, назначена със Заповед №МТ-01-580/06.12.2016г., в състав:

Председател: Росица Димитрова – експерт-търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Динко Динчев – Ръководител ОК-С, ЕСР“Марица - изток“
2. Димчо Неделчев – лаборант ОК и отговорник по качеството
3. Петко Петков – инженер – инвеститорски контрол, О.П.“Инвестиции“
4. Илиян Петков – юрисконсулт, „Правна служба”

разглежда Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110 kV“- реф.№132/2016г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Предметът на поръчката включва:

- доставка и покупка на 6 броя силови разединители 110 kV с един земен нож, 2 броя задвижвания и 5 броя силови разединители 110 kV с два земни ножа, 3 броя задвижвания
- демонтаж на съществуващите разединители, описани в Техническата спецификация
- монтаж на силови разединители 110 kV по местата, описани в Техническата спецификация
- доставка и полагане на нови кабели от задвижването на разединителя до таблото в ОРУ - при необходимост.

Техническите изисквания към разединителите, предмет на доставка, и условията за изпълнение на поръчката, са описани в Техническата спецификация – т.2 на документация.

Срок за доставка: 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Срок за демонтаж и монтаж: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: след сключване на договора Възложителят съгласува с Изпълнителя и утвърждава график за извършване на демонтажа и монтажа на изделията.

Транспортът на доставените изделия от склада на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

Място на изпълнение: DDP територията на Възложителя /Инкотермс 2010/ - склад на отдел „Инвестиции“, рудник „Трояново 1“, рудник „Трояново Север“ и рудник „Трояново 3“.

За запознаване с реалните условия при които ще се изпълнява демонтажа и монтажа по предмета на поръчката, Възложителят организира оглед, който е задължителен за всички участници.

Предложенията на участниците за изпълнение на поръчката са както следва:

участници	Предложено от участниците:				
	Обхват и технология на изпълнението	Срок за доставка и срок за монтаж	Производител на разединителите	валиден сертификат по ISO 9001:2015 /9001:2008/	извършен оглед от участника
„Електролукс Табаков и	съгласно изискванията	до 6 месеца	Coelme SpA - Италия	да	да

синове“ООД - гр.Пловдив	на Възложителя				
„Ел контрол“ЕООД - гр.Стара Загора	съгласно изискванията на Възложителя	до 4 месеца, до 8 месеца	ZWAE - Полша	да	да
„Ел тест“ЕООД - гр.София	съгласно изискванията на Възложителя	до 6 месеца, до 12 месеца	Coelme SpA - Италия	да	да
„Енергоремонт холдинг“АД - гр.София	съгласно изискванията на Възложителя	до 6 месеца, до 12 месеца	Coelme SpA - Италия	да	да
„Контрагент 35“ЕООД - гр.Стара Загора	съгласно изискванията на Възложителя	до 6 месеца, до 12 месеца	НАРАМ - Полша	да	да
Енергоимпорт - експорт“ООД - гр.Стара Загора	съгласно изискванията на Възложителя	до 6 месеца, до 12 месеца	Alstom Grid - Италия	да	да

При разглеждане на приложените от участниците към техническите им предложения извадки от каталози и др. документи, комисията констатира, че за част от параметрите на предлаганите от тях по процедурата изделия, няма информация, а именно:

- за „Електролюкс Табаков и синове“ООД - гр.Пловдив - липсва информация за следните параметри:
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
 - номинален ток на сигнални и блокиращи контакти
- за „Ел контрол“ЕООД - гр.Стара Загора - липсва информация за следните параметри:
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
 - данни за моторното задвижване (представена е само ел.схема)
- за „Ел - тест“ЕООД - гр.София - липсва информация за следните параметри:
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
 - номинален ток на сигнални и блокиращи контакти
- за „Енергоремонт холдинг“АД - гр.София: липсва информация за следните параметри:
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
 - номинален ток на сигнални и блокиращи контакти
- за „Контрагент 35“ЕООД - гр.Стара Загора - липсва информация за следните параметри:
 - обледеняване
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда

- номинален ток на сигнални и блокиращи контакти
 - блокировки
 - температура на околната среда
6. за „Енергоимпорт - експорт“ООД - гр.Стара Загора - липсва информация за следните параметри:
- температура на околната среда
 - ниво на изолацията
 - обледеняване
 - ток на термична устойчивост
 - ток на динамична устойчивост
 - път на утечката на изолятора за замърсена среда
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
 - минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
 - тип на моторното задвижване и параметрите му

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Електролукс Табаков и снове“ООД - гр.Пловдив

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадка от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Електролукс Табаков и снове“ООД - гр.Пловдив към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- път на утечката на изолятора за замърсена среда
- минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
- минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
- номинален ток на сигнални и блокиращи контакти.

2.2. „Ел контрол“ЕООД – гр.Стара Загора

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадка от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Ел контрол“ЕООД - гр.Стара Загора към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- път на утечката на изолятора за замърсена среда
- минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
- минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
- данни за моторното задвижване (представена е само ел.схема).

2.3. „Ел - тест“ЕООД – гр.София

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадка от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Ел - тест“ЕООД - гр.София към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- път на утечката на изолятора за замърсена среда
- минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
- минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
- номинален ток на сигнални и блокиращи контакти.

2.4. „Енергоремонт холдинг“АД – гр.София

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадка от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Енергоремонт холдинг“АД – гр.София към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- път на утечката на изолятора за замърсена среда
- минимално натоварване на изолятора на счупване при усукване
- минимално натоварване на изолятора на счупване при огъване
- номинален ток на сигнални и блокиращи контакти.

2.5. „Контрагент 35“ЕООД – гр.Стара Загора

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадка от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Контрагент 35“ЕООД – гр.Стара Загора към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- обледеняване
- път на утечката на изолятора за замърсена среда
- номинален ток на сигнални и блокиращи контакти
- блокировки

- температура на околната среда.

2.6. „Енергоимпорт - экспорт”ООД – гр.Стара Загора

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя в т.1.6. на документацията за участие:

1.6.1. В техническата си оферта участниците трябва да представят Каталог/зи (или извадки от каталог) от производителя/лите на предлаганите разединители, в който/които са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия – с превод на български език.

При липса на даден параметър в каталога, офертата се отстранява.

В приложените от „Енергоимпорт - экспорт”ООД – гр.Стара Загора към техническото предложение извадки от каталози и др.документи, няма информация за следните параметри на предлаганите по процедурата изделия:

- температура на околната среда
- ниво на изолацията
- обледеняване
- ток на термична устойчивост
- ток на динамична устойчивост
- път на утечката на изолатора за замърсена среда
- минимално натоварване на изолатора на счупване при усукване
- минимално натоварване на изолатора на счупване при огъване
- тип на моторното задвижване и параметрите му.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“: няма такива.

Дата на приключване работата на комисията:31.01.2017г.

Комисия:

Председател:/Росица Димитрова/

Членове: 1. /Динко Динчев/

2. /Димчо Неделчев/

3. /Петко Петков/

4. /Илиян Петков/