

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Разпределителното крагово табло (РКТ) и неговото електрозахранване са съществуващи.
2. РКТ е оборудвано с товаров прекъсвач за видимо разделяне на веригата и светлинна сигнализация за наличие на напрежение. То обслужва и двата крана.
3. В настоящия проект се предвижда демонтирането и подмяната на всички силови кабели след РКТ, както и съществуващото тролейно захранване на крановете.
4. Предвижда се подмяна на заземяването на подкрановите греди. Новото заземяване ще се изпълни със стоманено поцинкована шина 40/4mm, положена открито по стената и свързана към съществуващата вътрешна заземителна инсталация в халето.

СЪГЛАСУВАЛИ		
бюро	име и фамилия	подпис
Водещ проектант	инж. С. Райнов	
ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: МИНИ "МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Обект: МИНИ "МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		08.2016 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Георгиева		
Проектант	инж.В. Иванов		
Проектант	инж.В. Кончев		

Подобект:
Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т. в звено "Вагонно депо" на р-к "Трояново-1"

Инвентарен номер
933-2016

Чертеж:
Силова и заземителна инсталации

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	491	1:100

Лист 1 | Всичко листа 1

Част ЕЛЕКТРО