



УТВЪРДИЛ

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110 KV”
реф.№ 26/2017г.

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1	Общо описание и условия за изпълнение на поръчката.
2	Техническа спецификация за четирите обособени позиции
3	Образци на документи както и указание за подготовката им
4	Проект на договор

Съгласували:

.....(Л. Ганозлиев – ръководител отдел „Инвестиции“)
.....(Б. Димитров – ръководител отдел ЕСР „Марица-изток“)
.....(Д. Динчев – ръководител ОК-С, отдел ЕСР „Марица-изток“)
.....(П. Петков – инженер инвеститорски контрол)
.....(К. Кръстев – юрисконсулт)
.....(Г. Николов – експерт търговия)



1. ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на съоръжения в ОРУ 110 kV, демонтаж на съществуващите съоръжения в ОРУ 110 kV и монтаж на доставените съоръжения в ОРУ 110 kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация.

Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции:

- обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV.
- обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV.
- обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафов (командни табла) в ОРУ 110kV.
- обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала.

Предметът на поръчката по отделните обособени позиции и количеството е подробно описан в техническите спецификации.

Всеки участник може да подава оферта за една, няколко или за всички обособени позиции.

1.2. Срок и място на изпълнение на дейностите:

За обособена позиция №1:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции“.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

За обособена позиция №2:

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции“.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

За обособена позиция №3:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции“.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

За обособена позиция №4:

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия, по съответната позиция и не носи отговорност за това.

Място на изпълнение:

За всички обособени позиции:

Условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора/, съгласно Инкотермс 2010.

Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на процедурата: подстанции в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно разпределението по рудници и подстанции в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените:

- валута: валутата на офертите да бъде в лева;

- други условия за формиране на цената:

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

За нуждите на оценката, за всяка позиция, за която подават оферти, участниците трябва да посочат:

За обособена позиция №1: единична цена и обща стойност на изделията и дейностите.

За обособена позиция №2: единична цена и обща стойност на изделията и дейностите.

За обособена позиция №3: единична цена и обща стойност на изделията и дейностите.

За обособена позиция №4: единична цена и обща стойност на изделията и дейностите.

1.5. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена – най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването – предложената единична цена се умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя за съответната обособена позиция.

Калкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите, като конкретните доставки и дейности ще се заплащат по предложената единична цена за съответното реално доставено количество и изпълнени дейности.

За обособена позиция №1

Прогнозната стойност на поръчката е 241 000 лв без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

За обособена позиция №2

Прогнозната стойност на поръчката е 73 000 лв без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

За обособена позиция №3

Прогнозната стойност на поръчката е 97 000 лв без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

За обособена позиция №4

Прогнозната стойност на поръчката е 16 000 лв без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

1.6. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО СИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.6.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя на изделията. Изискването се отнася за всяка една обособена позиция.

1.6.2. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент. Доказва се с копие на сертификата, придружено с превод на български език. Изискването се отнася за всяка една обособена позиция.

1.6.3. В предложението за изпълнение на поръчката да се представи декларация, че изделията са в серийно производство – свободен текст. Изискването се отнася за първа и втора обособена позиция.

1.6.4. В предложението за изпълнение на поръчката да се представят каталожни данни на предлаганите разединители. Данните да са на хартиен и/или електронен носител, придружени с превод на български език. Изискването се отнася за първа обособена позиция.

1.6.5. В предложението за изпълнение на поръчката да се представят каталожни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител, придружени с превод на български език. Изискването се отнася за втора обособена позиция.

1.6.6. В предложението за изпълнение на поръчката да се представят каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите изделия. Данните да са на хартиен и/или електронен носител. Изискването се отнася за трета и четвърта обособена позиция.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 И ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

1.1 Доставка на силови разединители 110kV;

1.2 Демонтаж на съществуващите разединители;

1.3 Монтаж на силови разединители;

1.4 Доставка и полагане на нови кабели от задвижването на разединителя до таблото в ОРУ – при необходимост;

1.5 Въвеждане на разединителя в експлоатация.

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

Рудник „Трояново 1”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
3 ^{-ти} Март	извод „Звезда”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
Боруй	извод „Знаменосец”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Лири”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трафо 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
9	извод „Камелия”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC



извод „Камелия”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
извод „Кестен”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
извод „Кестен”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 3	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
Трансформатор 4	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Силов разединител 110kV с един земен нож	брой	10
2		Силов разединител 110kV с два земни ножа	брой	5

2. Срок на изпълнение на договора - **24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.**

Начин на изпълнение:

- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя;
- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация **12 (дванадесет) месеца.**

3. Условия на работа:

- Вид монтаж – *Открит*;
- Надморска височина – *До 1000 метра*;
- Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;
- Замърсена среда – *ниво III според IEC 60815.*

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

№	Технически изисквания	Параметър
1	Брой полосо	3
2	Брой заземителни ножове	Според мястото на монтаж
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
4	Номинално издържано напрежение с промишлена честота	230 kV
5	Номинално издържано импулсно напрежение	550 kV
6	Номинален ток	$\geq 1600 \text{ A}$
7	Ток на термична устойчивост за	$\geq 40 \text{ kA}$
8	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$
9	Моторно задвижване	Всяко задвижване да бъде в отделен шкаф и с



		възможност за ръчно управление с манивела
9.1.	Номинално напрежение на мотора	220V DC
9.2.	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	≥ 16 A
9.3.	Брой на сигнални и блокиращи контакти	≥ 16 бр. н.о., ≥ 16 бр. н.з.
9.4.	Отопление на задвижването	Да, с термостат
9.5.	Степен на защита	\geq IP 54
9.6.	Да бъде комплектувано задължително със следните блокировки:	<ul style="list-style-type: none">- при ръчно управление – блокиране на ел. управление;- при крайни положения /вкл. - изкл./- електрическа: между главния нож и заземителните ножове;- механична: между главния нож и заземителните ножове

5. Изпитване и методи на изпитване при производство – според БДС EN 62271-102 или еквивалент

6. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталогни данни на предлаганите разединители. Да се посочи и тип на моторното задвижване, и страна производител. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.

7. Стандарт/и на които да отговарят: БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-102 или еквиваленти;

8. Техническо задание за извършване на услугата:

8.1. Демонтаж на съществуващия разединител;

8.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;

8.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;

8.4. Монтаж на новия разединител със задвижванията;

8.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:

- NYY-FR / re 2x2,5 – 510m;
- NYY-FR / re 12x2,5 – 470m;
- NYY-FR / re 16x2,5 – 300m;
- NYY-FR / re 19x2,5 – 80m;

*Забележка:

- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до задвижването на



новия разединител, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;

- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;

8.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване към задвижванията, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и задвижването на разединителя, и разделка на жилата;

****Забележка:** Разединяването на кабелите от старите задвижвания и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

8.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите проводници);

*****Забележка:**

- Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя, но може да се извърши от Изпълнителя;

- В вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата.

8.8. Настройка на монтирания разединител със задвижванията. Функционални проби.

9. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

10. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;

- Гаранционна карта за всяко изделие;

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;

- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;

- Техническа документация на изделието на български език;

- Електрически схеми – принципни и монтажни;

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящ контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемни протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

******Забележка:** Инструкциите и Техническа документация могат да са в един документ.

11. Други изисквания:

11.1. Изисквания към изпълнението:

- Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на разединителите издадена от производителя;

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

- За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.

11.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:

- Изделията да са нови, неупотребявани;
- Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата;

11.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСР „М. Изток”



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
/Доставка/**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

1.1 *Доставка на силови прекъсвачи 110kV;*

1.2 *Демонтаж на съществуващите прекъсвачи;*

1.3 *Монтаж на силови прекъсвачи;*

1.4 *Доставка и полагане на нови кабели от управлението на прекъсвача до таблото в ОРУ – при необходимост;*

1.5 *Въвеждане на прекъсвача в експлоатация.*

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

№	Място	Подстанция	Присъединение	Уопер.
1	р-к ”Трояново - север”	”Гипсово”	Извод ”Венера”	220 V DC
2	р-к ”Трояново -3”	”9”	Извод ”Кестен”	220V DC

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Силов прекъсвач 110kV	брой	2

2. Срок на изпълнение на договора - 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение:

- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя;

- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

3. Условия на работа:

- Вид монтаж – Открит;

- Надморска височина – До 1000 метра;

- Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;

- Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

№	Технически изисквания	Параметър
1	Изоляция	Елегаз (SF ₆)
2	Брой полпоси	3
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
4	Ниво на изоляцията	550 kV импулсно; 230kV 50Hz
5	Номинален ток	$\geq 2500 \text{ A}$



6	Номинален изключвателен ток	$\geq 31,5 \text{ kA}$
7	Неедновременност на включване на полюсите	До $0,01 \text{ s}$
8	Време на изключване при номинален ток	До $0,08 \text{ s}$
9	Ток на термична устойчивост за 3s	$\geq 31,5\text{kA}$
10	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100\text{kA}$.
11	Комутационни цикли	Изкл. - $0,3\text{s}$ - вкл. изк. - 3min - вкл. изкл.
12	Наличие на указател за “вкл.” и “изкл.”	Да
13	Блокировка на управлението против многократни включвания и изключвания	Да
14	Местно и дистанционно включване и изключване	Да
15	Номинално напрежение на оперативни вериги	220V DC
16	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16\text{A}$
17	Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 12 \text{ бр. но; } \geq 126\text{р. нз.}$
18	Отопление на таблото за управление	Да, с термостат
19	С моторно и ръчно задвижване натягането на пружините	Да
20	Сигнализация и блокировка при понижено налягане на газа в камерите	Да

5. Изпитване и методи на изпитване при производство – според БДС EN 62271-100 или еквивалент

6. Документи за показване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталогни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.

7. Стандарт/и на които да отговарят: БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100 или еквиваленти.

8. Техническо задание за извършване на услугата:

8.1. Демонтаж на съществуващия прекъсвач;

8.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;

8.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;

8.4. Монтаж на новия прекъсвач;

8.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя;

- NYY-FR / re $2 \times 2,5 - 50\text{m}$;

- NYY-FR / re $12 \times 2,5 - 100\text{m}$;

*Забележка:

- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до управлението на новия прекъсвач, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;



- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;

8.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и управлението на прекъсвача, и разделка на жилата;

****Забележка:** Разединяването на кабелите от старите прекъсвачи и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

8.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите прекъсвачи и съществуващите проводници);

*****Забележка:**

- Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

- Вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата.

8.8. Запълване с елегаз, настройка и провеждане на контролни изпитания на монтирания прекъсвач.

******Забележка** – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.

9. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

10. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка и след монтаж:
При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;

- Гаранционна карта за всяко изделие;

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;

- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;

- Техническа документация на изделието на български език;

- Електрически схеми – принципи и монтажни;

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приеман протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

11. Други изисквания:

11.1. Изисквания към изпълнението:

- Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на прекъсвачите издадена от производителя;



- За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя;

11.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:

- Изделията да са нови, неупотребявани;
- Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата;

11.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСР „М. Изток”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV

- 1.1 Доставка на клемни шкафове;
- 1.2 Демонтаж на клемни шкафове;
- 1.3 Монтаж на клемни шкафове;
- 1.4 Функционални проби.

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

Рудник „Трояново 1”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Количество
3- ^{та} Март	извод „Звезда”	1 бр.
	извод „Староселец”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.
	Трафо поле 3	1 бр.
	Трафо поле 4	1 бр.
	Секционен разединител	1 бр.

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Количество
Гипсово	извод „Венера”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.
Боруй	извод „Знаменосец”	1 бр.
	извод „Звезда”	1 бр.
	извод „Лира”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Количество
5	извод „Лигнит”	1 бр.
	извод „Сотиров”	1 бр.
6	извод „Искра”	1 бр.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Клемен шкаф извод	брой	9
2		Клемен шкаф Трафо поле	брой	8
3		Клемен шкаф Секционен разединител	брой	1



2. Срок на изпълнение на договора - **24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.**

Начин на изпълнение:

- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя;
 - Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график.
- Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация **12 (дванадесет) месеца.**

3. Предназначение или условия на работа:

- Вид монтаж – *Открит – IP ≥ 55;*
- Материал – *Неръждаема ламарина с дебелина ≥ 1 mm;*
- Боядисване – *Прахово;*
- Размери – *височина/ширина/дълбочина, mm – 1000/900/300;*
- Врата, бр. – *2;*
- *Заклучване – 1 ключалка.*

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Клемен шкаф извод „Староселец”, подстанция „3^{та} Март”; извод „Знаменосец”, подстанция „Боруй”; извод „Сотиров”, подстанция „5”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	m	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
13.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №1



19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	m	2
22.	Бананки 2,5mm ²	m	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	60

4.2. Клемен шкаф извод „Звезда”, подстанция „3-^{ти} Март”; извод „Звезда” и извод „Лира”, подстанция „Боруй”; извод „Лигнит”, подстанция „5”; извод „Искра”, подстанция „6”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	m	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	2
13.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	2
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK\S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		
19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	m	2
22.	Бананки 2,5mm ²	m	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	54

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД****4.3. Клемни шкафове на всички трафо полета**

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	m	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, $\leq 10A$ (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	1
13.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	1
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		
19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	m	2
22.	Бананки 2,5mm ²	m	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	44

4.4. Клемен шкаф извод „Венера”, подстанция „Гипсово”

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	m	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Отоплител	бр.	2
5.	Термостат	бр.	1
6.	Автоматичен прекъсвач 1P, $\leq 10A$ (зависи от отоплителите)	бр.	2
7.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15



8.	Акcesoари за токова клема		
8.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
8.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
8.3.	Надпис на клеморед	бр.	15
8.4.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
9.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
10.	Акcesoари за напреженова клема		
10.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK\ S-BEN	бр.	1
10.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
10.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
10.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
11.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
12.	Акcesoари за редова клема		
12.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
12.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
12.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
12.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
12.5.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
13.	DIN шина	м	2
14.	Бананки 2,5mm ²	м	10
15.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	60

4.5. Клемен шкаф секционен разединител, подстанция „З[™] Март”

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	м	2
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	70
11.	Акcesoари за редова клема		
11.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	2
11.2.	Надпис на клеморед	бр.	70
11.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	7
11.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	2
12.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	2
13.	DIN шина	м	1
14.	Бананки	м	3
15.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	30

5. Техническо задание за извършване на услугата:

- Отсъединяване на кабелите и изваждането им от Клемните шкафове;



- Демонтаж на съществуващия Клемни шкафове;
- Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;
- Монтаж на новите Клемни шкафове – опушване, подмазване, заземяване;
- Оборудване на клемните шкафове (клеморедите може да са хоризонтални или вертикални):
 - токовите клемни, напрежението клемни и клемите за 400V AC да са разделени от останалите чрез стопер;
 - сигналите с различен потенциал подсъединени по схема към съседни клемни да се отделят с разделителна пластина;
- Прозвъняване на кабелите, поставяне на кабелна маркировка, подмяна бананките на жилата от двете страни на кабелите и подсъединяване към клемите. Бананките да са надписани от трите страни (от едната страна - клемата към която се подсъединява срещуположния край, по средата – наименованието (номера на сигнала), от другата страна - клемата към която ще се подсъедини проводника). Опушване на кабелите в таблото;
- Наладка и контролни изпитания на място, след монтажа (функционални проби).

*Забележка – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява:

- на площадките на монтаж автокран, при предварителна заявка от Изпълнителя;
- монтажни схеми, а при поискване и принципи.

6. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите изделия.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – не по-малко от 20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване, считан от датата на подписване на предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за клемните шкафове – като конструкция и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при приключване на дейностите по т.5:

- Сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Техническа документация на изделията на български език;
- Електрически схеми – монтажни – ако са направени промени по съществуващите;
- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.



9. Други изисквания:

- Изисквания към съоръженията, вложани при изпълнение на услугата:
 - Изделията да са нови, неупотребявани;
- Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:
 - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 - НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСР „М. Изток”



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
/Доставка/**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра” и „Централна сигнализация” в Командна зала

- 1.1 *Доставка на предни панели и оборудване;*
- 1.2 *Демонтаж на предни панели и оборудване;*
- 1.3 *Монтаж на предни панели и оборудване;*
- 1.4 *Функционални проби.*

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж: подстанция „6”, рудник „Трояново 3”, село Медникарово

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Преден панел и оборудване за командно табло извод „Искра” – Командна зала	брой	1
2		Преден панел и оборудване за табло „Централна сигнализация” – Командна зала	брой	1

2. Срок на изпълнение на договора – **18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.**

- Начин на изпълнение:
- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя;
- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация **6 (шест) месеца**.

3. Предназначение или условия на работа:

- Вид монтаж – **закрит**;
- Материал – **обикновена (черна) ламарина с дебелина 1,5 mm за преден панел за командни табла на извод „Искра” и „Централна сигнализация”**;
- Боядисване – **Прахово**;
- Размери – **височина/ширина/дълбочина, mm – 2100/600/30.**

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Преден панел с оборудване за командно табло на извод „Искра”;

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16A	бр.	3
2.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт, 6A	бр.	2
3.	Автоматичен прекъсвач 3P AC с един сигнален контакт, 6A	бр.	1
4.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
5.	Сигнален блок Мерене RAU108	бр.	1



6.	Командно управляващ (квитиращ) ключ SM2	бр.	4
7.	Светлинен указател с зелена и червена светлина за състоянието на земния нож на разединителя	бр.	2
8.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	2
9.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2FD, 110V DC	бр.	8
10.	Трипозиционен пакетен ключ	бр.	1
11.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	20
12.	Акcesoари за токова клема	бр.	30
13.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	14
14.	Акcesoари за напреженова клема	бр.	5
15.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	180
16.	Акcesoари за редова клема	бр.	50
17.	DIN шина	m	5
18.	Прорязан PVC кабелен канал 60x60	m	8
19.	Прорязан PVC кабелен канал 40x40	m	2
20.	Проводник ПВ-A2 1,5 mm ²	m	250
21.	Проводник ПВ-A2 2,5 mm ²	m	30
22.	Бананки 2,5mm ²	m	15

4.2. Преден панел с оборудване за командно табло „Централна сигнализация”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16А	бр.	2
2.	Автоматичен прекъсвач 1P AC с един сигнален контакт, 10А	бр.	2
3.	Реле сигнално (блинкер) АСУ-К, 220V AC	бр.	1
4.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16А, бобина 110V DC	бр.	3
5.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16А, бобина 220V AC	бр.	1
6.	Реле със забавено действие при отпадане до 500ms с цокъл, с 4 превключващи контакта 16А, бобина 110V DC	бр.	1
7.	Сигнален блок 16 входа RAU116	бр.	3
8.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
9.	Звънец постоянно токов	бр.	1
10.	Звънец променливо токов	бр.	1
11.	Сирена постоянно токова	бр.	1
12.	Двупозиционен пакетен ключ	бр.	5
13.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
14.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
15.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	150
16.	Акcesoари за редова клема	бр.	50
17.	DIN шина	m	4
18.	Прорязан PVC кабелен канал 60x60	m	6
19.	Прорязан PVC кабелен канал 40x40	m	2
20.	Проводник ПВ-A2 1,5 mm ²	m	300
21.	Бананки 2,5mm ²	m	15

5. Техническо задание за извършване на услугата:



- Отсъединяване на кабели и проводници в Командните табла;
- Демонтаж на оборудването в Командните табла;
- Демонтаж на съществуващите предни панели на Командните табла;
- Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти;
- Монтаж на новите предни панели;
- Оборудване на Командните табла и предните им панели;
- Прозвъняване на кабелите, подмяна бананките на жицата и подсъединяване към клемите. Бананките да са надписани от трите страни (от едната страна - клемата към която се подсъединява срещуположния край, по средата – наименованието (номера на сигнала), от другата страна - клемата към която ще се подсъедини проводника). Опродовяване на клеморедите и оборудването в таблото (проводниците да са с бананки от двете страни);
- Наладка и контролни изпитания на място, след монтажа (функционални проби).

*Забележка: За реализиране на процедурата Възложителя осигурява монтажни и принципи схеми.

**Забележка:

- Направата на отвори за монтаж на оборудването по предните панели и боядисването им да се извърши преди доставката. Рисуването на мнемо схемата и надписите може да се извърши на място;
- Командно табло „Байкал” да се използва, като модел за пробиване на отворите на предния панел на Командно табло „Искра” и като модел за разположение на оборудването вътре в таблото;
- Боядисването на предните панели да се извърши с боя, чийто цвят е максимално близък с цвета на останалите Командни табла.

6. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите изделия.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – за позиции от 1 до 16 от т. 4 не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на предавателно-приемни протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за предни панели – като конструкция, и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при приключване на дейностите по т.5:

- Сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделията издадена от производителя на български език;
- Техническа документация на изделията на български език;



- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на Командните табла в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

9. Други изисквания:

9.1. Изисквания към съоръженията, вложени при изпълнение на услугата:

- Изделията да са нови, неупотребявани;

9.2. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСП „М. Изток”

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: ОВЕС S брой[], дата [], стр. [], Номер на обявлението в ОВ S: []/[]-[]-[]-[]-[]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя ³	Отговор:
Име: „Мини Марица изток“ ЕАД	[]
За коя обществена поръчка се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	[]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	[]

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

⁴ Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

⁵ Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт ⁶ : Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] [....]

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага
<p>Ако „да“:</p> <p><u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u></p> <p>а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:</p> <p>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰:</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“:</p> <p><u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

поръчка заедно с други икономически оператори ¹¹ ?	
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
--------------------------------------	-----------------

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

☐ Да ☐ Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация¹³;
2. Корупция¹⁴.

¹² Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

3.	Измама¹⁵:
4.	Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности¹⁶:
5.	Изпиране на пари или финансиране на тероризъм¹⁷
6.	Детски труд и други форми на трафик на хора¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Ако „да“, моля посочете ²⁰ : а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата: [], буква(и): [], причина(а): [] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ²¹
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбuditелство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване ²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки ²³ :	[.....]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата: <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?</p>	<p>Данъци</p> <p>а) [.....] б) [.....] в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>Социалноосигурителни вноски</p> <p>а) [.....]б) [.....] в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): ²⁴ [.....][.....][.....][.....]
--	---

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <p>Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <p>Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>— Моля представете подробности:</p> <p>— Моля, посочете причините, поради</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <p>— [.....]</p> <p>— [.....]</p>

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ *Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*

²⁷ *Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*

<p>които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [... ...][... ...][... ...][... ...]</p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не, [.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]</p>
<p>Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]</p>

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁰ Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че:</p> <p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укрив такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

<p>Специфични национални основания за изключване</p>	<p>Отговор:</p>
<p>Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]³¹</p>

В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

☐ Да ☐ Не

[...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел *α* или раздели A—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да потвърди тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до потвърването ѝ в раздел *α* от част IV, без да трябва да я потвърва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

A: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен ³² : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля,	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

³²

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

посочете:

[...][...][...][...]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: <u>и/или</u> 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва ³³): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u> 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва ³⁴): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения ³⁵ , посочени в съответното	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y ³⁶ — и стойността):

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.

<p>обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[...], [.....]³⁷</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[.....],[.....][...]валута</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:</p>	<p>[...]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]</p>

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:
<p>1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <p>Строителни работи: [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p>

³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

³⁸ Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

³⁹ Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

<p>доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:</p>	<p>Описание</p>	<p>Суми</p>	<p>Дати</p>	<p>Получатели</p>
<p>2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:</p>	<p>а) [.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:</p>	<p>Година, средна годишна численост на състава:</p>	<p>[.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],</p>	<p>[.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],</p>	<p>[.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],</p>

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

	Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:	[.....]
11) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [... ..][... ..][... ..][... ..]
12) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [... ..][... ..][... ..][... ..]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от

⁴³ Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за	[.....]

<p>да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:</p> <p>В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:</p> <p>Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:</p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не⁴⁵</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶</p>
--	---

Част VI: Заключение

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

- а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или
- б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):

.....[.....]

.....[.....]

⁴⁴ Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

⁴⁵ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁶ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁷ При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

⁴⁸ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А. Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията върху плика и данните в ЕЕДОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участниците вписват в поле „Представителство, ако има такива“ лицата по чл.40, ал.1 т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).
3. В Част II раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - капацитета на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл.66 от ЗОП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В, поле 10) се попълва процентно изражение на възложения обем.
4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците декларират обстоятелствата в Част III, буква Г от ЕЕДОП.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата на участника.
6. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът.

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособеност позиция №1 е, както следва:

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Тип на моторното задвижване	Произход на стоката	Производител
1	Силов разединител 110kV с един земен нож	брой	10			
2	Силов разединител 110kV с два земни ножа	брой	5			

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

Рудник „Трояново 1”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножеве, брой	Задвижвания, брой	Оперативно напрежение, V
3-ти Март	извод „Звезда”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножеве, брой	Задвижвания, брой	Оперативно напрежение, V
Боруй	извод „Знаменосец”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Лири”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

	извод „Звезда”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Място на монтаж	Земни ножове, брой	Задвижва ния, брой	Оперативно напрежение, V
9	извод „Камелия”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Камелия”	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	извод „Кестен”	ЛНР-линеен ножов разединител	2	3	220V DC
	извод „Кестен”	ШНР-шинен ножов разединител	2	3	220V DC
	Трансформатор 1	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 2	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 3	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC
	Трансформатор 4	ШНР-шинен ножов разединител	1	2	220V DC

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки (заявки), изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до /да се посочи от участника/ месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1			Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>1. Условия на работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид монтаж – Открит; - Надморска височина – До 1000 метра; - Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$; - Замърсена среда – ниво III според IEC 60815. <p>2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:</p>			
№	Технически изисквания	Параметър	
1	Брой полюси	3	
2	Брой заземителни ножове	Според мястото на монтаж	
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$	
4	Номинално издържано напрежение с промишлена честота	230 kV	
5	Номинално издържано импулсно напрежение	550 kV	
6	Номинален ток	$\geq 1600 \text{ A}$	
7	Ток на термична устойчивост за	$\geq 40 \text{ kA}$	
8	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$	
9	Моторно задвижване	Всяко задвижване да бъде в отделен шкаф и с възможност за ръчно управление с манивела	
9.1.	Номинално напрежение на мотора	220V DC	
9.2.	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$	
9.3.	Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ бр. н.о.}, \geq 16 \text{ бр. н.з.}$	
9.4.	Отопление на задвижването	Да, с термостат	
9.5.	Степен на защита	$\geq \text{IP } 54$	
9.6.	Да бъде комплектувано задължително със следните блокировки:	<ul style="list-style-type: none"> - при ръчно управление – блокиране на ел. управление; - при крайни положения /вкл. - изкл./ - електрическа: между главния нож и заземителните ножове; - механична: между главния нож и 	

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/		
<div data-bbox="199 203 900 241" data-label="Table"> <table> <tr> <td data-bbox="199 203 260 241"></td><td data-bbox="260 203 900 241">заземителните ножове</td></tr> </table> </div> <p>3. Техническо задание за извършване на услугата:</p> <p>3.1. Демонтаж на съществуващия разединител;</p> <p>3.2 Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;</p> <p>3.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;</p> <p>3.4. Монтаж на новия разединител със задвижванията;</p> <p>3.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NYU-FR / re 2x2,5 – 510m; - NYU-FR / re 12x2,5 – 470m; - NYU-FR / re 16x2,5 – 300m; - NYU-FR / re 19x2,5 – 80m; <p>*Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до задвижването на новия разединител, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби; - За целта в ценовата оферта, участниците офертират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела; <p>3.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване към задвижванията, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и задвижването на разединителя, и разделка на жилата;</p> <p>**Забележка: Разединяването на кабелите от старите задвижвания и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>;</p> <p>3.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клемми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите проводници);</p> <p>***Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клемми и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>, но може да се извърши от Изпълнителя; - Вида на токовите клемми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се 		заземителните ножове	
	заземителните ножове		

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата.</p> <p>3.8. Настройка на монтирания разединител със задвижванията. Функционални проби.</p> <p>4. Други изисквания:</p> <p>4.1. Изисквания към изпълнението:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на разединителите издадена от производителя; - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя. <p>4.2. Изисквания към съоръженията, вложани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изделията да са нови, неупотребявани; - Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата; <p>4.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; - НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност. 	

Забележка: В колона „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Изпитване и методи на изпитване при производство – според стандарт

/стандарта да се посочи от участника/

Предлаганите силови разединители 110 kV отговарят на следните стандарти:

/стандартите да се посочат от участника/

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок/да се посочи от участника/ месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;
- Техническа документация на изделието на български език;
- Електрически схеми – принципни и монтажни;
- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.

****Забележка: Инструкциите и Техническа документация могат да са в един документ.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на разединителите, придружено с превод на български език.
4. Декларация, че разединителите са в серийно производство – *свободен текст*.
5. Каталожни данни на предлаганите разединители - (на хартиен и/или електронен носител – *вярното да се посочи от участника*), придружени с превод на български език.
6. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
7. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособената позиция №2 е:

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Произход на стоката	Производител
1	Силов прекъсвач 110kV	брой	2		

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

№	Място	Подстанция	Присъединение	Уопер.
1	р-к ”Трояново - север”	“Гипсово”	Извод “Венера”	220 V DC
2	р-к ”Трояново -3”	“9”	Извод “Кестен”	220V DC

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до /да се посочи от участника/ месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1		Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>1. Условия на работа:</p> <p>-Вид монтаж – Открит;</p> <p>-Надморска височина – До 1000 метра;</p> <p>-Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;</p> <p>-Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.</p> <p>2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:</p>		
№	Технически изисквания	Параметър
1	Изоляция	Елегаз (SF ₆)
2	Брой полюси	3
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
4	Ниво на изоляцията	550 kV импулсно; 230kV 50Hz
5	Номинален ток	$\geq 2500 \text{ A}$
6	Номинален изключвателен ток	$\geq 31,5 \text{ kA}$
7	Неедновременност на включване на полюсите	До 0,01 s
8	Време на изключване при номинален ток	До 0,08 s
9	Ток на термична устойчивост за 3s	$\geq 31,5 \text{ kA}$
10	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$.
11	Комутационни цикли	Изкл. - 0.3s - вкл. изк. - 3min - вкл. изкл.
12	Наличие на указател за "вкл." и "изкл."	Да
13	Блокировка на управлението против многократни включвания и изключвания	Да
14	Местно и дистанционно включване и изключване	Да
15	Номинално напрежение на оперативни вериги	220V DC
16	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$
17	Брой на сигнални и блокиращи контакти	≥ 12 бр. но; ≥ 126 р. нз.
18	Отопление на таблото за управление	Да, с термостат

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1			Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
19	С моторно и ръчно задвижване натягането на пружините	Да	
20	Сигнализация и блокировка при понижено налягане на газа в камерите	Да	
<p>3. Документи за доказване на съответствието</p> <p><i>Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:</i></p> <p>- Каталожни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.</p> <p>4. Техническо задание за извършване на услугата:</p> <p>4.1. Демонтаж на съществуващия прекъсвач;</p> <p>4.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;</p> <p>4.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;</p> <p>4.4. Монтаж на новия прекъсвач;</p> <p>4.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:</p> <p>- NYY-FR / re 2x2,5 – 50m;</p> <p>- NYY-FR / re 12x2,5 – 100m;</p> <p><i>*Забележка:</i></p> <p>- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до управлението на новия прекъсвач, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;</p> <p>- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;</p> <p>4.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и управлението на прекъсвача, и разделка на жилата;</p> <p><i>**Забележка: Разединяването на кабелите от старите прекъсвачи и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;</i></p> <p>4.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част</p>			

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>(според предлаганите прекъсвачи и съществуващите проводници); ***Забележка: - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клемми и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>; - Вида на токовите клемми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата. 4.8. Запълване с електризъм, настройка и провеждане на контролни изпитания на монтирания прекъсвач. ****Забележка – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.</p> <p>5. Други изисквания: 5.1. Изисквания към изпълнението: - Изпълнителят да спазва Инструкцията за съхраняване, транспорт и монтаж на прекъсвачите издадена от производителя; - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя; 5.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата: -Изделията да са нови, неупотребявани; -Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата; 5.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите: -НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; -Закон за здравословни и безопасни условия на труд; -Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; -НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.</p>	

Забележка: В колона „Предлагано от Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Изпитване и методи на изпитване при производство – според стандарт

/стандарта да се посочи от участника/

Предлаганите силови прекъсвачи 110 kV отговарят на следните стандарти:

/стандартите да се посочат от участника/

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок*/да се посочи от участника/* месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;
- Техническа документация на изделието на български език;
- Електрически схеми – принципни и монтажни;
- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на прекъсвачите, придружено с превод на български език.

4. Декларация, че прекъсвачите са в серийно производство – *свободен текст*.

5. Каталожни данни на предлаганите прекъсвачи - (на хартиен и/или електронен носител – вярното да се посочи от участника), придружени с превод на български език.
6. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
7. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.3. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафов (командни табла) в ОРУ 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафов (командни табла) в ОРУ 110kV

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособената позиция №3 е, както следва:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество	Произход на стоката	Производител
1	Клемен шкаф извод	брой	9		
2	Клемен шкаф Трафо поле	брой	8		
3	Клемен шкаф Секционен разединител	брой	1		

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

Рудник „Трояново 1”, село Трояново

Подстанция	Присъединение	Количество
3-та Март	извод „Звезда”	1 бр.
	извод „Староселец”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.
	Трафо поле 3	1 бр.
	Трафо поле 4	1 бр.
	Секционен разединител	1 бр.

Рудник „Трояново Север”, село Ковачево

Подстанция	Присъединение	Количество
Гипсово	извод „Венера”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.
Боруй	извод „Знаменосец”	1 бр.

	извод „Звезда”	1 бр.
	извод „Ли́ра”	1 бр.
	Трафо поле 1	1 бр.
	Трафо поле 2	1 бр.

Рудник „Трояново 3”, село медникарово

Подстанция	Присъединение	Количество
5	извод „Лигнит”	1 бр.
	извод „Сотиров”	1 бр.
6	извод „Искра”	1 бр.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до /да се посочи от участника/ месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

При производството на изделията ще влагаме следните материали:

1. Клемен шкаф извод „Староселец”, подстанция „3-^{та} Март”; извод „Знаменосец”, подстанция „Боруй”; извод „Сотиров”, подстанция „5”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	m	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
13.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3

15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		
19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	м	2
22.	Бананки 2,5mm ²	м	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	60

2. Клемен шкаф извод „Звезда”, подстанция „3-ти Март”; извод „Звезда” и извод „Лира”, подстанция „Боруй”; извод „Лигнит”, подстанция „5”; извод „Искра”, подстанция „6”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	м	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	2
13.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	2
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		
19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3

19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	м	2
22.	Бананки 2,5mm ²	м	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	54

3. Клемни шкафове на всички трафо полета

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	м	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, ≤ 10A (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Автоматичен прекъсвач 3P, 6A	бр.	1
11.	Автоматичен прекъсвач 1P, 6A	бр.	2
12.	Команден бутон (червен) с IHO и IH3 контакт	бр.	1
13.	Команден бутон (зелен) с IHO и IH3 контакт	бр.	1
14.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
15.	Акcesoари за токова клема		
15.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
15.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
15.3.	Блокировка против разединяване PHOENIX тип S-URTK/SP	бр.	6
15.4.	Надпис на клеморед	бр.	15
15.5.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
16.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
17.	Акcesoари за напреженова клема		
17.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
17.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
17.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
17.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
18.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
19.	Акcesoари за редова клема		
19.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
19.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
19.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
19.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
20.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
21.	DIN шина	м	2
22.	Бананки 2,5mm ²	м	10
23.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	44

4. Клемен шкаф извод „Венера”, подстанция „Гипсово”

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	м	3
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1

4.	Отоплител	бр.	2
5.	Термостат	бр.	1
6.	Автоматичен прекъсвач 1P, $\leq 10A$ (зависи от отоплителите)	бр.	2
7.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	15
8.	Акcesoари за токова клема		
8.1.	Подвижен мост четири позиционен PHOENIX тип SB4-URTK/SP	бр.	3
8.2.	Фиксиран мост за токови клеми PHOENIX тип FBI 3-8	бр.	3
8.3.	Надпис на клеморед	бр.	15
8.4.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	2
9.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	19
10.	Акcesoари за напреженова клема		
10.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D URTK/S-BEN	бр.	1
10.2.	Надпис на клеморед	бр.	19
10.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	3
10.4.	Мост за напреженови клеми PHOENIX тип EB 2-8	бр.	3
11.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	130
12.	Акcesoари за редова клема		
12.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	3
12.2.	Надпис на клеморед	бр.	130
12.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	10
12.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	5
12.5.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	8
13.	DIN шина	м	2
14.	Бананки 2,5mm ²	м	10
15.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	60

5. Клемен шкаф секционен разединител, подстанция „3-ти Март“

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Вътрешна монтажна рамка	бр.	1
2.	Прорязан PVC кабелен канал 60x80	м	2
3.	Луминисцентна лампа с вграден ключ	бр.	1
4.	Контакт монофазен	бр.	1
5.	Контакт трифазен	бр.	1
6.	Отоплител	бр.	2
7.	Термостат	бр.	1
8.	Автоматичен прекъсвач 3P, 16A	бр.	1
9.	Автоматичен прекъсвач 1P, $\leq 10A$ (зависи от отоплителите)	бр.	1
10.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	70
11.	Акcesoари за редова клема		
11.1.	Крайна капачка PHOENIX тип D-UK 4/10	бр.	2
11.2.	Надпис на клеморед	бр.	70
11.3.	Разделителна пластина PHOENIX	бр.	7
11.4.	Мост PHOENIX тип FBI 10 - 6	бр.	2
12.	Стопер PHOENIX тип CLIPFIX 35	бр.	2
13.	DIN шина	м	1
14.	Бананки	м	3
15.	Кабелна маркировка (бирка)	бр.	30

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1

Предлагано от Участника
/да се попълни от участника/

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се потвърди от участника/
<p>1 Предназначение или условия на работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид монтаж – Открит – IP ≥ 55; - Материал – Неръждаема ламарина с дебелина ≥ 1 mm; - Боядисване – Прахово; - Размери – височина/ширина/дълбочина, mm – 1000/900/300; - Врата, бр. – 2; - Заклучване – 1 ключалка. <p>2. Техническо задание за извършване на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Отсъединяване на кабелите и изваждането им от Клемните шкафове; ➤ Демонтаж на съществуващия Клемни шкафове; ➤ Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства; ➤ Монтаж на новите Клемни шкафове – опушване, подмазване, заземяване; ➤ Оборудване на клемните шкафове (клеморедите може да са хоризонтални или вертикални): - токовите клемми, напрезеновите клемми и клемите за 400V AC да са разделени от останалите чрез стопер; - сигналите с различен потенциал подсъединени по схема към съседни клемми да се отделят с разделителна пластина; ➤ Прозвъняване на кабелите, поставяне на кабелна маркировка, подмяна бананките на жила от двете страни на кабелите и подсъединяване към клемите. Бананките да са надписани от трите страни (от едната страна - клемата към която се подсъединява срещуположния край, по средата – наименованието (номера на сигнала), от другата страна - клемата към която ще се подсъедини проводника). Опушване на кабелите в таблото; ➤ Наладка и контролни изпитания на място, след монтажа (функционални проби). <p>*Забележка – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на площадките на монтаж автокран, при предварителна заявка от Изпълнителя; - монтажни схеми, а при поискване и принципи. 	

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>3. Документи за доказване на съответствието</p> <p><i>Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите изделия. <p>4. Други изисквания:</p> <p>4.1. Изисквания към съоръженията, вложани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изделията да са нови, неупотребявани; <p>4.2. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; - НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност. 	

Забележка: В колона „Предлагано от Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок/да се посочи от участника/ години за клемните шкафове като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване, считан от датата на подписване на предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за клемните шкафове – като конструкция и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи, които изпълнителят следва да представи при приключване на дейностите по т.5 от Техническата спецификация:

- Сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Техническа документация на изделията на български език;
- Електрически схеми – монтажни – ако са направени промени по съществуващите;
- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на клемните шкафове, придружено с превод на български език.
4. Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите клемни шкафове - (на хартиен и/или електронен носител – вярното да се посочи от участника).
5. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособ. позиция №4 е, както следва:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество	Произход на стоката	Производител
1	Преден панел и оборудване за командно табло извод „Искра“ – Командна зала	брой	1		
2	Преден панел и оборудване за табло „Централна сигнализация“ – Командна зала	брой	1		

Произход на предния панел: /да се посочи от участника/.

Производител на предния панел: /да се посочи от участника/.

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж: подстанция „6”, рудник „Трояново 3”, село Медникарово, обл. Стара Загора.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвени и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до /да се посочи от участника/ месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

При производството на изделията ще влягаме следните материали:

1. Преден панел с оборудване за командно табло на извод „Искра”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16A	бр.	3
2.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт, 6A	бр.	2
3.	Автоматичен прекъсвач 3P AC с един сигнален контакт, 6A	бр.	1
4.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
5.	Сигнален блок Мерене RAU108	бр.	1
6.	Командно управляващ (квитиращ) ключ SM2	бр.	4
7.	Светлинен указател с зелена и червена светлина за състоянието на земния нож на разединителя	бр.	2
8.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	2
9.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2FD, 110V DC	бр.	8
10.	Трипозиционен пакетен ключ	бр.	1
11.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	20
12.	Акcesoари за токова клема	бр.	30
13.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	14
14.	Акcesoари за напреженова клема	бр.	5
15.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	180
16.	Акcesoари за редова клема	бр.	50
17.	DIN шина	m	5
18.	Прорязан PVC кабелен канал 60x60	m	8
19.	Прорязан PVC кабелен канал 40x40	m	2
20.	Проводник ПВ-A2 1,5 mm ²	m	250
21.	Проводник ПВ-A2 2,5 mm ²	m	30
22.	Бананки 2,5mm ²	m	15

2. Преден панел с оборудване за командно табло „Централна сигнализация”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16A	бр.	2
2.	Автоматичен прекъсвач 1P AC с един сигнален контакт, 10A	бр.	2
3.	Реле сигнално (блинкер) ACY-K, 220V AC	бр.	1
4.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 110V DC	бр.	3
5.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 220V AC	бр.	1
6.	Реле със забавено действие при отпадане до 500ms с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 110V DC	бр.	1
7.	Сигнален блок 16 входа RAU116	бр.	3
8.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
9.	Звънец постоянно токов	бр.	1
10.	Звънец променливо токов	бр.	1
11.	Сирена постоянно токова	бр.	1

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до /да се посочи от участника/ месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

При производството на изделията ще влягаме следните материали:

1. Преден панел с оборудване за командно табло на извод „Искра”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16A	бр.	3
2.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт, 6A	бр.	2
3.	Автоматичен прекъсвач 3P AC с един сигнален контакт, 6A	бр.	1
4.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
5.	Сигнален блок Мерене RAU108	бр.	1
6.	Командно управляващ (квитиращ) ключ SM2	бр.	4
7.	Светлинен указател с зелена и червена светлина за състоянието на земния нож на разединителя	бр.	2
8.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	2
9.	Миниатюрно реле с цокъл RXM2AB2FD, 110V DC	бр.	8
10.	Трипозиционен пакетен ключ	бр.	1
11.	Токова клема PHOENIX тип URTK/SP	бр.	20
12.	Акcesoари за токова клема	бр.	30
13.	Напреженова клема PHOENIX тип URTK/ S-BEN	бр.	14
14.	Акcesoари за напреженова клема	бр.	5
15.	Редова клема – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	180
16.	Акcesoари за редова клема	бр.	50
17.	DIN шина	m	5
18.	Прорязан PVC кабелен канал 60x60	m	8
19.	Прорязан PVC кабелен канал 40x40	m	2
20.	Проводник ПВ-A2 1,5 mm ²	m	250
21.	Проводник ПВ-A2 2,5 mm ²	m	30
22.	Бананки 2,5mm ²	m	15

2. Преден панел с оборудване за командно табло „Централна сигнализация”.

№	Оборудване	Мярка	Количество
1.	Автоматичен прекъсвач 2P DC с един сигнален контакт , 16A	бр.	2
2.	Автоматичен прекъсвач 1P AC с един сигнален контакт, 10A	бр.	2
3.	Реле сигнално (блинкер) АСУ-К, 220V AC	бр.	1
4.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 110V DC	бр.	3
5.	Реле помощно с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 220V AC	бр.	1
6.	Реле със забавено действие при отпадане до 500ms с цокъл, с 4 превключващи контакта 16A, бобина 110V DC	бр.	1
7.	Сигнален блок 16 входа RAU116	бр.	3
8.	Сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1
9.	Звънец постоянно токов	бр.	1
10.	Звънец променливо токов	бр.	1
11.	Сирена постоянно токова	бр.	1

12.	Двупозиционен пакетен ключ	бр.	5
13.	Команден бутон (червен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
14.	Команден бутон (зелен) с 1НО и 1НЗ контакт	бр.	3
15.	Редова клемма – 6mm ² PHOENIX тип UK 5N	бр.	150
16.	Аксесоари за редова клемма	бр.	50
17.	DIN шина	m	4
18.	Прорязан PVC кабелен канал 60x60	m	6
19.	Прорязан PVC кабелен канал 40x40	m	2
20.	Проводник ПВ-А2 1,5 mm ²	m	300
21.	Бананки 2,5mm ²	m	15

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>1 Предназначение или условия на работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид монтаж – <i>закрит</i>; - Материал – <i>обикновена (черна) ламарина с дебелина 1,5 mm за преден панел за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“</i>; - Боядисване – <i>Прахово</i>; - Размери – <i>височина/ширина/дълбочина, mm – 2100/600/30</i>. <p>2. Техническо задание за извършване на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Отсъединяване на кабели и проводници в Командните табла;</i> ➤ <i>Демонтаж на оборудването в Командните табла;</i> ➤ <i>Демонтаж на съществуващите предни панели на Командните табла;</i> ➤ <i>Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти;</i> ➤ <i>Монтаж на новите предни панели;</i> ➤ <i>Оборудване на Командните табла и предните им панели;</i> ➤ <i>Прозвъняване на кабелите, подмяна бананките на жилата и подсъединяване към клемите. Бананките да са надписани от трите страни (от едната страна - клемата към която се подсъединява срещуположния край, по средата – наименованието (номера на сигнала), от другата страна - клемата към която ще се подсъедини проводника). Опроводяване на клеморедите и оборудването в таблото (проводниците да са с бананки от двете страни);</i> ➤ <i>Наладка и контролни изпитания на място, след монтажа (функционални проби).</i> <p><i>*Забележка: За реализиране на процедурата Възложителя осигурява монтажни и принципи схем.</i></p>	

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>**Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направата на отвори за монтаж на оборудването по предните панели и боядисването им да се извърши преди доставката. Рисуването на мнемо схемата и надписите може да се извърши на място; - Командно табло „Байкал“ да се използва, като модел за пробиване на отворите на предния панел на Командно табло „Искра“ и като модел за разположение на оборудването вътре в таблото; - Боядисването на предните панели да се извърши с боя, чийто цвят е максимално близък с цвета на останалите Командни табла. <p>3. Документи за доказване на съответствието</p> <p><i>Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите изделия. <p>4. Други изисквания:</p> <p>4.1. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изделията да са нови, неупотребявани; <p>4.2. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 	

Забележка: В колона „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок за оборудването под №№1+16 по т.1. „Преден панел с оборудване за командно табло на извод „Искра““ и т. 2. „Преден панел с оборудване за командно табло „Централна сигнализация““ –/да се посочи от участника/. Декларираме, че предлагания от нас гаранционен срок за оборудването е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин(например: гаранционна карта) при приемане на дейностите по т.5 от Техническата спецификация. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за предни панели – като конструкция, и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи, които изпълнителят следва да представи при приключване на дейностите по т.5 от Техническата спецификация:

- Сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделията издадена от производителя на български език;
- Техническа документация на изделията на български език;
- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на Командните табла в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на предния панел, придружено с превод на български език.
4. Каталог, брошури и/или чертежи на предлаганите предни панели - (на хартиен и/или електронен носител – вярното да се посочи от участника).
5. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписаният/ата

(трите имена)

ЕГН....., л.к. №....., издадена на от
МВР....., в качеството си на на
участника, във връзка с обявената обществена
поръчка с предмет:

.....
(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

Подпис:

.....
(име и фамилия)

*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в
декларацията:

Данъци	- НАП
Осигуровки	- НОИ
Закрила на заетостта	- Агенция по заетостта
	- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Закрила на околната среда	- Изпълнителна агенция „Околна среда“

3.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция №1 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите, съгласно техническото предложение	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:	-	-	-	-
1.1.	Силов разединител 110 kV- 1з.н.	брой	10		
1.2.	Силов разединител 110 kV- 2з.н.	брой	5		
1.3.	Кабели:	-	-	-	-
1.3.1.	Кабел NYU-FR / ге 2х2,5	линеен метър	510		
1.3.2.	Кабел NYU-FR / ге 12х2,5	линеен метър	470		
1.3.3.	Кабел NYU-FR / ге 16х2,5	линеен метър	300		
1.3.4.	Кабел NYU-FR / ге 19х2,5	линеен метър	80		
	Обща стойност на доставката (I=1.1+1.2+1.3): лв без ДДС: /словом/				
II.	Услуги:	-	-	-	-
2.1	Демонтаж и монтаж на силов разединител - 1з.н.	брой	10		
2.2.	Демонтаж и монтаж на силов разединител 110 kV - 2з.н.	брой	5		
2.3.	Полагане на доставените кабели	линеен метър	1360		
	Обща стойност на услугата (II=2.1+2.2+2.3): (лв) без ДДС: /словом/				
III.	Обща стойност за изпълнение на първа обособена позиция (I+II), лв без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция №2 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:				
1.1.	Силови прекъсвачи 110 kV	брой	2		
1.2.	Кабели:				
1.2.1.	Кабел NYUY-FR / re 2x2,5	линеен метър	50		
1.2.2.	Кабел NYUY-FR / re 12x2,5	линеен метър	100		
	Обща стойност на доставката (1.1+1.2): лв без ДДС: /словом/				
II.	Услуги:				
2.1	Демонтаж и монтаж на силов прекъсвач 110 kV	брой	2		
2.2.	Полагане на доставените кабели	линеен метър	150		
	Обща стойност на услугата (2.1+2.2): (лв) без ДДС: /словом/				
III.	Обща стойност за изпълнение на втора обособена позиция (I+II), лв без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.7. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция №3 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:	-	-	-	-
1.1.	Клемен шкаф извод	брой	9		
1.2.	Клемен шкаф Трафо поле	брой	8		
1.3.	Клемен шкаф Секционен разединител	брой	1		
	Обща стойност на доставката (I=1.1+1.2+1.3): лв без ДДС: /словом/				
II.	Услуги:	-	-	-	-
2.1	Демонтаж и монтаж на клемен шкаф извод	брой	9		
2.2.	Демонтаж и монтаж на клемен шкаф Трафо поле	брой	8		
2.3.	Демонтаж и монтаж на клемен шкаф Секционен разединител	брой	1		
	Обща стойност на услугата (II=2.1+2.2+2.3): (лв) без ДДС: /словом/				
III.	Обща стойност за изпълнение на трета обособена позиция (I+II), лв без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.8. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция №4 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите, съгласно техническото предложение	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:	-	-	-	-
1.1.	Преден панел и оборудване за командно табло извод „Искра” – Командна зала	брой	1		
1.2.	Преден панел и оборудване за табло „Централна сигнализация” – Командна зала	брой	1		
	Обща стойност на доставката (I=1.1+1.2): лв без ДДС: /словом/				
II.	Услуги:	-	-	-	-
2.1	Демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командно табло	брой	2		
	Обща стойност на услугата: (лв) без ДДС: /словом/				
III.	Обща стойност за изпълнение на четвърта обособена позиция (I+II), лв без ДДС:				

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за оглед на обекта

Долуподписаният /-ната/ _____ с лична карта № _____
_____, издаден на _____ от _____ с ЕГН _____
, в качеството ми на _____ (посочете длъжността) на _____
_____ (посочете фирмата на участника) – участник/кандидат в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: _____
_____ (посочете наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ:

Проверих и разгледах обекта и околната среда, и съм получил задоволителна представа за характера на терена преди да представя своето предложение. Ще взема под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на дейностите по предмета на поръчката и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и в общи линии съм получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за предложението ми.

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис (от страна на участника/кандидата)

Дата _____ / _____ / _____
Име и фамилия _____
Длъжност _____
Наименование на участника _____

Подпис (от страна на възложителя)

Дата _____ / _____ / _____
Име и фамилия _____
Длъжност на представителя на _____
възложителя _____
Наименование "Мини Марица-изток" ЕАД

(посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

[illegible]

Подпись: _____

(име и фамилия)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при възлагане на обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

1. Общи условия относно възлагането на поръчката

1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз при открита процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – при публично състезание.

Цялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка.

1.2. Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа конструктивна документация, чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на процедурата, раздел „Техническа спецификация“.

1.3. Всяка процедура получава уникален референтен номер, под който може да бъде намерена в профила на купувача, Раздел „Процедури“.

1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочения в обявлението/решението **факс, поща, куриер, лично или по e-mail**. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.

1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на конкретния участник, отправил искането за разяснение.

1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:

- при открита процедура – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.33, ал.1 от ЗОП.
- при публично състезания – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал.1 от ЗОП.

1.7. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си.

2. Подаване на оферти

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр.Раднево 6260, ул.“Георги Димитров“№13, в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж.6, стая № 609, при спазване на пропускателния режим на възложителя.

2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника.

2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се

предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

2.4. Документите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указания срок и час е за сметка на участника.

Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на указания адрес и час.

2.5. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за които се подават документите.

2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повече от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.

2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и референтен номер на процедурата, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва „мостра“.

3. Изисквания към участниците при подготовка на оферта

3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания, публикувани в профила на купувача.

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Ако е поискано от възложителя, ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.

3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.3 от настоящите указания.

3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.

3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка

3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3.11. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.

3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. Съгласно § 2, т.45 от ДР на ЗОП «свързани лица» са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.

3.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявлението и документацията.

3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

4. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката

При открита процедура и публично състезание опаковката включва:

4.1. Документи за доказване на лично състояние и съответствие с критериите за подбор, включително документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:

4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението.

** Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;

*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕДОП.

4.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Доказването е по реда на чл.56 от ЗОП.

4.1.3. Документите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката.

** В случай, че в обявлението на основание чл.47, ал.10 от ППЗОП възложителят допуска възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕДОП, независимо от броя на позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕДОП.

4.2. Техническо предложение:

4.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложен образец

4.2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или заверено от участника копие.

4.2.3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - *при поръчки за услуги и строителство, по приложен образец.*

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано от възложителя в обявлението.

4.2.5. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на техническото предложение.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:

4.3.1. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.

4.1.3.1. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без ДДС.

4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

4.1.3.3. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща цена, не се счита за непълна оферта.

4.3.2. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образца на ценово предложение.

4.3.3. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-4.3.2.

Върху плика се посочва:

- наименование на участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представят отделни пликове „Предлагани ценови параметри“, които се поставят в опаковката.

4.4. Опис на представените документи.

Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително представените мостри, ако има такива.

*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя отделен опис.

4.5. Документите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхното разместване, скрепени неподвижно.

5. Провеждане на обществената поръчка.

5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощното.

5.3. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

5.3.1. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения.

5.3.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

5.3.3. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП – списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи – *свободен текст*

5.4. Комисията прилага чл.72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или размер на разходите, измерими в пари, т.е. тези, които се съдържат в плик «Предлагани ценови параметри».

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

5.5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина на сключване на договора.

5.5.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши действията по чл.112, ал.1 от ЗОП.

5.5.2. Възложителят не сключва договор при условията на чл.112, ал.2 от ЗОП.

5.5.3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

5.6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на принципала на дружеството, БЕХ ЕАД, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писменото уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.

5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на фийчески и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за

създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

6. Документи при сключване на договора:

6.1. Документи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП;

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.

6.2. Документи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на възложителя.

6.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.

6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми, по избор на участника:

6.4.1. парична сума;

6.4.2. банкова гаранция;

6.4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя, посочена в обявлението.

6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Образецът е препоръчителен.

6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуване от Възложителя.

6.7.1. Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на договор:

6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по Договор №МТ с предмет, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:

- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;

6.7.1.3. Лимити на отговорност:

- сумата по гаранцията за всяка една претенция;

- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

6.8. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – попълва се по представения образец към настоящите указания.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 05

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №..... / г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен № (номера на конкретната поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (Словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ или до едностранно прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ (Възложителя).

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност *до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения* между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал.2 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/-ата:,
гражданство, л.к. №,
изд. на от,
адрес:,
тел., моб.тел.....,e-mail,
в качеството на(законен представител / пълномощник),
нас ЕИК,
със седалище,
тел./факс, e-mail, www
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3,
ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:

1.,
ЕГН:гражданство, л.к. №,
изд. на от,
адрес:,
тел., моб.тел.....,e-mail,
2.,
ЕГН:гражданство, л.к. №,
изд. на от,
адрес:,
тел., моб.тел.....,e-mail,
3.,
ЕГНгражданство, л.к. №,
изд. на от,
адрес:,
тел., моб.тел.....,e-mail,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

.....г.
гр.

Декларатор:
/...../

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т.32 от ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл. 11. (1) Декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„.....”

Декларатор	<i>попълват се трите имена и длъжностното качество</i>
Наименование на участника	
Наименование на съдружника в обединението	<i>попълва се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице</i>

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖИМ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, 2, 3 И 4**

ДОГОВОР

№ МТ/2017 г.

Днес,2017 г. в град Раднево, между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

Изпълнител на договора от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново-1”, с.Трояново
- рудник „Трояново-север, с.Ковачево
- рудник „Трояново-3, с.Медникарово

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции”, управление

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от отдел “ЕСР”, управление

И

„.....” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„.....” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

на основание Решение №МТна ИД и Протокол №/.....г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г. – обособена позиция №..... и УНП: (уникален номер на поръчката в АОП), се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:

- **доставка на**, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

- **демонтаж и монтаж на**, наричани за краткост в Договора „услуга”, конкретизирана по вид, технически данни, количество и качество и цени в договора и неговите приложения.

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на,00 (словом:) лева без ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията и услугите, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

-

-

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответното цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейностите, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева. / Фактурата се издава от Обединението, в случай, че е приложимо.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:

IBAN:

БАНКА:

Дължимата сума се изплаща по сметка на обединението, в случай, че е приложимо.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора:

За обособена позиция №1 и №3

24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до месеца, след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

За обособена позиция №2 и №4

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции“.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до месеца, след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

3.3. Място на изпълнение на доставките по предмета на Договора: складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции“ – с. Трояново, обл. Стара Загора/.

3.4. Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на Договора: подстанции в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно разпределението по рудници и подстанции в Техническа спецификация – Приложение №2.

Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

3.5. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.6. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniiбезопасniusloviianatrud.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му, придружен с доказателства за липса на основания за отстраняване от процедурата и че подизпълнителите отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3.

За обособена позиция №1 и №2

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

За обособена позиция №3

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за клемните шкафове – като конструкция и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

За обособена позиция №4

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни за предни панели – като конструкция, и 7 (седем) календарни дни за останалото оборудване, считано от датата на подписване на протокол за рекламация.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка и изпълнената дейност по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките и дейностите по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и услугата, и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на лв - ...% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите -

16.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.6, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

17.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

****Когато участникът, определен за изпълнител, няма да използва подизпълнители, точките в проекто-договора, отнасящи се за подизпълнителя отпадат при подписването му.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

.....