



РАЗЯСНЕНИЕ №1



към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за задвижващи станции”, реф.№ 175/2014г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос 1: Съгласно точка 2.9. от техническата спецификация трябва „Да се използват автоматични предпазители - характеристика „С” EN/EC60947-2“. Да се има ли в предвид, че всички предпазители (със стопяема вложка) се заменят с автоматични?

Отговор 1: Съгласно проект МЕ 157 – Приложение №1.1 от Техническата спецификация на процедурата всички предпазители до 63 А включително са автоматични.

Въпрос 2: В документацията не е посочено с каква комутационна способност трябва да бъдат автоматичните предпазители. Може ли Възложителя да посочи изискване за разливната мощност (кА) на автоматичните предпазители?

Отговор 2: Възложителят няма посочено изискване за разливната мощност (кА) на автоматичните предпазители. Автоматичните предпазители трябва да бъдат в съответствие със стандарт EN/EC60947-2 или еквивалент.

Въпрос 3: В документацията не е посочено изискване за начина на боядисване и цвета на таблата. Може ли Възложителя да посочи изискване за начина на боядисване (стандартно, прахово, др.) и цвета съгласно системата RAL?

Отговор 3: Възложителят няма посочено изискване за начина на боядисване и цвета им. Препоръчително е цветовата гама да бъде съобразена с цвета на аналогичното съоръжение, на което е задължително да се извърши оглед, съгласно документацията за участие.

Въпрос 4: В документацията има несъответствия между количествата по чертеж и по количествена сметка. (Пример: за табло поле 6 по чертеж №157-02.06.00сх.1, реле междинно комплект с щепселен цокъл.). Може ли Възложителя да уточни при изготвяне на офертата кое да бъде водещо - приложените чертежи или приложената количествена сметка?

Отговор 4: Водещи трябва да бъдат - приложените чертежи (принципни и монтажни схеми), съгласно които трябва да бъдат изпълнени и оборудвани ел. таблата.

Въпрос 5: В техническото задание е записано „В ел. табло-шесто поле да се помести релейно-контакторното управление на ЗС. Реле за минимална и максимална скорост на лентата,“. Може ли Възложителя да уточни при изготвяне на офертата трябва ли да се предвидят за доставка и релетата за максимална и минимална скорост?



Отговор 5: Съгласно т.2.1 от техническата спецификация на процедурата – „Всички ел. табла да бъдат оборудвани и изпълнени съгласно проект МЕ 157“. В тази връзка при изготвяне на офертата участниците трябва да предвидят за доставка и да оборудват ел. таблата с цялата апаратура, съгласно проект МЕ 157, или еквивалентна на нея в съответствие с т.2.3 от „Пълно описание на предмета на поръчката“.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

