



ДОГОВОР

№ МТ 217 /2017 г.

Днес, 12.06.2017 г. в град Раднево, между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнители по договора от страна на Възложителя:

- Отдел „Административен” към Управлението;
- Отдел „Логистика и контрол”, гр. Раднево;
- Рудник „Трояново-1”, с. Трояново;
- Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево;
- Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово;
- ПС “Марица Изток” Старозагорски Минерални Бани;

Контрол по изпълнението на договора: отдел „Административен”, към Управлението

И

„ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Казанлък 6100, ул. „Ген. Драгомиров” № 8А, тел./факс: 0431 6 24 58; e-mail: t_vranceva@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 123653673, ИН по ДДС: BG 123653673; представлявано от Тания Димитрова Вранчева - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ-04-1772/17.05.2017 г. на ИД и Протокол № 12-2017/12.05.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в „Мини Марица-Изток” ЕАД“ - реф. № 157/2016 г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в „Мини Марица-Изток” ЕАД по Обособена позиция № 1 – Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, наричано за краткост в Договора „услуга”, която Изпълнителят извършва, съгласно условията посочени в договора и неговите приложения, а Възложителят заплаща.





2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на: 18 144,00 лв. без ДДС.

2.2. В общата стойност по т.2.1. са включени всички разходи по изпълнението на поръчката: поддържане и обслужване на инсталациите/системите, ремонт при необходимост, труд, транспортни разходи, стойността на резервните части, материали и консумативи.

2.3. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.4. Възложителят заплаща цената по т.2.1. по следния начин:

2.4.1. Заплащането на абонаментните такси се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на месеца срещу представени от Изпълнителя:

- Фактури-оригинал за абонаментни такси;
- Двустранно подписани протоколи за извършената работа, с посочване на броя и местонахождението на обслужените пожароизвестителни/пожарогасителни инсталации;

2.4.2. Заплащането на вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни срещу представени от Изпълнителя:

- Фактури-оригинал за вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи;
- Двустранно подписани протоколи със спецификация (вид, технически параметри, количество, цена) за вложените резервни части, материали и консумативи;
- Сертификати за качество от производителя за вложените резервни части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
- Протокол за предадените на Възложителя отпаднали при ремонта материали и резервни части (вид, технически параметри, количество, цена).

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: BG64 UNCR 7630 1076 6306 06

IBAN: UNCRBGSF

БАНКА: Уни Кредит Булбанк АД, гр. Казанлък

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5. в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на неговото сключване или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от





събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или достигане на горепосочения срок договор се прекратява.

3.3. Начин на изпълнение:

- Абонаментното сервизно обслужване включва: ежемесечна проверка на системата, доказване на работоспособността ѝ в тестови и реален режим, пренастройване на системата при нужда, подмяна на дефектиралите компоненти.
- Техническите профилантики се извършват всеки месец;
- Отстраняване на възникнали повреди при повикване от Възложителя;
- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди – до 24 часа след уведомяване;
- Време за отстраняване на повредата – до 3 дни след уведомяване;
- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани явни недостатъци, резервни части подлежащи на подмяна и др.

3.4. Ремонтните работи се извършват на базата на съгласувания протокол и спецификация на резервни части, материали и консумативи.

3.5. Всички резервни части, материали и консумативи да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

3.6. Всички подменени стари резервни части се връщат на Възложителя с приемо-предавателен протокол за предадените на Възложителя, отпаднали при ремонта материали и резервни части.

3.7. При необходимост от подмяна на резервни части: Изпълнителят предоставя на Възложителя протокол със спецификация на необходимото за подмяна оборудване и/или материали и консумативи с посочени подробни характеристики, изисквания и цени за съгласуване.

Възложителят има право:

- а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;
- б) да откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за ремонта резервни части, материали и консумативи;
- в) да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представи на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложената от Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика и цената, при която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите, като върху посочената цена Изпълнителя има право да начисли до 10% доставно-складови разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

3.8. Мястото на изпълнение на дейностите: **Обособена позиция № 1:** Адм. сграда на ММИ, гр. Раднево, ПС Старозагорски мин. бани, отдел „Логистика и контрол”, гр. Раднево и поделенията Р-к „Трояново-1”, Р-к „Трояново-север” и Р-к „Трояново-3”, съгласно /Incoterms 2010/;





ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).
- 4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
- 4.3. Да прави (предявява) рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- 5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- 7.3. Да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на съответната апаратура.
- 7.4. Да предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на Възложителя.
- 7.5. Да спазва Заповед № РД-09-535/09.10.2015 г. за пропусквателния режим и Заповед № РД-09-071/09.02.2017 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани в интернет сайта на Възложителя <http://www.marica-iztok.com/page/obshti-dokumenti-26-1.html>, валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че извършваните услуги, ще отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).
- 8.2. При рекламации, изпълнителя отстранява дефектите изцяло за своя сметка.





8.3. Срокът за отстраняване на констатиран дефект по системите се договаря между страните, в протокола за рекламация.

8.4. По време на гаранционния срок, на вложените резервни части, Изпълнителят отстранява за своя сметка всички възникнали рекламации. Всички разходи, във връзка с отстраняване на рекламациите - труд, резервни части, транспортни разходи и други са за сметка на Изпълнителя.

8.5. Изпълнителя се задължава в срок до 2 работни дни от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на протокол за рекламация и предприемане съответните мерки за отстраняване. В случай, че Изпълнителя не се яви в посочения срок при Възложителя, рекламацията се приема за приета от Изпълнителя.

8.6. За съставянето на протокола по т. 8.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.5., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

9.1. Приемането на извършените дейности по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на конкретни услуги по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на услугата и др.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.





11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счита, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;





13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 544,32 лв - 3% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.





15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Стефан Анков - Ръководител отдел „Търговски“

Андреан Анастасов - Ръководител отдел „Административен“

Славина Бонева - Юрисконсулт

Изготвил: Даниел Демирчев - експерт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТАНЯ ВРАНЧЕВА
Управител



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел.: 0417/8 33 05; факс 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД”
/услуга/**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1: Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи на „Мини Марица-изток” ЕАД.

2. Обем на дейностите: Поддържане и обслужване на 37 / тридесет и седем / броя пожароизвестителни инсталации намиращи се в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД, ПС на „Мини Марица-изток” ЕАД – Старозагорски минерални бани, отдел „Логистика и контрол” и подразделения Рудник „Трояново-1”, Рудник „Трояново-север” и Рудник „Трояново-3”:

2.1. Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа ПИС 24-3 бр.
- пожароизвестител ръчен – 32 бр.
- пожароизвестител автоматичен – 491 бр.
- звукова и светлинна инсталация – 26 бр.
- лъчи – 65 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/12 Ah – 6 бр.

2.2. Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД - Укритие.

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа FS 4000
- пожароизвестител ръчен – 6 бр.
- пожароизвестител автоматичен – 25 бр.
- лъчи – 4 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 6 бр.

2.3. Пожароизвестителна инсталация в съвърно помещение в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа FS 5100 – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр.
- разрешителен модул 5101 – 1 бр.
- пожароизвестител ръчен тип 3050 – 2 бр.
- пожароизвестител оптично-димен 3030 –
- звукова сигнализация – 1 бр.

2.4. Пожароизвестителна инсталация на ниското тяло в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа SMART LINE – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр.
- пожароизвестител термичен 8020 – 2 бр.
- пожароизвестител ръчен 3050 – 4 бр.
- пожароизвестител оптично-димен 8030 – 5 бр.
- звукова сигнализация – 4 бр.
- външна сирена – 1 бр.
- паралелен сигнализатор – 34 бр.
- телефонен драйлър – 1 бр.

2.5.Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД – Гараж

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- централа тип FS 5100 - 1 бр.
- акумулатори 12V / 7,2 Ah - 2 бр.
- ръчен бутон - 3 бр.
- пожароизвестител термичен - 24 бр.
- сирена външна - 1 бр.
- сирена вътрешна- 4 бр.

2.6.Почивна станция на „Мини Марица-изток” ЕАД - Старозагорски минерални бани

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа FS 5016 – 1 бр.
- пожароизвестителна централа FS 5200 – 1 бр.
- пожароизвестител ръчен тип 3050 – 13 бр.
- пожароизвестител термичен максимално-диференциален FD2030L – 79 бр.
- пожароизвестител оптично-димен „Аполо” – 80 бр.
- паралелен изнесен сигнализатор RI 31 – 113 бр.
- звуков сигнализатор – 12 бр.
- лъчи – 30 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 4 бр.

2.7. Пожароизвестителна система в административната сграда на отдел „Логистика и контрол”

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа FS 4000/4 – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 26р.
- пожароизвестител оптично-димен тип 3030 – 32 бр.
- пожароизвестител ръчен – 2 бр.
- ел.сирена с лампа SF 115 P – 26р.
- вътрешна ел.сирена – 2 бр.
- надвратни светлинни сигнализатори – 23 бр.

2.8.Пожароизвестителна система в складове 1502, 1503 и 1505 на територията на отдел „Логистика и контрол”

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна система FS – 5008
- светлинен и звуков сигнализатор – 3 бр.
- димни датчици за склад 1502 – 20 бр.
- димни датчици за склад 1503 – 27 бр.
- димни датчици за склад 1505 – 26 бр.

2.9.Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 12:

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна система MAG 2 – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V / 7 Ah – 1 бр.
- оптично-димен датчик 601 P – 3 бр.
- ръчен датчик 3050 – 2 бр.
- сирена външна – 1 бр.
- лъчеви комплекти – 2 бр.
- сигнални устройства – 1 бр.
- вериги на лъча – 2 бр.

2.10.Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 11:

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна система SMART LINE – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр.
- оптично-димен датчик APOLO – 6 бр.
- ръчен датчик – 6 бр.
- сирена външна – 1 бр.
- лъчеви комплекти – 6 бр.
- сигнални устройства – 1 бр.
- вериги на лъча – 6 бр.

2.11.Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – Ел.зала – претоварач BRs 1800 – Д №111:

Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна система тип FS 4000/2 – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр.
- оптично пожарогасител тип 8030 – 3 бр.
- ръчен пожарогасител – 1 бр.
- сирена външна с лампа – 1 бр.
- лъчеви комплекти – 1 бр.
- сигнални устройства – 1 бр.
- вериги на лъча – 1 бр.

2.12.Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестяване на Насипообразовател As 5000 - №181:

- сензор HOCHIKI – SLR-E3N – 12 бр.

2.13.Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – подстанция „Подвижна” № 4

- Оптично-димен датчик свързан към скала за управление и сигнализиращ на подстанция „Г.Михайлов”.

2.14.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – пожароизвестителни инсталации на компютърно помещение №1 в Администрация /сървър/

2.15.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – компютърно помещение №2 в Битов комбинат /сървър/

2.16.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер BRS 1600 – рудничен № 204

2.17.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер Rs 710 – рудничен № 262

2.18.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево - багер Rs 2000 – рудничен № 241

2.19.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 230

2.20.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 238

2.21.Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – пробовземаща система ЗС № 2003

Системите са окомплектовани със следните съоръжения:

- димооптични датчици ESSER – 20 бр.
- термични датчици NFS2 – 10 бр.
- термични датчици BRS – 8 бр.

2.22. Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – мобилна подстанция № 4 към подстанция „Гледачево” в РТНК-2

2.23. Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – мобилни подстанции към подстанция „Гипсово”

2.23.1. подстанция „21” – РТНК-1

2.23.2. подстанция „22” – РТНК-2

2.23.3. подстанция „23” – РТНК-3

2.23.4. подстанция „24” – РТНК-4

2.23.5. подстанция „25” – РТНК-5

2.24. Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – помещение „Архив” в Битов комбинат:
Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- оптично димни датчици тип FLR-E/3M – 18бр.
- ръчно пожароизвестяване тип FDCCR – 2 бр.
- сирени – 3 бр.
- пожароизвестително табло – 1 бр.

2.25. Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – ел.зали РТНК-5 К 400 – рудничен № 222:
Системата е окомплектована със следните съоръжения:

- пожароизвестителна централа FPA-1200 BOSCH – 1 бр.
- акумулаторни батерии 12 V / 24 Ah – 2 бр.
- пожароизвестител термичен FAN-420 BOSCH – 8 бр.
- пожароизвестител оптично-димен FAP-420 BOSCH – 6 бр.
- база за открит монтаж на основа MSC 420 BOSCH – 14 бр.
- ръчен пожароизвестител FMC-420RW-HSRD – 2 бр.
- светлинно-звуков сигнализатор FNM-320LED-SRD BOSCH - 2 бр.

2.26. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – пожароизвестителна инсталация на пробовземача система към участък „Добив”

2.27. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – багер Rs 1200 - № 331

2.28. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – багер Rs 710 - № 363

2.29. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – подстанция № 31

2.30. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – подстанция № 32

2.31. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – подстанция № 33

2.32. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – подстанция № 34

2.33. Рудник „Трояново-3”, с.Медникарово – назначение на участък „РТНК-3”

Посоченият брой пожароизвестителни инсталации е ориентировъчен и може да се увеличава с включване на инсталации с изтекъл гаранционен срок или да се намалява с отпадане на такива инсталации, които не могат да се обслужват и ремонтират, при условията посочени по-долу.

3. Срок, място и начин на изпълнение на договора:

3.1. Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

3.2. Място на изпълнение: Административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево, Почивна станция на „Мини Марица-изток” ЕАД – Старозагорски минерални бани, отдел „Логистика и контрол” и поделенията Рудник „Трояново-1” с .Трояново, Рудник „Трояново-север” с.Ковачево и Рудник „Трояново-3” с.Медникарово

3.3. Начини на изпълнение:

- Абонаментното сервисно обслужване включва: ежемесечна проверка на системата, доказване на работоспособността ѝ в тестови и реален режим, пренастройване на системата при нужда, подмяна на дефектиралите компоненти.
- Техническите профилактики се извършват всеки месец;
- Отстраняване на възникнали повреди при повикване от възложителя;
- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди – до 24 часа след уведомяване;
- Време за отстраняване на повредата – до 3 дни след уведомяване;
- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани явни недостатъци, резервни части подлежащи на подмяна и др.

4. Изисквания към технологията на изпълнението:

- Да поддържа в техническа изправност пожаронизвестителните техники, описани в т.2;
- Изпълнителят изпраща специалисти за профилактика, тестване, програмиране, настройване и други специфични операции по собствено усмотрение и преценка във времето, в зависимост от начина на експлоатация на системите и тяхното натоварване;
- Да подменя износени или с влошени параметри възли, детайли и елементи на системите по т.2 с предоставените от Възложителя;
- Да гарантира високо качество на изпълнение на възложената поръчка чрез спазването на всички нормативни документи, правилници, инструкции, наредби и др.;
- От датата на подписването на договора до датата на неговото изтичане Изпълнителят поема отговорност за изправността и безаварийната експлоатация на системите;

5. Изисквания към материалите/резервните части, вложени при изпълнение на услугата.

- да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на съответната апаратура;
- да предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на Възложителя;

При необходимост от подмяна на резервни части:

- Изпълнителят предоставя на Възложителя протокол със спецификация на необходимото за подмяна оборудване и/или материали и консумативи с посочени подробни характеристики, изисквания и цени за съгласуване.

Възложителят има право:

а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;

б) да откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за ремонта резервни части, материали и консумативи;

в) да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представи на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложената от Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика и цената, при която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите, като върху посочената цена Изпълнителят има право да начисли до 10% доставно-складови разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

- Ремонтните работи се извършват на базата на съгласувания протокол и спецификация на резервни части, материали и консумативи.

- Всички резервни части, материали и консумативи да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

- Всички подменени стари резервни части се връщат на Възложителя с приемо-предавателен протокол за предадените на Възложителя, отпаднали при ремонта материали и резервни части.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:
Отчитането изпълнението на дейностите по договора се извършва ежесмесечно на база:

- Фактури за абонаментни такси;
- Двустранно подписани протоколи за извършената работа, с посочване на броя и местонахождението на обслужените пожаронизвестителни инсталации;

Отчитането на вложените при ремонт резервни части се извършва на база:

- Фактури за вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи;
- Двустранно подписани протоколи със спецификация (вид, технически параметри, количество, цена) за вложените резервни части, материали и консумативи;
- Сертификати за качество от производителя за вложените резервни части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
- Протокол за предадените на Възложителя отпаднали при ремонта материали и резервни части (вид, технически параметри, количество, цена).

ИЗГОТВИЛ:

Дарина Колева
Специалист БО

СЪГЛАСУВАЛ:

Андриан Анастасов
Ръководител отдел „Административен“

СЪГЛАСУВАЛ :

Живко Желязков
Р-л отдел „ЗБУТ“



ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

Казанлък 6100 бул. Ген. Драгомиров 8а
Офис-тел./факс: 0431/6 24 58
Магазин-тел.: 0431/6 33 44
GSM 0888 847 625

e-mail: t_vancheva@abv.bg
e-mail: office@bg-fire.com
www.bg-fire.com



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Приложение № 2 към Договор № 117/2017

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в „Мини Марица-Изток“ ЕАД“ - реф. № 157/2016 г.

за обособена позиция № 1 - Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.„Георги Димитров“ - №13

ОТ:

«ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование	Ед. месечна цена в лв. без ДДС
1	Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е комплектувана със следните съоръжения: <ul style="list-style-type: none">- пожароизвестителна централа ПИС 24-3 бр.- пожароизвестител ръчен – 32 бр.- пожароизвестител автоматичен – 491 бр.- звукова и светлинна инсталация – 26 бр.- лъчи – 65 бр.- акумулаторни батерии 12 V/12 Ah – 6 бр.	138.00
2	Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Укритие. Системата е комплектувана със следните съоръжения: <ul style="list-style-type: none">- пожароизвестителна централа FS 4000- пожароизвестител ръчен – 6 бр.- пожароизвестител автоматичен – 25 бр.- лъчи – 4 бр.- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 6 бр.	38.00
3	Пожароизвестителна инсталация в съвършно помещение в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е комплектувана със следните съоръжения: <ul style="list-style-type: none">- пожароизвестителна централа FS 5100 – 1 бр.- акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр.- разрешителен модул 5101 – 1 бр.	35.00

	<ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 2 бр. - пожароизвестител оптично-димен 3030 – - звукова сигнализация – 1 бр. 	
4	<p>Пожароизвестителна инсталация на пиското тяло в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа SMART LINE – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр. - пожароизвестител термичен 8020 – 2 бр. - пожароизвестител ръчен 3050 – 4 бр. - пожароизвестител оптично-димен 8030 – 5 бр. - звукова сигнализация – 4 бр. - външна сирена – 1 бр. - паралелен сигнализатор – 34 бр. - телефонен драйлър – 1 бр. 	40.00
5	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Гараж Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - централа тип FS 5100 - 1 бр. - акумулатори 12V / 7,2 Ah - 2 бр. - ръчен бутон - 3 бр. - пожароизвестител термичен - 24 бр. - сирена външна - 1 бр. - сирена вътрешна - 4 бр. 	24.00
6	<p>Почивна станция на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Старозагорски минерални бани Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5016 – 1 бр. - пожароизвестителна централа FS 5200 – 1 бр. - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 13 бр. - пожароизвестител термичен максимално-диференциален FD2030L – 79 бр. - пожароизвестител оптично-димен „Аполо“ – 80 бр. - паралелен изнесен сигнализатор RI 31 – 113 бр. - звуков сигнализатор – 12 бр. - лъчи – 30 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 4 бр. 	88.00
7	<p>Пожароизвестителна система в административната сграда на отдел „Логистика и контрол“ Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 4000/4 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 26 бр. - пожароизвестител оптично-димен тип 3030–32 бр. - пожароизвестител ръчен – 2 бр. - ел.сирена с лампа SF 115 P – 2 бр. - вътрешна ел.сирена – 2 бр. - надвратни светлинни сигнализатори – 23 бр. 	48.00
8	<p>Пожароизвестителна система в складове 1502, 1503 и 1505 на територията на отдел „Логистика и контрол“ Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система FS – 5008 - светлинен и звуков сигнализатор – 3 бр. - димни датчици за склад 1502 – 20 бр. - димни датчици за склад 1503 – 27 бр. 	79.00

	- димни датчици за склад 1505 – 26 бр.	
9	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 12: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система MAG 2 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 7 Ah – 1 бр. - оптично-димен датчик 601 P – 3 бр. - ръчен датчик 3050 – 2 бр. - сирена външна – 1 бр. - лъчеви комплекти – 2 бр. - сигнални устройства – 1 бр. - вериги на лъча – 2 бр. 	45.00
10	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 11: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система SMART LINE–1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр. - оптично-димен датчик APOLO – 6 бр. - ръчен датчик – 6 бр. - сирена външна – 1 бр. - лъчеви комплекти – 6 бр. - сигнални устройства – 1 бр. - вериги на лъча – 6 бр. 	42.00
11	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – Ел.зала – претоварач BRs 1800 – Д №111: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система тип FS 4000/2 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр. - оптично пожарогасител тип 8030 – 3 бр. - ръчен пожарогасител – 1 бр. - сирена външна с лампа – 1 бр. - лъчеви комплекти – 1 бр. - сигнални устройства – 1 бр. - вериги на лъча – 1 бр. 	42.00
12	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестяване на Насипообразовател As 5000 - №181: - сензор HOCHIKI – SLR-E3N – 12 бр.</p>	28.00
13	<p>Рудник „Трояново-1”, с. Трояново – подстанция „Подвижна” № 4 - Оптично-димен датчик свързан към скала за управление и сигнализиращ на подстанция „Г. Михайлов”.</p>	23.00
14	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – пожароизвестителни инсталации на компютърно помещение №1 в Администрация /сървър/	15.00
15	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – компютърно помещение №2 в Битов комбинат / сървър/	15.00
16	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер BRS 1600 – рудничен № 204	40.00
17	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер Rs 710 – рудничен № 262	40.00
18	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево - багер Rs 2000 – рудничен № 241	40.00
19	Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 230	40.00

20	Рудник „Трояново-север“, с.Ковачево – багер SKs 1200 – рудничен № 238	40.00
21	Рудник „Трояново-север“, с.Ковачево – пробовземаща система ЗС № 2003 Системите са окомплектовани със следните съоръжения: - димооптични датчици ESSER – 20 бр. - термични датчици NFS2 – 10 бр. - термични датчици BRS – 8 бр.	38.00
22	Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – мобилна подстанция № 4 към подстанция „Гледачево“ в РТНК-2	40.00
23	Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – мобилни подстанции към подстанция „Гипсово“ 23.1. подстанция „21“ – РТНК-1	40.00
	23.2. подстанция „22“ – РТНК-2	40.00
	23.3. подстанция „23“ – РТНК-3	40.00
	23.4. подстанция „24“ – РТНК-4	40.00
	23.5. подстанция „25“ – РТНК-5	40.00
24	Рудник „Трояново-север“, с.Ковачево – помещение „Архив“ в Битов комбинат: Системата е окомплектована със следните съоръжения: - оптично димни датчици тип FLR-E/3M – 18 бр. - ръчно пожароизвестяване тип FDCCR – 2 бр. - сирени – 3 бр. - пожароизвестително табло – 1 бр.	23.00
25	Рудник „Трояново-север“, с.Ковачево – ел.зали РТНК-5 К 400 - рудничен № 222: Системата е окомплектована със следните съоръжения: - пожароизвестителна централа FPA-1200 BOSCH – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 24 Ah – 2 бр. - пожароизвестител термичен FAN-420 BOSCH – 8 бр. - пожароизвестител оптично-димен FAP-420 BOSCH – 6бр. - база за открит монтаж на основа MSC 420 BOSCH – 14бр. - ръчен пожароизвестител FMC-420RW-HSRD – 2 бр. - светлинно-звук сигналатор FNM-320LED-SRD BOSCH - 2 бр.	35.00
26	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово - пожароизвестителна инсталация на пробовземаща система към участък „Добив“	45.00
27	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – багер Rs 1200 - № 331	33.00
28	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово - багер Rs 710 - № 363	33.00
29	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – подстанция № 31	33.00
30	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – подстанция № 32	33.00
31	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – подстанция № 33	33.00
32	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – подстанция № 34	33.00
33	Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – назначение на участък „РТНК-3“	33.00
Обща стойност за един месец в лв. без ДДС		1 512.00
Обща стойност за дванадесет месеца в лв. без ДДС		18 144.00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, в мястото на изпълнение, съгласно (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG64UNCR 7630 10766 30606

BIC: UNCRBGSF;

Банка: УниКредит Булбанк АД

– град/клон/офис: Казанлък;

Дата: 16.02.2017г

Подпис:

Таня Вранчева



A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page.



Казанлък, 6100 бул. "Ген. Драгомиров" 8а
Офис-тел./факс: 0431/6 24 58
Магазин-тел.: 0431/6 33 44
GSM: 0888 847 625

e-mail: t_vranceva@abv.bg
e-mail: office@bg-fire.com
www.bg-fire.com



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Приложение № 3 към Договор № КТ. 217 / 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в „Мини Марица-Изток“ ЕАД“ - реф. № 157/2016 г.

За обособена позиция № 1 – Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи;

ДО:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ - № 13

ОТ:
«ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр. Казанлък.
Ул. »ген. Драгомиров 4 8А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката: „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в „Мини Марица-Изток“ ЕАД“ - реф. № 157/2016 г. за обособена позиция № 1 - Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката включен в обособената позиция, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срокът на изпълнение на дейностите е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договор или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

Начин на изпълнение:

- Абонаментното сервизно обслужване включва: ежемесечна проверка на системата, доказване на работоспособността ѝ в тестови и реален режим, пренастройване на системата при нужда, подмяна на дефектираните компоненти.

- Техническите профилактики се извършват всеки месец;
- Отстраняване на възникнали повреди при повикване от възложителя;
- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди – до 24 часа след уведомяване;
- Време за отстраняване на повредата – до 3 дни след уведомяване;
- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани явни недостатъци, резервни части подлежащи на подмяна и др.

Място на изпълнение: Административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, Почивна станция на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Старозагорски минерални бани, отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево и поделенията: Рудник „Трояново-1“ с .Трояново, Рудник „Трояново-север“ с. Ковачево и Рудник „Трояново-3“ с. Медникарово.

Документи при изпълнение на дейностите:

Отчитането изпълнението на дейностите по договора се извършва ежесемесечно на база:

- Фактури за абонаментни такси;
- Двустранно подписани протоколи за извършената работа, с посочване на броя и местонахождението на обслужените пожароизвестителни инсталации;

Отчитането на вложените при ремонт резервни части се извършва на база:

- Фактури за вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи;
- Двустранно подписани протоколи със спецификация (вид, технически параметри, количество, цена) за вложените резервни части, материали и консумативи;
- Сертификати за качество от производителя за вложените резервни части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
- Протокол за предадените на Възложителя отпаднали при ремонта материали и резервни части (вид, технически параметри, количество, цена).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. *Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител*
2. Подробно описание на пожароизвестителни инсталации и системи, подлежащи на обслужване.
3. Подробно описание на Техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката.
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 03.02.2017г

Подпис:

ТАНЯ ВРАНЧЕВА



«ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр. Казанлък

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБСЛУЖВАНЕ

№	Изисквания на Възложителя	Предложено от Участника
	Наименование	Наименование
1	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа ПИС 24-3 бр. - пожароизвестител ръчен – 32 бр. - пожароизвестител автоматичен – 491 бр. - звукова и светлинна инсталация – 26 бр. - лъчи – 65 бр. - акумулаторни батерии 12 V/12 Ah – 6 бр. 	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа ПИС 24-3 бр. - пожароизвестител ръчен – 32 бр. - пожароизвестител автоматичен – 491 бр. - звукова и светлинна инсталация – 26 бр. - лъчи – 65 бр. - акумулаторни батерии 12 V/12 Ah – 6 бр.
2	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Укритие. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 4000 - пожароизвестител ръчен – 6 бр. - пожароизвестител автоматичен – 25 бр. - лъчи – 4 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 6 бр. 	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Укритие. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 4000 - пожароизвестител ръчен – 6 бр. - пожароизвестител автоматичен – 25 бр. - лъчи – 4 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 6 бр.
3	<p>Пожароизвестителна инсталация в сървърно помещение в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5100 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр. - разрешителен модул 5101 – 1 бр. - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 2 бр. - пожароизвестител оптично-димен 3030 – - звукова сигнализация – 1 бр. 	<p>Пожароизвестителна инсталация в сървърно помещение в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5100 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр. - разрешителен модул 5101 – 1 бр. - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 2 бр. - пожароизвестител оптично-димен 3030 – - звукова сигнализация – 1 бр.
4	<p>Пожароизвестителна инсталация на ниското тяло в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД</p>	<p>Пожароизвестителна инсталация на ниското тяло в административната сграда на „Мини Марица-изток“</p>

	<p>съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа SMART LINE – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр. - пожароизвестител термичен 8020 – 2 бр. - пожароизвестител ръчен 3050 – 4 бр. - пожароизвестител оптично-димен 8030 – 5 бр. - звукова сигнализация – 4 бр. - външна сирена – 1 бр. - паралелен сигнализатор – 34 бр. - телефонен драйлър – 1 бр. 	<p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа SMART LINE – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 2 бр. - пожароизвестител термичен 8020 – 2 бр. - пожароизвестител ръчен 3050 – 4 бр. - пожароизвестител оптично-димен 8030 – 5 бр. - звукова сигнализация – 4 бр. - външна сирена – 1 бр. - паралелен сигнализатор – 34 бр. - телефонен драйлър – 1 бр.
5	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Гараж</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - централа тип FS 5100 - 1 бр. - акумулатори 12V / 7,2 Ah - 2 бр. - ръчен бутон - 3 бр. 	<p>Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Гараж</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - централа тип FS 5100 - 1 бр. - акумулатори 12V / 7,2 Ah - 2 бр. - ръчен бутон - 3 бр.
	<ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестител термичен - 24 бр. - сирена външна - 1 бр. - сирена вътрешна - 4 бр. 	<ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестител термичен - 24 бр. - сирена външна - 1 бр. - сирена вътрешна - 4 бр.
	<p>Почивна станция на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Старозагорски минерални бани</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5016 – 1 бр. 	<p>Почивна станция на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Старозагорски минерални бани</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5016 – 1 бр. - пожароизвестителна централа FS 5200 – 1 бр.
6	<ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 5200 – 1 бр. - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 13 бр. - пожароизвестител термичен максимално-диференциален FD2030L – 79 бр. - пожароизвестител оптично-димен „Аполо“ – 80 бр. - паралелен изнесен сигнализатор RI 31 – 113 бр. - звуков сигнализатор – 12 бр. - лъчи – 30 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 4 бр. 	<ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестител ръчен тип 3050 – 13 бр. - пожароизвестител термичен максимално-диференциален FD2030L – 79 бр. - пожароизвестител оптично-димен „Аполо“ – 80 бр. - паралелен изнесен сигнализатор RI 31 – 113 бр. - звуков сигнализатор – 12 бр. - лъчи – 30 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 4 бр.
7	<p>Пожароизвестителна система в административната сграда на отдел „Логистика и контрол“</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FS 4000/4 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 26р. 	<p>Пожароизвестителна система в административната сграда на отдел „Логистика и контрол“</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <p>пожароизвестителна централа FS 4000/4 – 1 бр.</p> <p>акумулаторни батерии 12 V/7 Ah – 26р.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - димен тип 3030–326р. - пожароизвестител ръчен – 2 бр. - ел.сирена с лампа SF 115 P – 2 бр. - вътрешна ел.сирена – 2 бр. - надвратни светлинни сигнализатори – 23 бр. 	3030–326р. пожароизвестител ръчен – 2 бр. ел.сирена с лампа SF 115 P – 2 бр. вътрешна ел.сирена – 2 бр. надвратни светлинни сигнализатори – 23 бр.
8	<p>Пожароизвестителна система в складовете 1502, 1503 и 1505 на територията на отдел „Логистика и контрол”</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система FS – 5008 - светлинен и звуков сигнализатор – 3 бр. - димни датчици за склад 1502 – 20 бр. - димни датчици за склад 1503 – 27 бр. - димни датчици за склад 1505 – 26 бр. 	<p>Пожароизвестителна система в складовете 1502, 1503 и 1505 на територията на отдел „Логистика и контрол”</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система FS – 5008 - светлинен и звуков сигнализатор – 3 бр. - димни датчици за склад 1502 – 20 бр. - димни датчици за склад 1503 – 27 бр. - димни датчици за склад 1505 – 26 бр.
9	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 12:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система MAG 2 – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 7 Ah – 1 бр. - оптично-димен датчик 601 P – 3 бр. - ръчен датчик 3050 – 2 бр. - сирена външна – 1 бр. - лъчеви комплекти – 2 бр. - сигнални устройства – 1 бр. 	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 12:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <p>пожароизвестителна система MAG 2 – 1 бр. акумулаторни батерии 12 V / 7 Ah – 1 бр. оптично-димен датчик 601 P – 3 бр. ръчен датчик 3050 – 2 бр. сирена външна – 1 бр. лъчеви комплекти – 2 бр. сигнални устройства – 1 бр. вериги на лъча – 2 бр.</p>
10	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 11:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система SMART LINE – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр. - оптично-димен датчик APOLO – 6 бр. - ръчен датчик – 6 бр. - сирена външна – 1 бр. - лъчеви комплекти – 6 бр. - сигнални устройства – 1 бр. - вериги на лъча – 6 бр. 	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестителна техника на подстанция – подвижна 11:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <p>пожароизвестителна система SMART LINE – 1 бр. акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр. оптично-димен датчик APOLO – 6 бр. ръчен датчик – 6 бр. сирена външна – 1 бр. лъчеви комплекти – 6 бр. сигнални устройства – 1 бр. вериги на лъча – 6 бр.</p>
11	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – Ел.зала – претоварач BRs 1800 – Д №111:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна система тип FS 4000/2 – 1 бр. 	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – Ел.зала – претоварач BRs 1800 – Д №111:</p> <p>Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр. - оптично пожарогасител тип 8030 – 3 бр. - ръчен пожарогасител – 1 бр. - сирена външна с лампа – 1 бр. - лъчеви комплекти – 1 бр. - сигнални устройства – 1 бр. - вериги на лъча – 1 бр. 	<p>пожароизвестителна система тип FS 4000/2 – 1 бр.</p> <p>акумулаторни батерии 12 V / 5 Ah – 2 бр.</p> <p>оптично пожарогасител тип 8030 – 3 бр.</p> <p>ръчен пожарогасител – 1 бр.</p> <p>сирена външна с лампа – 1 бр.</p> <p>лъчеви комплекти – 1 бр.</p> <p>сигнални устройства – 1 бр.</p> <p>вериги на лъча – 1 бр.</p>
12	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестяване на Насипообразовател As 5000 - №181:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сензор HOCHIKI – SLR-E3N – 12 бр. 	<p>Рудник „Трояново-1”, с.Трояново – пожароизвестяване на Насипообразовател As 5000 - №181:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сензор HOCHIKI – SLR-E3N – 12 бр.
13	<p>Рудник „Трояново-1”, с. Трояново – подстанция „Подвижна” № 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптично-димен датчик свързан към скала за управление и сигнализиращ на подстанция „Г. Михайлов”. 	<p>Рудник „Трояново-1”, с. Трояново – подстанция „Подвижна” № 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптично-димен датчик свързан към скала за управление и сигнализиращ на подстанция „Г. Михайлов”.
14	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – пожароизвестителни инсталации на компютърно помещение №1 в Администрация /сървър/</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – пожароизвестителни инсталации на компютърно помещение №1 в Администрация /сървър/</p>
15	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – компютърно помещение №2 в Битов комбинат /сървър/</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – компютърно помещение №2 в Битов комбинат /сървър/</p>
16	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер BRS 1600 – рудничен № 204</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер BRS 1600 – рудничен № 204</p>
17	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер Rs 710 – рудничен № 262</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер Rs 710 – рудничен № 262</p>
18	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер Rs 2000 – рудничен № 241</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер Rs 2000 – рудничен № 241</p>
19	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 230</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 230</p>
20	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 238</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – багер SRs 1200 – рудничен № 238</p>
21	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – пробовземаща система ЗС № 2003</p> <p>Системите са окомплектовани със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - димооптични датчици ESSER – 20 бр. - термични датчици NFS2 – 10 бр. - термични датчици BRS – 8 бр. 	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – пробовземаща система ЗС № 2003</p> <p>Системите са окомплектовани със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - димооптични датчици ESSER – 20 бр. - термични датчици NFS2 – 10 бр. - термични датчици BRS – 8 бр.
22	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – мобилна подстанция № 4 към подстанция „Гледачево” в РТНК-2</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – мобилна подстанция № 4 към подстанция „Гледачево” в РТНК-2</p>
23	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – мобилни подстанции към подстанция „Гипсово”</p>	<p>Рудник „Трояново-север”, с. Ковачево – мобилни подстанции към</p>

	<p>23.2. подстанция „22” – РТНК-2 23.3. подстанция „23” – РТНК-3 23.4. подстанция „24” – РТНК-4 23.5. подстанция „25” – РТНК-5</p>	<p>23.1. подстанция „21” – РТНК-1 23.2. подстанция „22” – РТНК-2 23.3. подстанция „23” – РТНК-3 23.4. подстанция „24” – РТНК-4 23.5. подстанция „25” – РТНК-5</p>
24	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – помещение „Архив” в Битов комбинат: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптично димни датчици тип FLR-E/3M – 18 бр. - ръчно пожароизвестяване тип FDCCR – 2 бр. - сирени – 3 бр. - пожароизвестително табло – 1 бр. 	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – помещение „Архив” в Битов комбинат: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <p>оптично димни датчици тип FLR-E/3M – 18 бр. ръчно пожароизвестяване тип FDCCR – 2 бр. сирени – 3 бр. пожароизвестително табло – 1 бр.</p>
25	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – ел.зали РТНК-5 К 400 - рудничен № 222: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FPA-1200 BOSCH – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 24 Ah – 2 бр. 	<p>Рудник „Трояново-север”, с.Ковачево – ел.зали РТНК-5 К 400 - рудничен № 222: Системата е окомплектована със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожароизвестителна централа FPA-1200 BOSCH – 1 бр. - акумулаторни батерии 12 V / 24 Ah – 2 бр. - пожароизвестител термичен FAN-420 BOSCH – 8 бр. - пожароизвестител оптично-димен FAP-420 BOSCH-66р. - база за открит монтаж на основа MSC 420 BOSCH-146р. - ръчен пожароизвестител FMC-420RW-HSRD – 2 бр. - светлинно-звуков сигнализатор FNM-320LED-SRD BOSCH - 2 бр.
26	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово - пожароизвестителна инсталация на пробовземаща система към участък „Добив”</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово - пожароизвестителна инсталация на пробовземаща система към участък „Добив”</p>
27	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – багер Rs 1200 - № 331</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – багер Rs 1200 - № 331</p>
28	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово - багер Rs 710 - № 363</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово - багер Rs 710 - № 363</p>
29	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 31</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 31</p>
30	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 32</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 32</p>
31	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 33</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 33</p>
32	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 34</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – подстанция № 34</p>
33	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – назначение на участък „РТНК-3”</p>	<p>Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово – назначение на участък „РТНК-3”</p>

Приемаме условието на Възложителя, че посоченият брой пожароизвестителни инсталации е ориентируващ и може да се увеличава с включване на инсталации с изтекъл гаранционен срок или да се намалява с отпадане на такива инсталации, които не могат да се обслужват и ремонтират.

Дата:

03.02.2017Г

Подпис:

ТАНЯ ВРАНЧЕВА



«ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр. Казанлък

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Технически изисквания и условия на Възложителя	Предложени дейности от участника
Изисквания към технологията на изпълнението	<p>Ще поддържа в техническа изправност пожарогасителните техники, описани в т.2;</p> <p>- Ще изпраща специалисти за профилактика, тестване, програмиране, настройване и други специфични операции по собствено усмотрение и преценка във времето, в зависимост от начина на експлоатация на системите и тяхното натоварване;</p> <p>- Ще подменя износени или с влошени параметри възли, детайли и елементи на системите по т.2 с предоставените от Възложителя;</p> <p>- Ще гарантира високо качество на изпълнение на възложената поръчка чрез спазването на всички нормативни документи, правилници, инструкции, наредби и др.;</p> <p>- От датата на подписването на договора до датата на неговото изтичане поемаме отговорност за изправността и безаварийната експлоатация на системите;</p>
	<p>- Ще влагаме само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на съответната апаратура;</p> <p>- Ще предаваме отпадналите при ремонта резервни части и материали на Възложителя;</p>
Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата	<p>При необходимост от подмяна на резервни части:</p> <p>- Ще предоставяме на Възложителя протокол със спецификация на необходимото за подмяна оборудване и/или материали и консумативи с посочени подробни характеристики, изисквания и цени за съгласуване. Възложителят има право:</p> <p>а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;</p> <p>б) да откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за ремонта резервни части, материали и консумативи;</p> <p>в) да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представи на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложената от Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика и цената, при която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите, като</p>

начисли до 10% доставно-складови разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

- Ремонтните работи се извършват на базата на съгласувания протокол и спецификация на резервни части, материали и консумативи.

- Всички резервни части, материали и консумативи да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

- Всички подменени стари резервни части се връщат на Възложителя с приемо-предавателен протокол за предадените на Възложителя, отпаднали при ремонта материали и резервни части.

Дата: 03.02.2017г

Подпис: _____

ТАНЯ ВРАНЧЕВА



Three additional handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page.