



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 165-011-2128

14.06.2017 г.

Сл.Стара Загора
по общественост

РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на термомагнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 58/2017 г.

Въпрос: „Предлаганите от нас термомагнитни моторни защити ниско напрежение покриват всички технически изисквания на Възложителя, но имат различен диапазон на регулиране, който е описан в Таблица 1

| № | Изискване на възложителя | Предлаган диапазон на регулиране на термичната защита |
|----|--|---|
| 1 | Термомагнитна моторна защита 0,4-0,63А | Термомагнитна моторна защита 0,4-0,63А |
| 2 | Термомагнитна моторна защита 1,6-2,5А | Термомагнитна моторна защита 1,6-2,5А |
| 3 | Термомагнитна моторна защита 0,63-1А | Термомагнитна моторна защита 0,63-1А |
| 4 | Термомагнитна моторна защита 1-1,6А | Термомагнитна моторна защита 1-1,6А |
| 5 | Термомагнитна моторна защита 11-16А | Термомагнитна моторна защита 9-14А или 13-18А |
| 6 | Термомагнитна моторна защита 14-20А | Термомагнитна моторна защита 13-18А или 17-23А |
| 7 | Термомагнитна моторна защита 19-25А | Термомагнитна моторна защита 17-23А или 20-25А |
| 8 | Термомагнитна моторна защита 2,5-4А | Термомагнитна моторна защита 2,5-4А |
| 9 | Термомагнитна моторна защита 4-6,3А | Термомагнитна моторна защита 4-6,3А |
| 10 | Термомагнитна моторна защита 6,3-10А | Термомагнитна моторна защита 6-10А |
| 11 | Термомагнитна моторна защита 9-13А | Термомагнитна моторна защита 9-14А |
| 12 | Термомагнитна моторна защита 24-32А | Термомагнитна моторна защита 16-25А или 25-40А |
| 13 | Термомагнитна моторна защита 28-40А | Термомагнитна моторна защита 25-40А |
| 14 | Термомагнитна моторна защита 45-63А | Термомагнитна моторна защита 40-63А |
| 15 | Блокконтакт спомагателен 1НО+1НЗ | Блокконтакт спомагателен 1НО+1НЗ |



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Възложителят ще приеме ли оферта с апаратура, която покрива техническите характеристики, но с различен диапазон на регулиране?“

Отговор: Разглеждане на предложения /оферти/ на участници ще се извършва от комисия, назначена от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите. Термомагнитните моторни защити трябва да отговарят на диапазона на регулиране посочен в таблицата по т.1 от Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие.

Предлаганите термомагнитни моторни защити трябва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

