



Приложение 1

Техническа спецификация

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

- Предмет – Доставка на пропан – бутан марка „Б“ в бутилки КГ технически.
- Количество, обем: 20 000 кг. (2 000 броя бутилки) пропан – бутан марка „Б“ в бутилки.
- Изисквания към технологията на изпълнението:

I. Документи, представяни при участие в процедурата:

1. Пълначната станция да има валидна регистрация от съответния РО на „ИДТН” (доказва се със заверено копие от протокола за проверка от органите за държавен технически надзор).
2. Участникът да е лицензиран или да има сключен договор с лице, имащо право да осъществява технически надзор на съоръжение с повишена опасност по т.2.2. на Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с ПМС № 187/21.09.2000 год. (доказва се с копие на лицензията - заверено от участника).
3. Кратко описание на технологичния процес и производствените възможности на пълначната станция, с посочени технически параметри и химически показатели на газ пропан-бутан.
4. Информационен лист за безопасност - заверено копие на български език.
5. Декларация за качеството на газ пропан-бутан.

II. Изисквания за качество и безопасност:

1. Сместа от втечнени въглеводородни газове пропан-бутан, марка „Б“ да бъде с физико-механични показатели, посочени в БДС EN 589:2008+A1:2012 и ФТС 1.6:2001 *или еквивалентни*.
2. Доставя се в метални съдове (бутилки) под налягане Р раб.=18 bar. вместимост на бутилките V бут.=27,2 [л.]; тегло G нето≈10 [кг.].
3. Бутилките за транспортиране на газ пропан-бутан:
 - да отговарят на изискванията за съдове, работещи под налягане, съгласно „НАРЕДБА за съществени изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане”, приета с ПМС № 264 от 6.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г. и БДС 10271:1978 „Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове” *или еквивалент*;
 - да са регистрирани за технически надзор от пълначната станция;
 - да са маркирани – щемпел за предприятие собственик (пълначна станция), инв.№, месец и година на проверка и година на следваща проверка;
 - да са боядисани в цвят светлосин с червен пояс или одобрения от органите за технически надзор фирмен такъв;
 - да са надписани с бял цвят – пропан-бутан или одобрения от органите за технически надзор фирмен надпис;
 - номинално налягане: за пълна бутилка Р раб.=18 bar;
3. Транспортиране на газ пропан-бутан в бутилки от пълначната станция до складовете на клоновете се извършва съгласно изискванията на „НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари”.
4. Приемането (предаването) на бутилки с газ пропан-бутан да се извършва:

- само в местата за съхранение на бутилки с газ пропан-бутан – съответния склад на Възложителя на територията на рудниците;

- след като представител на пълначната станция представя придружаващата документация, състояща се от сертификат за качество, опис, счетоводни документи;

- с подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощен представител на пълначната станция, приемчик (началник склад) и представител на съответния клон (определен със заповед на Управителя), по образец

* представителят на съответния клон прави проверка за съответствие на бутилките с газ пропан-бутан с изискванията за качество и безопасност, посочени в тт. 2 и 3, а именно:

- при приемане на пълни бутилки: проверява съответствието на списъка от бутилки с действително доставените; проверява наличието на съпровождащата документация (сертификат за качество); прави външен оглед за евентуални дефекти по бутилки-те (петна от мазнини, масла или друга леснозапалима течност (консистенция), с явна външна корозия, следи от удар или други механични повреди, тяхната маркировка и окомплектовка и отразява констатациите в протокола;

- бутилките, които не отговарят на изискванията не се разтоварват и се връщат в пълначната станция;

- при предаване на празни бутилки: прави външен оглед за евентуални дефекти по бутилките, тяхната маркировка и окомплектовка и отразява констатациите в протокола;

** в графата забележка се вписват забелязаните отстраними нередности или основанието за отказ от приемане (предаване);

*** протоколите заедно със сертификата за качество се съхраняват в папка или подвързани в журнал при приемчика.

- товаро-разтоварните работи се извършват от квалифициран, обучен и инструктиран за безопасност при работа персонал.

III. Документи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя документи гарантиращи произхода и качеството на стоката, предмет на договора, както следва:

- Сертификат за качество на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) от производителя – 2 екземпляра.

- Експедиционна бележка с пълен опис на бутилките.

- Информационен лист за безопасност на продукта на български или английски език (с превод на български език), съгласно регламент 1907/2006 ЕО.

- Приемо-предавателен протокол по образец.

- Пътен лист и товарителница за извършения транспорт.

- Фактура-оригинал.

IV. Гаранции:

При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени бутилки с пропан-бутан и доставя липсващите бутилки изцяло за своя сметка.

Срокът за отстраняване на дефектите и подмяна на бутилките при рекламация е до 3 (три) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

ИЗГОТВИЛ:
Милен Минчев

