



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр.Раднево

Изх.№ MT-04-AA56

19.08. 2014 г.

обл.Стара Загора

**РАЗЯСНЕНИЕ №1**

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  
с предмет: „Доставка на шлангови кабели Ср.Н. /средно напрежение/ 6/10 kV и  
12/20 kV”, реф.№ 86/2014г

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП,  
Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

**Въпрос 1:** „В приложение №1 в таблицата по точка I. – технически изисквания към  
предмета на процедурата, като позиция №9 е посочен кабел със сечение:

- Шлангов кабел -12/20кV, 3x70+3x50/3 мм<sup>2</sup>

Едновременно в таблицата като позиция №4 е посочен кабел със сечение:

- Шлангов кабел - 6/10кV, 3x70+3x35/3 мм<sup>2</sup>

Молим за Вашия отговор дали посоченото сечение за напрежение 12/20кV т.е.  
3x70+3x50/3 мм<sup>2</sup> е правилно или трябва да бъде 3x70+3x35/3 мм<sup>2</sup>, т.е. същото като за  
напрежение 6/10кV”.

**Отговор 1:** Посочените сечения в Приложение №1 в таблицата по точка I. –  
„Технически изисквания към предмета на процедурата” са правилни и са:

- за позиция №9 е 3x70+3x50/3 мм<sup>2</sup>, шлангов кабел -12/20кV;

- за позиция №4 е 3x70+3x35/3 мм<sup>2</sup>, шлангов кабел - 6/10кV;

**Въпрос 2:** „Какъв е изисквания максимален външен диаметър в мм ако изискваното  
сечение за напрежение 12/20кV би било 3x70+3x35/3 мм<sup>2</sup>?”

**Отговор 2:** В техническите изисквания на Възложителя за напрежение 12/20кV няма  
кабел със сечение 3x70+3x35/3 мм<sup>2</sup>.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ  
Изпълнителен директор

