



РАЗЯСНЕНИЕ №2

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ ИТ-04-2339
05.09. 2014 г.

обл.Стара Загора

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на шлангови кабели Ср.Н. /средно напрежение/ 6/10 kV и
12/20 kV”, реф.№ 86/2014г

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП,
Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос 1: „В Техническата спецификация по гореситирана процедура позиция 11 е
записана като

Шлангов кабел – 12/20 kV 3x120+3x50/3

Стандартната конструкция на тези типове кабели за основно жило със сечение 120
кв.мм е за защитно жило, разпределено в междините със сечение 70 кв.мм или

Шлангов кабел – 12/20 kV 3x120+3x70/3

Моля да потвърдите конструкцията на кабела, който следва да бъде предложен.”

Отговор 1: Конструкцията на кабела по позиция № 11 е 12/20 kV, 3x120+3x50/3 mm²,
но до разглеждане ще бъдат допуснати и оферти със стандартната конструкция, а
именно 12/20 kV, 3x120+3x70/3 mm², която е еквивалентна на изискваната.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
Изпълнителен директор

