



**РАЗЯСНЕНИЯ №1**

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД  
гр. Раднево

Изх. № 117-04-418

06.02. 2015 г.

обл. Стара Загора

към публична покана с предмет: „Доставка на казани за трифазни течни пускови реостати за двигатели средно напрежение за ТМО” – реф. № 011/2015г. - ПП

Постъпило е следното искане за предоставяне на допълнителна информация по публичната покана:

**Моля да подадете следните показатели за електролита:**

- pH;
- концентрация;
- температура на концентрата;

Отговор

Показателите за електролита са:

- pH>7
- концентрация-разтвор на  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (0,5÷6%)
- температура на електролита +5÷+85°C

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

