



**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

към публична покана с предмет „Доставка на въздушно изолирани триполюсни  
силови контактори ниско напрежение”- (рег.№06/2015г.- ПП)

В приложение №1. т.1.3. – Технически условия за изпълнение на поръчката е записано:

.....

1.3.2. Всички контактори да комутират 3P + 2NO +2NC.

1.3.3. Контакторите да са оборудвани с допълнителни контакти 2 н.о. и 2 н.з.

.....

**Въпрос № 1:**

Горното означава ли, че контакторите трябва да имат 3 силови контакта и общо 4 н.о. и 4 н.з. допълнителни контакта?

**Отговор:**

Контакторите трябва да са с 3 силови контакта и 4 н.о. и 4 н.з. допълнителни контакта.

**Въпрос № 2:**

В ценовото предложение ед.цени на допълнителните контакти да бъдат ли включени в тези на контакторите или като отделни позиции?

**Отговор:**

Цената на допълнителните контакти трябва да е включена в цената на контакторите. Освен това те трябва да са монтирани на тях.

**АНДОН АНДОНОВ**

Изпълнителен директор

