



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр.Раднево

Изм.№ MT-04-446

09.02. 2015

## РАЗЯСНЕНИЕ 2

към публична покана с предмет „Доставка на въздушно изолирани триполюсни  
силови контактори ниско напрежение“- (рег.№06/2015г.- IIII)

В „Разяснение 1“ изх. №MT-04-384/04.02.2015 сте отговорили:

1. „Контакторите трябва да са с 3 силови контакта и 4 н.о. и 4 н.з. допълнителни контакта”.  
Производителят на контактори DILM не е предвидил такава възможност за цялата си гама.  
Освен това, окомплектоване с 4 н.о. и 4 н.з. се налага изключително рядко.

### Въпрос № 1:

Бихте ли приели оферта по първоначалните Ви изисквания (Окомплектовани с 3 силови, 2 н.о. и 2 н.з.), а цената за още допълнителни контакти да бъде дадена отделно?

### Отговор:

Съгласно Техническата спецификация на процедурата – т.1.3. „Технически условия за изпълнение на поръчката“ изискванията на Възложителя са както следва:

„ ..... 1.3.2. Всички контактори да комутират 3P + 2NO +2NC.

1.3.3. Контакторите да са оборудвани с допълнителни контакти 2 н.о. и 2 н.з. ....“

В Разяснение 1 Възложителя е пояснил, че контакторите трябва да са с 3 силови контакта и общо 4 н.о. и 4 н.з.

Цената на всеки един от предлаганите контакти трябва да е формирана на база всички посочени изисквания на Възложителя. В ценовото си предложение всеки участник трябва да предложи цена за контактор, която да включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

