



**ПРОТОКОЛ**

**№ 4/2017**

**по процедура с реф. № 65/2017**

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-367/30.06.2017г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

**Председател:** Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:** 1. Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“  
2. Здравко Пандев – инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“  
3. Живко Илиев – ръководител звено „Подстанции“, отдел ЕСР „Марица-изток“  
4. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба”

**Извърши следното:**

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение“ - реф. № 65/2017 г. – публично състезание.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:**

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Няма допуснати участници.

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20кV

<b>Изисквания на Възложителя:</b>	<b>Участници:</b>
	<b>„Ел Контрол“ЕООД</b>
	<b>предложение на участника</b>
Срок за изпълнение на договора: до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя
Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 /деветдесет/ дни от получаване на заявката.	Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката.
Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя.	Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя.
Фирмата-изпълнител трябва да поеме пълна гаранция за качеството на извършения от нея ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 2 години	поемаме пълна гаранция за качеството на извършения от нас ретрофит за срок от 60 месеца, а на монтираните прекъсвачи 2 години
Съответствие с изискванията на Възложителя	Не

**II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Няма такива участници.

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20кV  
2.1. „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 3/29.06.2017 г., 09,40 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- Възложителят изисква „Комутационен ресурс при номинален ток, цикли Затваряне/отваряне -  $\geq 30\,000$ “, а участникът е посочил в предложението си 10 000 цикъла, което е по-малко от изискваното.
- Възложителят изисква „Комутационен ресурс при ток на прекъсване, цикли Затваряне/отваряне  $\geq 100$ “, а участникът е посочил в предложението си 25 цикъла, което е по-малко от изискваното.
- Възложителят изисква „Температурен диапазон -40 °C ; +50 °C“, а участникът е посочил в предложението си -5 °C ; +40 °C, което е по малък диапазон от изискваното.
- Възложителят изисква „Помощни контакти - 7 Н.О.; 7Н.З. + 1 моментен контакт,, а участникът е посочил - 6 Н.О.; 6Н.З. + 1 моментен контакт, което е по-малко от изискваното.
- В предложението си участникът не е попълнил предложеното от него за т.6 „Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата:“ и т.7 „Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:“ от „Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация ...“ от образца на предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие. Не е видно предложението на участника отговаря ли на изискваното от Възложителя.

**III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:**

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Няма такива участници.

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20кV  
Няма такива участници.

Дата на приключване работата на комисията: 25.08.2017г.

Комисия:

Председател: ..... / Георги Николов /

Членове: 1. .... / Веселин Василев /

2. .... / Здравко Пандев /

3. .... / Живко Илиев /

4. .... / Калоян Кръстев /