



РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Вн предоставяме следното разяснение за обособена позиция №3: „Доставка на термометри за силови трансформатори 110kV“ по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди, и термометри за силови трансформатори“ - реф. № 121/2017 г. – ЗОП.

Въпрос:

„Точка 2 от таблицата Технически изисквания изисква изпълнение със степен на защита $\geq IP65$, докато в точка 8 на същата таблица е записано изискване за вентилационна клапа против конденз.

Съгласно изискванията на стандарта за IP, първата цифра 6 показва „Защита срещу проникване на пращици (прахонепропускливост). Пълна защита срещу допир на вътрешни елементи“, което предполага напълно затворен корпус.

Допуска ли се предлагането на уред със стандартна степен на защита IP55, което е напълно достатъчно за работа в запрашена среда?“

Отговор: Не. Трябва да се спазват изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

