



**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**  
гр.Раднево

Изм. № MT-04-499

16.02. 2015 г.

Одн. Стара Загора

**РАЗЯСНЕНИЕ №1**

към документация за участие в открита процедура за възлагане на ~~обществена поръчка~~ с предмет: „Доставка на КРУ (поле) средно напрежение за задвижваща станция” – реф.№184/2014г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

В таблицата в началото на Приложение № 1 (Техническа спецификация) е посочено: „Кондензаторна батерия 600 KVA<sub>r</sub> – 3 бр.“. В точка 22 на същото приложение е записано, че “Доставката включва и 2бр. кондензатора за резерв”.

**Въпрос 1:** Моля да поясните дали се планува доставка само на 2 еднофазни елемента за трите кондензаторни батерии или по 2 елемента към всяка кондензаторна батерия (2 или 6 еднофазни елемента)?

**Отговор 1:** Кондензаторите (кондензаторни батерии) – 2 броя предвидени за резерв да бъдат трифазни същите, като предвидените за доставка по т.7 от спецификацията от Приложение №1 от документацията за участие.

**Въпрос 2:** Как следва да бъде формулирана цената на тези резервни кондензатори?

**Отговор 2:** Цената на тези резервни кондензатори (кондензаторни батерии) да бъде формулирана, както следва: цената на едната резервна кондензаторна батерия се отнася (включва) към цената на КРУ (поле) №5, а цената на втората резервна се отнася (включва) към цената на КРУ (поле) №6.

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

