



**УТВЪРДИЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



№ МТ- 7 / 20.02 2015 г.

## **ПРОТОКОЛ**

**за резултатите от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на  
офертите в процедура за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП**

1. Описание на предмета на поръчката:

**„Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско  
напрежение”- (рег.№06/2015г.- ПП).**

2. Прогнозна стойност на поръчката: 66 000,00 лева без ДДС.

3. Дата на отваряне на офертите: 11.02.2015 г., 11:00 часа.

На публичното отваряне присъстваха следните представители на участниците:

- Борислав Немски – упълномощен представител на участника „ВАЛелектрик“ ООД, град  
София.

4. Получени оферти:

| № | Наименование на<br>лицата и седалище | Вх. № , дата на<br>получаване |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | „Филкаб“ АД, Пловдив                 | 108/09.02.2015                |
| 2 | „Контрагент-35“ ЕООД, Стара Загора   | 109/10.02.2015                |
| 3 | „Елма – М – Груп“ АД, Бургас         | 110/10.02.2015                |
| 4 | „АСМ“ ООД, София                     | 111/10.02.2015                |
| 5 | „ВАЛелектрик“ ООД, София             | 112/10.02.2015                |

След отваряне и оповестяване на предложените цени, Борислав Немски отказа да подпише  
техническите и ценовите предложения на останалите участници

5. Резултати от разглеждането и оценяването на офертите, включително кратко описание на  
предложенията на участниците: съгласно таблицата.



| Участници            | Техническо предложение   | Производител, страна на произход   | Обща стойност, лв без ДДС |
|----------------------|--|--|---------------------------|
| „Елма – М – Груп“ АД | Въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение тип DILM                              | EATON, Германия  | 55 527,58                 |
| „Филкаб“ АД          | Въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение тип – съгласно техническо предложение | SIEMENS AG, Германия   | 57 677,25                 |
| „ВАЛелектрик“ ООД    | Въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение тип DILM                              | Производител: „EATON, Moeller series“ за една част от контакторите, а за друга - „EATON“.<br>Страна на произход: ЕС; | 60 911,56                 |
| „Контрагент-35“ ЕООД | Въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение тип DILM                              | EATON, Румъния   | 64 325.19                 |
| „АСМ“ ООД            | Въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение тип DILM                              | EATON INDUSTRIES GMBH, Германия  | 64 948.00                 |

Срок за изпълнение на поръчката – до 2 години от датата на подписване на договора или до достигане на общата стойност на договора, в зависимост от това, което настъпи по-рано. Доставки по договора ще се изпълняват след заявка от Възложителя. Срок за изпълнение на конкретна заявка - до 21 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя.

Условия за плащане: до 30 календарни дни след датата на всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

**Забележка:** Открито е несъответствие между предложени единични цени и обща стойност в ценовото предложение на участника Елма – М – Груп АД . Предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката посочена от участника Елма – М – Груп АД в ценовото предложение е 55 527,67 лева без ДДС. Общата цена, формирана на база единични цени на контакторите по съответните количества е в размер на 55 527,58 лева без ДДС. Участникът участва в класирането с предложената по-ниска цена, формирана на база единичните цени от ценовото му предложение, съгласно декларирано съгласие в ценовото предложение.

## 6. Списък на участниците, отстранени от поръчката и мотивите за това:

### 6.1. „Филкаб“ АД, Пловдив– вх. № 108/09.02.2015г.

**Мотиви:** Техническото предложение на участника е непълно и не съдържа пълният предмет на поръчката. Участникът не е оферирал контактори под № № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 от Техническата спецификация на обществената поръчка на възложителя – т.1. Технически спецификации.

Изискването на възложителя от техническата спецификация на процедурата т. 1.3.1. е, както следва: Предлаганите от участниците контактори да са от посочения тип (DILM) или еквивалентни на тях по габарити, електрически и присъединителни параметри доказвани с оригинални каталози от фирмите производители.



Участникът предлага контактори на Siemens AG, Германия и не е записал в графата „забележка“ в пълното описание на контакторите, че предлаганите от него са еквивалент. Съгласно образеца на техническо предложение това обстоятелство изрично следва да се отбележи от участниците в колона „Забележка“. Предложените контактори не са еквивалентни по габаритни и присъединителни размери.

Примерно:

Изискван от възложителя: DILM 7-01 400V, 50 Hz или еквивалент. Предлаган от участника: Contactor, AC-3, 3kW/400V, 1NC, AC 400V 50/60Hz, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL (№ за поръчка 3RT20151AV02). Съгласно приложения каталог на Siemens AG контактор 3RT2015 е със следните габаритни размери: 45x57,5x73 mm.

Изискваният от възложителя контактор тип DILM 7-01 400V, 50 Hz е с със следните габаритни размери: 45x68x75 mm.

## 6.2. „Контрагент-35“ ЕООД, Стара Загора – вх. № 109/10.02.2015г.

**Мотиви:** Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Офертата не отговаря на изискването на Възложителя посочено в т. 1 от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ от публичната покана, а именно: „Производителят на предлаганите изделия да е сертифициран по ISO 9001:2008 или еквивалент /доказва се с копие на валиден сертификат, придружен с превод на български език/. В случай, че предлаганите изделия са с различни страни на произход, то следва да се представят сертификати по ISO 9001:2008 или еквивалент издадени на името на производителя от всяка една посочена страна на произход“.

В техническото си предложение за всички предлагани изделия участникът е посочил, че производител е EATON със страна на произход на изделията Румъния.

В офертата е записано „Като неразделна част от настоящото техническо предложение прилагаме следните документи: 1. Копие (копия) на валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя на предлаганите изделия, придружен с превод на български език – 2 броя“, но за посочения производител, а именно EATON, Румъния сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент не е представен.

Представен е превод на сертификат по ISO 9001:2008 и DIN EN ISO 14001:2009 на Итън Индъстрис ГмбХ, Германия (номер на сертификата: QS-3151 НН и EM-3152 НН).

Представен е Анекс 1/1 към Сертификат с регистрационен номер: QSU-0039/3, който е за ISO 14001:2004 на Итън Индъстрис (Австрия) ГмбХ, производствени обекти: анекс 1/1.

## 6.3. „ВА.Електрик“ ООД, София – вх. № 112/10.02.2015г.

**Мотиви:** Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Изискванията на възложителя посочени в т.5 от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ на публичната покана е: „В офертата си участниците трябва да посочат тип, търговска марка, производител и страна на произход на предлаганите изделия“.

Участникът не е посочил страна на произход на предлаганите контактори. В техническото си предложение за всички предлагани контактори участникът е посочил страна на произход – ЕС.

При положение, че участника не е посочил страна на произход, комисията не е в състояние да провери съответствието на представения сертификат по ISO 9001:2008 с изискването на възложителя посочено в т.1 от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ от публичната покана, а именно: „Производителят на предлаганите изделия да е сертифициран по ISO 9001:2008 или еквивалент. В случай, че предлаганите изделия са с различни страни на



# "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



произход, то следва да се представят сертификати по ISO 9001:2008 или еквивалент издадени на името на производителя от всяка една посочена страна на произход“.

Офертите на останалите участници отговарят на изискванията на възложителя, изготвени са съгласно образца, публикуван на сайта на дружеството и съдържат всички данни относно изпълнението на поръчката.

## 7. Класиране:

Първо място: „Елма – М – Груп“ АД, Бургас.

Второ място: „АСМ“ ООД, София.




Класирането е извършено съгласно раздел III от публичната покана, на база най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката, в лева без ДДС.

8. Предложение за определяне на изпълнител на поръчката: „Елма – М – Груп“ АД, Бургас.

9. Предложение за начина на реализиране на поръчката: с подписване на договор, на стойност 55 527,58 лв без ДДС.

Дата на приключване работата на комисията: 19.02.2015 год.

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите, съгласно Заповед №МТ-01-042/24.01.2015г. и Заповед №МТ-01-53/11.02.2015г на Изпълнителния директор:

1.  / Веселин Василев – главен инженер мрежи СН и А, отдел „Енергиен”/
2.  /Красимира Георгиева – експерт търговия отдел „Търговски”/
3.  /Мария Куманова – юристконсулт „Правна служба”/