



ПРОТОКОЛ

№2

с констатации

по поръчка с реф.№ 107/2017г.

На закрито заседание в стая №616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-559/02.10.2017г., в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски“

Членове: 1. Дамян Николаев – инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“

2. Снежана Варелова – старши юрисконсулт, „Правна служба“

разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт на променливотокови електрически двигатели“ - реф. № 107/2017 г. – ЗОП – публично състезание.

На публичното заседание на комисията на 02.10.2016 г., при отваряне на офертата на участника - Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД /съдружници: „Витоком“ ЕООД, гр. София и „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония/, гр. София, комисията констатира, че е наличен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №2, които е незапечатан. Офертата на участника не отговаря на изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП, който изисква при публично състезание опаковката да съдържа документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ЗОП. Офертата не отговаря и на изискванията на възложителя, обективирани в т.4.3.3 от Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура и публично състезание – ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Констатираната нередовност не може да бъде санирана по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП. Предвид констатациите на комисията офертата на участника за обособена позиция №2 няма да бъде разглеждана.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без констатиран липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка:

Обособена позиция №1: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции
Няма такива участници.

Обособена позиция №2: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

1.1. Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“/партньори: „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево и „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София/, гр. София - вх. № 3/29.09.2017 г., 13,50 часа.

Представени са всички изисквани от Възложителя документи.

II. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

Обособена позиция №1: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции

1.1. Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД /съдружници: „Витоком“ ЕООД, гр. София и „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония/, гр. София - вх. № 1/29.09.2017 г., 11,26 часа.

- Не е представен ЕЕДОП от участника Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД, гр. София.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя ЕЕДОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

- Представен е договор за създаване на консорциум между „Витоком“ ЕООД и „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ, но няма информация за разпределение на дейностите, които ще изпълняват съдружниците в консорциума.

За отстраняване на констатираната нередовност участникът да представи допълнително споразумение към договора за обединение с информация за разпределение на дейностите между съдружниците.

Предвид липсата на ЕЕДОП за консорциума и информация за разпределение на дейностите, комисията констатира:

За съдружника и ръководител на консорциума „Витоком“ ЕООД, гр. София:

- В ЕЕДОП част II – А „Информация за икономическия оператор“ в полето „Отговор:“ за „Обособени позиции“ е попълнено „ДА“ и са посочени „Обособ. поз.№1 ...“ и „Обособ. поз.№2 ...“ – от представения ЕЕДОП не е видно за коя от двете позиции е подаден ЕЕДОП.

- В ЕЕДОП част III – Г „Други основания за изключване ...“ не е вписан отговор на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване ...“.

- Съдружникът не е декларирал в ЕЕДОП:

- Информация за изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги, идентични или сходни с предмета на обособената позиция с обем най-малко 100 000 лв без ДДС.
- наличие на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването;
- наличие на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП за съдружника „Витоком“ ЕООД, гр. София.

За съдружника в консорциума „АТБ Север МАК ДООЕЛ“, гр. Скопие, Македония:

- В ЕЕДОП част III – Г „Други основания за изключване ...“ не е вписан отговор на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване ...“.

-

- В ЕЕДОП съдружникът е декларирал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги със следния предмет:

- „Ремонт ел. двигатели 500V; 6000V“;
- „Ремонт ел. двигатели 500V“;

- „Ремонт ел. двигатели 500V“;

От така декларираната информация не е видно дали ел. двигателите са променливотокови.

- В ЕЕДОП съдружникът е декларираше оборудване, но не е описал наличие на ремонтна база, включително местоположението ѝ.
- В ЕЕДОП съдружникът е декларираше оборудване, но не е описал наличие на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ.
- Представеният ЕЕДОП е подписан от Коста Папастеревски, но не е посочено в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът да представи допълнително нов ЕЕДОП за съдружника в консорциума „АТБ Север МАК“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония, подписан съгласно условията на т.7 от Общите указания за попълване на ЕЕДОП на възложителя.

Поради липса на публична информация и достъп до регистър за чуждестранни юридически лица на основание чл.44, ал.1 от ППЗОП комисията изисква от участника освен попълнен от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП на „АТБ Север МАК ДООЕЛ“, гр. Скопие, Македония ЕЕДОП, да представи и документ, удостоверяващ актуалното състояние на „АТБ Север МАК ДООЕЛ“, гр. Скопие, Македония и представляващите го лица. Документът да е придружен с превод на български език.

1.2. „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив - вх. № 2/29.09.2017 г., 13,46 часа.

- От посоченото в ЕЕДОП – част IV, раздел В - описание на услугите не е видно участника да е изпълнил услуги с предмет ремонт;
- В посоченото в ЕЕДОП – част IV, раздел В - описание на услугите е деклариран ст. ген. 125KW, 1600V тип DFGE35-4/2400, който не е ел. двигател;
- В ЕЕДОП - част IV, раздел В, т.3 участникът е декларираше наличие на база, включително местоположението ѝ, и оборудването, но посоченото оборудване не покрива минималното оборудване изисквано от Възложителя – не съдържа, както следва: - машина за изолиране лаково или по RESIN RICH технология, или VPI (Вакуумно-пресова импрегнация); пещ за изгаряне на изолационни системи, без повреждане на другите активни части – роторни, статорни пакети и токоснемачи части.
- Участникът не е декларираше в ЕЕДОП наличие на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ. Декларираше е оборудването, но посоченото оборудване не покрива минималното оборудване изисквано от Възложителя – не съдържа, както следва: -стенд за пускане и изпитване на електродвигатели със захранващо напрежение 6000V, на празен ход;

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

Участникът . „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив е декларираше, че ще използва чужд капацитет, за да изпълни критериите за подбор. Представил е ЕЕДОП за „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик като трето лице, което ще предоставя ресурси, включващи човешки ресурси, техника, механизация и оборудване.

За „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик

- В ЕЕДОП част II – В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ не е попълнено полето „Отговор:“

- В ЕЕДОП част III – Г „Други основания за изключване ...“ не е вписан отговор на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване ...“.

- Третото лице е декларирано в ЕЕДОП наличие на база, включително местоположението ѝ, и оборудването, но посоченото оборудване не покрива минималното оборудване изисквано от Възложителя – не съдържа, както следва: - машина за изолиране лаково или по RESIN RICH технология, или VPI (Вакуумно-пресова импрегнация); пещ за изгаряне на изолационни системи, без повреждане на другите активни части – роторни, статорни пакети и токоснемачи части.

-Третото лице не е декларирано в ЕЕДОП наличие на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ. Декларирано е оборудване, но посоченото оборудване не покрива минималното оборудване изисквано от Възложителя – не съдържа, както следва: -стенд за пускане и изпитване на електродвигатели със захранващо напрежение 6000V, на празен ход.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП за „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик.

1.3. Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“/партньори: „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево и „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София/, гр. София - вх. № 3/29.09.2017 г., 13,50 часа.

• Участникът е деклариран в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет:

- Ремонт на 2 асинхронни ел. двигателя ... 6000V ...;
- Ремонт, демонтаж и монтаж на двигател тип: СДМ 215/25-24, 650kW, 6kV ...”. Сума за ел. двигателя 14 669 лв. без ДДС. Сума за лагерите 18 020 лв. без ДДС.
- Пренавиване на ел. двигател тип АКНЗ-2-16-57-12У3 Un=6000V ...; Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16-49-10.

За втората услуга не е видно каква е сумата за ремонт на ел. двигателя от общата посочена (в размер на 14 669 лв. без ДДС за ел. двигателя и 18 020 лв. без ДДС за лагерите) за ремонт, демонтаж и монтаж на двигател.

За втората и третата услуга не е видно дали ел. двигателите са променливотокови

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

За партньора „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София:

• Участникът е деклариран в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет:

- Ремонт, демонтаж и монтаж на двигател тип: СДМ 215/25-24, 650kW, 6kV ...”. Сума за ел. двигателя 14 669 лв. без ДДС. Сума за лагерите 18 020 лв. без ДДС.
- Пренавиване на ел. двигател тип АКНЗ-2-16-57-12У3 Un=6000V ...; Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16-49-10.

За първата услуга не е видно каква е сумата за ремонт на ел. двигателя от общата посочена (в размер на 14 669 лв. без ДДС за ел. двигателя и 18 020 лв. без ДДС за лагерите) за ремонт, демонтаж и монтаж на двигател.

За първата и втората услуга не е видно дали ел. двигателите са променливотокови.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът да представи допълнително нов ЕЕДОП за партньора „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София.

Обособена позиция №2: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

2.1. „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив - вх. № 2/29.09.2017 г., 13,46 часа.

- От посоченото в ЕЕДОП – част IV, раздел В - описание на услугите не е видно участника да е изпълнил услуги с предмет ремонт;
- Участникът не е декларирал в ЕЕДОП наличие на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

Участникът . „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив е декларирал, че ще използва чужд капацитет, за да изпълни критериите за подбор. Представил е ЕЕДОП за „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик като трето лице, което ще предоставя ресурси, включващи човешки ресурси, техника, механизация и оборудване.

За „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик

- В ЕЕДОП част II – В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ не е попълнено полето „Отговор:“
- В ЕЕДОП част III – Г „Други основания за изключване ...“ не е вписан отговор на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване ...“.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП за „Бел - електрик“ ООД, гр. Пазарджик.

III. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документи представени с офертата за участие.

Обособена позиция №1: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции

3.1. Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД /съдружници: „Витоком“ ЕООД, гр. София и „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония/, гр. София - вх. № 1/29.09.2017 г., 11,26 часа.

За съдружника и ръководител на консорциума „Витоком“ ЕООД, гр. София:

- „Витоком“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2015.

Не е посочена информация за наличието му в електронен формат. Сертификатът по ISO 9001:2015 е представен в офертата. Сертификатът е с обхват „Проектиране и инженерингови услуги в енергетиката, минната промишленост, строителството и машиностроенето. Доставка на стоки и материали за строителството, промишлеността и енергетиката. Изграждане на електрически инсталации и системи.“, но не включва „и ремонт на електрически машини“. Обхвата на представения сертификат не отговаря на обхвата изискван от Възложителя.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 с обхват, включващ и ремонт на електрически машини.

За съдружника в консорциума „АТБ Север МАК“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония:

- „АТБ Север МАК“ ДООЕЛ е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства за извършените услуги.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

3.2. „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив - вх. № 2/29.09.2017 г., 13,46 часа.

- Участникът „Битова Техника - Гарант“ АД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

- Третото лице „Бел - електрик“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства за извършените услуги.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

3.3. Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“/партньори: „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево и „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София/, гр. София - вх. № 3/29.09.2017 г., 13,50 часа.

- Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

Участникът е представил списък по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП.

- Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

Участникът е представил списък по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП.

- Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“ е декларирал в ЕЕДОП, че партньорите „Ремотекс М“ ООД и „Централна енергоремонтна база“ ЕАД притежават валидни сертификати ISO 9001:2008.

- „Ремотекс М“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

- „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е декларирало в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

За партньора „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево:

- Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуга с предмет ремонт на 2 асинхронни ел. двигателя ... 6000V ...; Сума 81 356,20 лв. без ДДС.

Представени са документи (списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП и удостоверение) доказващи декларирания обем услуги.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП за разликата до 100 000 лв. без ДДС, заедно с доказателства за извършените услуги.

Обособена позиция №2: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции
3.2.1. „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив - вх. № 2/29.09.2017 г., 13,46 часа.

- Участникът „Битова Техника - Гарант“ АД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

- Третото лице „Бел - електрик“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2008. Сертификатът по ISO 9001:2008 е представен в офертата.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства за извършените услуги.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи и списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

IV. Участниците представят на комисията съответните документи, по т.II и т.III, в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

Дата на приключване работата на комисията: 17.10.2017г.

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Дамян Николаев /

2. / Снежана Варелова /