



РАЗЯСНЕНИЕ №3

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ УИТ-04-4165

01.11.2017 г.

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на помпени агрегати” - реф.№ 112/2017г.

Въпрос 1:

Вакуумния прекъсвач 6,3 kV е по задание с вкл. и изкл. бобини за дистанционно у-ние: вкл/изключване. Не е ясно зареждането на пружината дали да е ръчно или с мотор?

Отговор 1: Възложителят в техническата спецификация на горепосочената процедура няма конкретно изискване за зареждането на пружината на прекъсвача.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

