



РЕШЕНИЕ

№ 45-04-555 / 23.02.....2015 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена *открита процедура* за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на трансформатор ТМТРУ 25/110, 25/31,5 MVA, 110/21/6,3kV, № 108274” – реф.№173/2014г.

Процедурата е открита с Решение № 216 от 26.11.2014г. на ИД.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 27.11.2014г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2014-0180.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП. Опростени правила по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД Протокол № 4-2015/19.02.2015г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници.

2. Утвърждава следното класиране:

Първо място: „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, гр. София.

Мотиви: Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката – най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката.

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:
„Централна Енергоремонтна База” ЕАД, гр. София с предлагана обща стойност за изпълнение на поръчката – 234 928 лв без ДДС.

Крайният срок за изпълнение на договора е до 90 /деветдесет/ календарни дни след сключването му.

Условия на плащане: плащането да се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на поръчката, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

Възложителят заплаща само действително извършените работи от техническата спецификация удостоверени със спецификация на вложените материали, резервни части и др. с точно описание на количество, единични цени и обща стойност.

Мотиви за неприлагане на чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП:

„Мини Марица Изток” ЕАД разполага с един резервен трансформатор с мощност 25/31,5 MVA. След аварията на трансформатор ТМТРУ 25/110 с № 108274 (трансформатор № 1 в подстанция „7”, рудник „Трояново 3”), същият е заменен с резервния, който не съответства напълно (по технически параметри) на авариралия.

Дружеството вече не разполага с резервен трансформатор с мощност 25/31,5 MVA. В момента трансформаторите в подстанция „7”, рудник „Трояново 3” не могат да работят в паралел.

Необходимо е процедурата да приключи със сключване на договор за ремонт на трансформатор ТМТРУ 25/110 с № 108274 в заводски условия.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.

В) На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

Андон Петров Андонов
Изпълнителен директор

