

Разпределение на кота +0.15



Б Частичен разрез "А-А" М 1:50

Разрез Б-Б М 1:50

Схема на захранване на СОТ



Схема на помпено-агрегатен блок



1. Циркулационна помпа
2. Спирателен кран
3. Възвратна плапа

Забележки:

1. Всички размери на съоръженията по част ОВК са в милиметри (mm).
2. Означените коти на схемата са спрямо готов под на вентилационното помещение.

поз. No	Наименование	бр.	един. мощн. kW	един. тегло, kg
5	Подвижна жалузийна решетка тип ПЖР с ръчно задвижване; размери 1250x1000 mm и L = 200 mm	1	-	25
4	Автомат за пълнене на системата (автоматична пълначка) 1"	1	-	2.4
3	Циркулационна помпа WILO тип TOP-S 25/10 3~ PN 10; дебит V=5.8 m3/h; напор H=8.29 m H2O; степен на защита IP 44; комплект с табло за "пуск" и "стоп"	1	0.44 400V	4,8
2	Затворен мембранен разширителен съд "ZILMET" с вместимост V = 150L; H = 891 mm,Ø500 mm и връзка със системата 3/4"	1	-	100
1	Елекгрически котел AQUATHERM с микропроцесорно управление модел 144 MXE-MM с мощност Q = 144 kW; размери 850/860/300 mm; температура на водата 80/60°C	1	144 400V	48

Спесификация на машини и съоръжения

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. Колева	
	Констр.	инж. Райнов	
	Електро	инж. Тодоров	
	ПБЗ	инж. Симов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	**инж.Пандезов**		05.2017
Главен ПРОЕКТАНТ	**инж. Арсениев**		
Р-Л ОТДЕЛ	**инж. Христов**		
ПРОЕКТАНТ	**техн. Дебелянова**		

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект: **Отопление на ремонтно хале РБ "Ел.ремонт" на рудник "Трояново-3"**

Инвентарен N 379 - 2017

Чертеж: Разпределение на кота ±0.00, частичен разрез А-А, разрез Б-Б, схема на захранване на СОТ, схема на помпено-агрегатен блок

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 1 Брой на листовете 2

Част: О В К