

		Легенда:
1		Ел. табло РТк
2		Съществуващо табло въздухообработваща камера
3		Електрически котел AQUATHERM 144 MXE-MM 144 kW; 400V AC
4		Циркулационна помпа WILO тип TOP-S 25/10 3~ PN 10 0,44kW, 400V AC
	144kW / ТО/1	Мощност на съоръжението, W Ел. табло - токов кръг

Забележки:

1. Инсталацията в помещението да се изпълни открито по стена на скоби:
- захранване на табло РТк с кабел НН,Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 3х120+70mm²
- захранване ел. котел с кабел НН,Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 3х120+70mm²
- захранване на помпа с кабел НН,Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 5х2,5mm².
2. Всички размери са в mm.

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. З. Колева	
	ОВ и К	инж. Б. Христов	
	Констр.	инж. Райнов	
	ПБ и ПУСО	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Иванов		
НАЧЕРТАЛ	инж. Попова		

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект: Отопление на ремонтно хале РБ "Ел. ремонт" на рудник "Трояново-3"

Инвентарен N 396 - 2017

Чертеж: Силова инсталация - ел. захранване на котел

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 3 Брой на листовете 4

Част: Електро