

Токов кръг	No	Въвод	1	2
Инст. мощност	kW	144,440	144	0,44
Номинален ток	A	274,32	273,48	0,84
Фаза	–	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3
Захранващ кабел	mun	–	СВТ	СВТ
	mm^2	3x120+70	3x120+70	5x2,5
Консуматор			Ел. котел	Циркулационна помпа

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
3. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
4. Ввод в ел. таблото–отгоре. Изводи – отгоре.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Иванов		
НАЧЕРТАЛ	инж. Попова		

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект:
Отопление на ремонтно хале РБ
"Ел. ремонт" на рудник "Трояново-3"

Инвентарен N
397 - 2017

Чертеж:
Еднолинейна схема на табло РТк

фаза	шифър	мащаб
РП	491	-

лист N 4 Брой на листовете 4

Част: Електро