



РЕШЕНИЕ

№ *125-04-4658/25.12.* 2017 г.

Относно:

1. Определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди, и термометри за силови трансформатори“ - реф. № 121/2017 г. - ЗОП, в частта за:
 - Обособена позиция №2: Доставка на уреди за измерване на електрически параметри;
 - Обособена позиция №3: Доставка на термометри за силови трансформатори 110kV.
2. Прекратяване на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди, и термометри за силови трансформатори“ - реф. № 121/2017 г. - ЗОП, в частта за:
 - Обособена позиция №1: Доставка на ръчни инструменти.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП.

Правно основание: чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.4 от ЗОП.

Процедурата е открита с Решение № 147 от 07.09.2017г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2017-0135. Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2017/S 173-355105/09.09.2017 г. и в Регистъра на Обществените поръчки на 11.09.2017 г.

Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл.132 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-instrumenti-prenosimi-mashini-i-uredi-i-termometri-za-silovi-transformatori-1163.html>.

На основание чл.108, т.1 във връзка с чл.106, ал. 6 от ЗОП, чл.108, т.4 от ЗОП и утвърдени протоколи, и доклад от работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1: Доставка на ръчни инструменти

1.1. ЕТ „Тинка-47 Тинка Мостанева“, гр. Златоград - вх. № 4/13.10.2017 г., 09,40 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП.





Фактическо основание: Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор на Възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка и не е изпълнил друго условие посочено в документацията.

В протокол №2 от работата на комисията са констатирани следните обстоятелства:

- В ЕЕДОП част I – “Информация за процедура за възлагане на обществена поръчка” не са попълнени полето „Отговор:“ за „Идентифициране на възложителя“ и двете полета „Отговор:“ за „За коя обществена поръчка се отнася“ - не са видни Възложителя и референтния номер с наименованието на обществената поръчка за която участва участника.
- В ЕЕДОП част III – Г „Други основания за изключване ...“ не е вписан отговор на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване ...“.
- Представеният ЕЕДОП е подписан, но не е видно кое е лицето подписало ЕЕДОП – не е представен ЕЕДОП подписан от физическото лице-търговец Тинка Асенова Мостанева.

За отстраняване на констатираните нередовности участникът представя допълнително нов ЕЕДОП.

С писмо, изх.№ МТ-04-4070/23.10.2017г. на ЕТ „Тинка-47 Тинка Мостанева“, гр. Златоград е изпратен Протокол №МТ-2/2017 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по e-mail с електронен подпис и са получени от участника на 23.10.2017г. в 15.56 часа. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаването на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Сигурност“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участникът ЕТ „Тинка-47 Тинка Мостанева“, гр. Златоград не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-2/2017 г. и не отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1.

Обособена позиция №2: Доставка на уреди за измерване на електрически параметри

Няма такива участници.

Обособена позиция №3: Доставка на термометри за силови трансформатори 110kV

1.1. ЕТ „Стефан Запрянов“, гр. София - вх. № 1/29.09.2017 г., 10,30 часа.


Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- Техническото предложение не отговаря на изискването посочено под №2 в т. 4 от Техническата спецификация, а именно: „Степен на защита \geq IP65“, т.е. термометрите ще се монтират на открито върху корпусите на трансформаторите.

В своето предложение в колона „Предлагано от участника“ под №2 участникът е посочил: „Степен на защита IP65“, но от предоставените каталожни данни от производителя на



предлаганите термометри /Приложение 1 към предложението за изпълнение на поръчката/, е видно, че предлаганите термометри са със „Степен на защита” IP20. Т. е. термометрите са предназначени за монтаж на закрито по табла в командна зала (което е записано и в предоставените каталожни данни).

1.2. „Трега” ООД, гр. Пловдив - вх. № 3/12.10.2017 г., 09,33 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- Техническото предложение не отговаря на изискването посочено под №11 в т. 4 от Техническата спецификация, а именно: „Диаметър на колбата (датчика) – $\Phi = 14 \text{ mm}$ ”.

В своето предложение в колона „Предлагано от участника“ под №11 участникът е посочил: „Диаметър на колбата (датчика) – $\Phi = 12 \text{ mm}$ (за отвор $\Phi = 12 \text{ mm}$)“, което е по-малко от изискваното от Възложителя.

2. Утвърждавам следното класиране:

Обособена позиция №2: Доставка на уреди за измерване на електрически параметри

Първо място: „Би Джи Ес“ ЕООД, гр. София.

Обособена позиция №3: Доставка на термометри за силови трансформатори 110kV

Първо място: „Седона - ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Второ място: „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна.

Мотиви за обособени позиции №№2 и 3: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е икономически най-изгодна оферта въз основа на най-ниската цена – най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция.

Класирането е извършено по обособени позиции.

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

За обособена позиция №2 – „Би Джи Ес“ ЕООД, гр. София за доставка на уреди за измерване на електрически параметри, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката – 2 995 лв без ДДС.

Срок на изпълнение на договора – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение – еднократна доставка.



За обособена позиция №3 – „Седона - ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора за доставка на термометри за силови трансформатори 110kV, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката – 28 619,36 лв без ДДС.

Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя.

Мотиви за неприлагането на чл.110, ал.2, т.1 от ЗОП за обособена позиция №2:

За качествената поддръжка и удължаване на техническата експлоатация на съществуващото комуникационно оборудване и изграждане на нови системи, е необходимо ползването на качествени измервателни уреди съгласно „ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“. Експлоатационните условия на работа налагат множество изисквания към измервателните уреди. От точността и надеждността на уредите за измерване на електрически параметри зависи бързината и качеството на отстраняваните аварии.

Необходимо е процедурата по обособена позиция №2 да завърши със сключване на договор - защото повечето от съществуващите уреди са дефектирали или липсват въобще по работните места. Това пречи на електрическата безопасност на извършената работа.

В) Обособена позиция №1: Доставка на ръчни инструменти

На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП и протоколи от работата на комисията да се **прекрати обособена позиция №1: Доставка на ръчни инструменти** от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди, и термометри за силови трансформатори“ - реф. № 121/2017 г. - ЗОП, открита с Решение № 147 от 07.09.2017г.

Мотиви: Всички оферти са неподходящи – не отговарят на изискванията за изпълнение на поръчката.

Г) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Д) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Е) Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

