



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„Сервизно обслужване на противопожарни уреди”

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

1.1. Предмет: *Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на носими пожарогасители и вложени резервни части.*

1.2. Количество разполагаеми носими пожарогасители:

Вид	Тегло/Обем	Количество
прахов	2 kg	270
	6 kg	2350
	12 kg	1870
CO ₂	3.5 l (2 kg)	70
	5 l (3.5 kg)	60
	8 l (5 kg)	2350
водопенен	6 l	20
	9 l	150
носими пожарогасители, общо:		7140

Посочените количества са ориентировъчни и са необходими за оценка на офертите. Посочените количества не са обвързани с броя и вида на извършваните дейности, предмет на процедурата. В рамките на общата стойност на договора в размер до 66 000 лв без ДДС, възложителят ще възлага съответните видове и количества пожарогасители, подлежащи на сервизно обслужване.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на предмета на процедурата.

2.1. Определени в поделенията и клоновете на Възложителя лица, подготвят партидата пожарогасители, подлежащи на обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване) и участват в приемането/предаването на обслужени такива, при съгласувани време и място с Изпълнителя.

2.2. Участниците за извършване сервизно обслужване на противопожарни уреди, трябва да осъществяват дейността си и разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014 г.

2.3. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите *стикери* за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикери трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца (извършил сервизното обслужване), адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности (по чл. 3, т. 4 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014 г.), вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично

- изпитване), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014 г.).
- 2.4. За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя *протокол* (приложение № 9 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014 г.), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.
- 2.5. Изпълнителят, извършващ сервизно обслужване на противопожарни уреди, презарежда носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и пенообразователи, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.
- 2.6. Не се извършва сервизно обслужване на пожарогасителите, описани в приложение С от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".
- 2.7. При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени от производителя на пожарогасителя. *Да се влагат само нови и неупотребявани резервни части и материали*, произведени до 12 месеца преди датата на доставка, като качеството им се доказва с декларация за съответствие издадена от Изпълнителя и сертификат за качество.
- 2.8. Процедурите по сервизно обслужване на противопожарните уреди, при които пожарогасителният прах е в контакт с атмосферата, могат да бъдат извършвани само в сервиси, където относителната влажност на въздуха е до 70 % и температурата е минимум 15 °С.
- 2.9. Отворените опаковки с пожарогасителен прах и с пенообразовател, които не са били изцяло използвани, трябва да бъдат изолирани от околния въздух.
- 2.10. *Гаранционният срок за качеството на извършените видове работа* да е в съответствие с ISO 11602-2:2000, т. 4.3.1 Общи положения (да покрива максималния срок на експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година). В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои средства появилите се пропуски и дефекти (или подменя доставката), дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.
- 2.11. *Преценка на качеството на извършените услуги* и подписване на приемо-предавателен протокол да става след визуален оглед и проверка на документите, като по искане от страна на Възложителя, може да бъде задействан по един произволно избран пожарогасител от всеки вид. Резултатът трябва да бъде не по-малко от 95% безотказна работа на пожарогасители. В случай, че след визуалния оглед и задействането се констатира, че услугата е извършена некачествено, работата на Изпълнителя няма да бъде приемана. Партидата от некачествено обработени пожарогасители, се връща за повторна обработка до привеждането им в готовност за работа. Презареждане на задействаните пожарогасители, които са сработили и не са открити проблеми, ще се извършва за сметка на Възложителя, а тези които не са сработили – за сметка на Изпълнителя.
- 2.12. *Транспортирането на пожарогасителите* от поделенията и клоновете на Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя и обратно се осъществява от Изпълнителя, за негова сметка.
- 2.13. *Заплащането на услугата се извършва на база на фактически извършени дейности, като се прилагат обявените в процедурата цени. Предлагащата цена да включва: всички дейности по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 и вложени резервни части. Да бъде посочена цена за съответните пожарогасители от таблицата по т.1.2. (по видове и тегло/обем) и сумарно, за еднократно обслужване на цялото количество (7140 бр.). Предложената цена за сервизно обслужване следва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката включително вложените резервни части при необходимост.*
- 2.14. *Негодните пожарогасители* се окомплектоват и връщат на Възложителя с протокол (и съответно обозначени) за брак, а за услугата се заплаща ½ от офериранията цена за сервизно обслужване.
- 2.15. Всяко тримесечие, *фирмата* извършваща сервизното обслужване *представя подробна справка* в отдел „ЗБУТ” – Управление, включваща количествата, вида и стойността на извършените операции и вложени резервни части, както и сумарно изразходвани средства по договора до момента.

3. Изисквани документи – (на български език):

3.1. При участие:

3.1.1. Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г. */доказва се с копие на разрешителното/.*

3.1.2. Участниците да разполагат с квалифициран персонал - минимум четирима сервизни работници */доказва се с копие на удостоверението за професионално обучение на основание Наредба № 81213-531 от 09.09.2014 г. – за всеки един от четиримата сервизни специалисти/.*

3.1.3. Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборудване за сервизно обслужване */доказва се с декларация от участника, с посочени адрес на базата, собственост, телефон и лице за контакт, и включваща описание на техниката и оборудването и/или заверено копие на договор за наемане на техника и оборудване/.*

3.1.4. Участниците да притежават валидни сертификати за въведени системи за управление на: качеството (ISO 9001:2008); околната среда (БДС EN ISO 14001:2005); здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007), с обхват на приложение, който покрива обхвата на поръчката */доказва се с копие на сертификатите/.*

3.2. При приемане на доставка обслужени пожарогасители:

3.2.1. Приемо-предавателен протокол (приложение № 9 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.).

3.2.2. Удостоверение за качество за съответствие с БДС ISO 11602-2:2000.

3.2.3. Удостоверение за съответствието на вложените пожарогасителни прахове и пенообразуватели, съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.

3.2.4. Декларация за съответствие на вложения транспортиращ газ.

3.2.5. Декларация за съответствие на вложените резервни части и сертификат за качество.

3.2.6. Декларация за срока на годност на вложените резервни части и гасителни вещества.

3.2.7. Вентилите за праховите и CO₂ пожарогасители да притежават маркировка CE.

3.2.8. Фактура.

4. Критерий за оценка – най-ниска цена за еднократно обслужване на цялото количество разполагаеми носими пожарогасители (посочено в т. 1.2. – 7140 бр.).

5. Срок за изпълнение:

5.1. Срок за действие на договора – 18 месеца, считано от датата на сключване на договор или до достигане на общата стойност (66 000 лв., без ДДС). При достигане на посочената максимална стойност, договорът се прекратява.

5.2. Срок за обслужване на партида от 120 бр. пожарогасителя – не повече от 4 работни дни.

Изготвил:

РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТН на СПО и МБ“, отдел „ЗБУТ“