



РЕШЕНИЕ

№ 105-04-4886 24.12.2017 г.

Относно: Определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолационни материали за кабели“ - реф. № 23/2017 г., по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на лента изолационна; Обособена позиция №2 - Доставка на лента полупроводима; Обособена позиция №3 - Доставка на пълнежна лента (гума диелектрична); Обособена позиция №4 - Доставка на лента PVC нелеплива.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 112 от 19.07.2017 г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2017-0106. Дата на публикуване в РОП: 19.07.2017 г. Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-izolacii-materiali-za-kabeli-1104.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол № 29-2017/20.12.2017 г., и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1 - Доставка на лента изолационна

1.1. „Енерго-Тел“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП.

Фактическо основание: Ценовото предложение на участника в размер на 87 570,-- лв. без ДДС надхвърля прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в т.П.2.14) Допълнителна информация от Обявлението за поръчка и т.1.5. от Документацията за участие. В горесцитираните точки от Обявление за поръчка и Документацията за участие е посочен следният запис: „Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 1 е 65 000,-- лв. без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.“

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в т.П.2.14) Допълнителна информация от Обявлението и т.1.5 от „Общо описание и условия за изпълнение на поръчката“ от Документацията за участие.

1.2. „АСМ Електрик“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП.





Фактическо основание: Ценовото предложение на участника в размер на 78 750,-- лв. без ДДС надхвърля прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в т.П.2.14) Допълнителна информация от Обявлението за поръчка и т.1.5. от Документацията за участие. В горесцитираните точки от Обявление за поръчка и Документацията за участие е посочен следният запис: „Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 1 е 65 000,-- лв. без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.”

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в т.П.2.14) Допълнителна информация от Обявлението и т.1.5 от „Общо описание и условия за изпълнение на поръчката“ от Документацията за участие.

Обособена позиция № 3 - Доставка на пълнежна лента (гума диелектрична)

1.3. „Енерго-Тел“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: В „Подробно описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката“ – Приложение № 3, участникът е предложил:

- Дължина на ролката 3 m, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.3 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Дължина на ролката ≥ 3500 mm;

- Дебелина 1,65 mm, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.4 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Дебелина на лентата ≥ 2 mm;

- Якост на опън $\geq 1,5$ МПа, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.7 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Якост на опън ≥ 13 МПа;

Не е посочена плътност, съгласно изискванията посочени в т.4.2.10 от Техническата спецификация за обособената позиция.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

1.4. „АСМ Електрик“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: В „Подробно описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката“ – Приложение № 3, участникът е предложил:

- Дължина на ролката 3,03 m, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.3 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Дължина на ролката ≥ 3500 mm;

- Дебелина 1,65 mm, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.4 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Дебелина на лентата ≥ 2 mm;

- Якост на опън $\geq 2,26$ МПа, което не отговаря на изискванията посочени в т.4.2.7 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Якост на опън ≥ 13 МПа;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.





1.5. „Евроинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: В „Подробно описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката“ – Приложение № 3, участникът е предложил - Обемно съпротивление $\geq 105 \Omega \cdot \text{cm}^3$, което не отговаря и не съответства на изискванията посочени в т.4.2.8 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Обемно съпротивление $\geq 10^5 \Omega \cdot \text{cm}^3$.

Изискваното обемно съпротивление $10^5 \Omega \cdot \text{cm}^3$ е равно на $100\,000 \Omega \cdot \text{cm}^3$.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

1.6. „Дениинвест къмпани“ ЕООД, гр. Стара Загора

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: В „Подробно описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката“ – Приложение № 3, участникът е предложил - Обемно съпротивление $\geq 105 \Omega \cdot \text{cm}^3$, което не отговаря и не съответства на изискванията посочени в т.4.2.8 от Техническата спецификация за обособената позиция, а именно: Обемно съпротивление $\geq 10^5 \Omega \cdot \text{cm}^3$.

Изискваното обемно съпротивление $10^5 \Omega \cdot \text{cm}^3$ е равно на $100\,000 \Omega \cdot \text{cm}^3$.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Утвърждавам следното класиране:

Обособена позиция № 1 - Доставка на лента изолационна

Първо място: „Макрис-ГПХ“ ООД, гр. София

Второ място: „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция № 2 - Доставка на лента полупроводима

Първо място: „Макрис-ГПХ“ ООД, гр. София

Второ място: „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора

Трето място: „АСМ Електрик“ ООД, гр. София

Четвърто място: „Енерго-Тел“ ООД, гр. София

Обособена позиция № 3 - Доставка на пълнежна лента (гума диелектрична)

Първо място: „ЗКИ - Волта“ ООД, гр. Димитровград

Обособена позиция № 4 - Доставка на лента PVC нелеплива

Първо място: „Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора

Второ място: „Нидея Ком“ ООД, гр. София

Трето място: „Дениинвест къмпани“ ЕООД, гр. Стара Загора

Четвърто място: „Евроинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора





Б) Определям за Изпълнители на договори за обществена поръчка:

Обособена позиция № 1 - Доставка на лента изолационна –
„Макрис-ГПХ“ ООД, гр. София при следните условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 51 030,-- лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: доставки по заявка от отдел „Логистика и контрол”.

Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 30 (тридесет) дни, след получаването и от Изпълнителя. Заявката се изпраща по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени, чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Обособена позиция № 2 - Доставка на лента полупроводима –
„Макрис-ГПХ“ ООД, гр. София при следните условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 8 400,-- лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: доставки по заявка от отдел „Логистика и контрол”.

Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 30 (тридесет) дни, след получаването и от Изпълнителя. Заявката се изпраща по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени, чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Обособена позиция № 3 - Доставка на пълнежна лента (гума диелектрична) –
„ЗКИ - Волта“ ООД, гр. Димитровград при следните условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 34 510,-- лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: доставки по заявка от отдел „Логистика и контрол”.

Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 30 (тридесет) дни, след получаването и от Изпълнителя. Заявката се изпраща по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени, чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Обособена позиция № 4 - Доставка на лента PVC нелеплива –
„Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора при следните условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 43 130,-- лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: доставки по заявка от отдел „Логистика и контрол”.

Срок за изпълнение на конкретна заявка: до 30 (тридесет) дни, след получаването и от Изпълнителя. Заявката се изпраща по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени, чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.





Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена за съответната обособена позиция.

Мотиви за неприлагане на чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, когато има само една подходяща оферта за обособена позиция № 3: Пълнежна лента (гума диелектрична) се използва за електрическо уплътнение на първична изолация на крайници, съединителни муфи на кабели за напрежение 6/10kV и 12/20kV. Последният договор за доставка на пълнежна лента (гума диелектрична) е приключил на 26.10.2016 г. Към настоящият момент няма налични количества в складовете на поделенията на дружеството. Във връзка с гореизложеното прекратяването на обществена поръчка с предмет: Доставка на изолационни материали за кабели – реф. № 23/2017 г., в частта по обособена позиция №3 - Доставка на пълнежна лента (гума диелектрична) и стартирането на нова е нецелесъобразно, с оглед времето на нейното провеждане. Необходимо е процедурата да приключи със сключване на договор, за да се гарантира сигурната работа на съоръженията и извършване на дейности предвидени в ремонтната програма на дружеството.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ -
Изпълнителен директор

