



Токов кръг	No	–	–
Инст. мощност	kW	0,25	10,2
Номинален ток	A	1,42	19,18
Фаза		L1	L1,L2,L3
Захранващ кабел	тип	CBT	CBT
	mm ²	3x2,5	5x4
Кабелна марка	–	–	–
Консуматор	–	Газдетекторна централа	Табло бойлер

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
3. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
4. Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.
5. Изводи – отворе.



"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда с идентификатор 61460.506.6.14 находяща се в УПИ II, кв. 58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора	Инвентарен N 587 - 2017		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2017		фаза	шифър	машаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев				РП	491	-
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева				лист N 4	Брой на листовите 4	
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров				ЧАСТ: ЕЛЕКТРО		
НАЧЕРТАЛ	техн. Попова						