



Легенда:		
1		Ел. табло РТ
2	позиция 1	Едностепенна комбинирана горелка 0,32kW, 230V
3	позиция 2	Взривозащитен осов вентилатор 0,15kW, 400V
4	позиция 3	Газдетекторна централа 0,25kW, 230V
5	позиция 4	Осов вентилатор 0,10kW, 230V
6		Взривозащитено осветително тяло 2x36W,
7		Разклонителна кутия
8		Влагозащитен ключ - обикновен IP-54

100Lx / 147Lx — Нормена осветеност / Реализирана осветеност

320 / РТ/1 — Мощност на съоръжението, W; Ел. табло - токов кръг

Забележки:

1. Осветителната инсталация да се изпълни открито по бетон на скоби с кабел тип СВБТ.
2. Ключа за осветление да се монтира на височина 1,0m от кота терен и на 0,15m от светлата част на вратата.
3. Местата на осветителните тела са съобразени технологията на помещението.
4. Силовата инсталация да се изпълни открито по бетон на скоби с кабел тип СВБТ.
5. Всички размери са в mm.

Съгласували:

част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. Димитров	
Констр.	инж. Петрова	
ОВ и К	инж. Христов	
ПБ	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2017
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров		
НАЧЕРТАЛ	техн. Попова		

Подобект: **Газифициране на котелно помещение в страда с идентификатор 61460.506.6.14 находяща се в УПИ II₆, кв. 58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора**

Чертеж: Котелно помещение к ±0.00. Осветителна и силова инсталации

Инвентарен N 584 - 2017

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 1 Брой на листовете 4

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО