

стоманена тръба Ø26.9 x 3.2 по фасадата на сградата непосредствено под стрехата

6

захранване на газов бойлер

отсичаща арматура

стоманена тръба Ø26.9 x 3.2 по фасадата на сградата непосредствено под стрехата

стоманена тръба Ø26.9 x 3.2 преминаваща по съществуваща естакада

качване на стоманена тръба Ø48.3 x 3.2 надземно кота +1,2 m до кота +2,5m

стоманена тръба Ø48.3x3.2 надземно кота +1,2 m от терен

слизване на стоманена тръба Ø42.4x3.2 от кота +2,51 m до табло отсичаща арматура на кота +1,0 m


отсичаща арматура

захранване на водогреен котел

Точка на присъединяване ГРЗП собственост на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ
Рвх=5bar; Рризх=0,1 bar; Qmax=100nm³/h

Забележка:
1. За означените позиции виж чертеж с инвентарен номер No 546-2017.
2. Всички размери по част ОВК са в метри (m).

Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. Димитров	
	Констр.	инж. Петрова	
	Електро	инж. Тодоров	
	ПБЗ	инж. Симов	
	ПБ	инж. Митрова	

<div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД				
				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД				
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда с идентификатор 61460.506.6.14 наоляща се в УПИ П, кв. 58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр.Радиево, общ.Радиево, обл.Стара Загора		Инвентарен N 549 - 2017		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2017			фаза	шифър	машаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев					РП	491	1:200
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Христов							
ПРОЕКТАНТ	техн. Дебелянова							
				Чертеж: Трасе на външна газопроводна мрежа		лист N 4	Брой на листовете 4	
						ЧАСТ: ОВК		