# Легенда:

1. Вентилна група съставена от сферичен кран 1", холендър за газ 1" и нипел за газ 1"
2. Манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил 1/2"
3. Бътерфлай вентил за газ DN32 и DN20, комплект с контрафланец
4. Газов мултиблок - комплект с горелка
5. Гъвкава връзка за газ DN32 и DN20 с фланшови накрайници, комплект с контрафланци
6. Бътерфлай вентил за газ DN32 и DN20, комплект с контрафланец
7. Филтър за газ DN32 и DN20
8. Магнетвентил за газ DN32 и DN20 НЗ $P_{раб}$=100mbar

## Преминаване през стена




1 газопровод с диаметър d
2 обсадна тръба с диаметър D
3 бетонова плоча или вътрешна стена с дебелина B
4 полиуретан




Забележка:
1. За означените позиции виж чертеж с инвентарен номер No 546-2017.
2. Всички размери по част ОВК са в милиметри (mm).

| Съгласували: | част: | фамилия: | подпис: |
|---|---|---|---|
| | Арх. | арх. Димитров | |
| | Констр. | инж. Петрова | |
| | Електро | инж. Тодоров | |
| | ПБЗ | инж. Симов | |
| | ПБ | инж. Митрова | |

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

| Длъжност | Фамилия | Подпис | Дата |
|---|---|---|---|
| Р-л НАПРАВЛЕНИЕ | инж.Пандезов | | 06.2017 |
| Главен ПРОЕКТАНТ | инж. Арсениев | | |
| Р-Л ОТДЕЛ | инж. Христов | | |
| ПРОЕКТАНТ | техн. Дебелянова | | |

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: **Газифициране на котелно помещение в сграда с идентификатор 61460.506.6.14 находяща се в УПИ II, кв. 58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр.Радиево, общ.Радиево, обл.Стара Загора**
Инвентарен N 548 - 2017

| фаза | шифър | мащаб |
|---|---|---|
| РП | 491 | 1:50 |

Чертеж: Принципна схема на газопроводна инсталация и детайли за преминаване

лист N 3 Брой на листовете 4

ЧАСТ: ОВК