



извод контакти ~220V	извод контакти ~220V	извод датч.освещение	извод освещение	извод секционна врата	извод евакуационно освещение
In=16A	In=16A	In=16A	In=16A	In=16A	In=6A
с деф.локова защита до 25A, 30mA	с деф.локова защита до 25A, 30mA	захр. кабел СВТ 2x1 mm2	кабел СВТ 3x1,5 mm2 контактор iCT	захр. кабел СВТ 3x1,5 mm2	захр. кабел СВТ 3x1,5 mm2
			IP,In=25A,220V		

<div><div><div></div></div><div>”МИНИПРОЕКТ” ЕАД</div></div>				Предприятие: "Мини Марица изток " ЕАД			
				Обект: "Мини Марица изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект:	Архивен номер		
Р-л направл.	инж.А.Пандезов			Зали за отзих и провеждане на регламентиранни проверки;Архив и гаражи на "Мини Марица-изток" ЕАД - промени по време на строителството III етап-Г гаражи	1343-2017		
Гл.проект.	инж.И.Арсениев			Чертеж: Захранване на консуматори	Фаза	Шифър	Масцаб
Н-к отдел	инж.Ж.Георгиева				РП	491	
Проектант	инж.Г.Златанов				Лист№ 4	Общо листи 9	
Начертал					Част:Автоматизация		
			11.17				