

**“Зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки”, архив и гаражи на “Мини Марица-изток” ЕАД – промяна по време на строителство.
III етап – Гаражи.**

5. Кабелен журнал

№ по ред	№ на кабел	Наименование на апарата		Начин на полагане	Кабел тип, брой и сечение на жилата	Обща дължина м	Забележка
		ОТ	ДО				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	W1	ЦИСО	ТУВ	в кабелен канал	OPVC-JZ 3x1,5 мм ²	12	
2.	W2	ПИЦ	ТУВ	в кабелен канал	OPVC-OZ 5x1,5 мм ²	52	
3.	W3	ЦИСО	ТУВ	в кабелен канал	OPVC-OZ 3x1,5 мм ²	12	
4.	W4.1	ПИЦ	Пожароизвестителни датчици, сигнални сирени, ръчни пожароизвестители	по стена със скоби, в кабелен канал	J-Y(L)Y 2x1,5 мм ²	85	
6.	W5	ТУВ	ГРТ на кота -3,94	по стена със скоби, в кабелен канал, в тръба	OPVC-OZ 3x1,5 мм ²	34	
7.	W6	ЦИСО	ДСО1÷ДСО3	по стена със скоби и в кабелен канал	J-Y(L)Y 3x1,5мм ²	30	
8.	W7	ПИЦ	Съществуващо табло в помещение охрана в голямото тало	в кабелен канал	OPVC-JZ 3x1,5 мм ²	12	

ПИЦ – пожароизвестителна централа

ЦИСО – “СО” известителна централа

ТУВ – табло управление вентилация

№ по	№ на	Наименование на апарата	Начин на	Кабел тип,	Обща	Забележка
------	------	-------------------------	----------	------------	------	-----------



“МИНПРОЕКТ” ЕАД

“Зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки”, архив и гаражи на “Мини Марица-изток” ЕАД – промяна по време на строителство.
III етап – Гаражи.

ред	кабел	ОТ	ДО	полагане	брой и сечение на жилата	дължина м	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	W30	ТУВ	M1	по стена със скоби	OPVC-JZ 5x2,5 мм ²	35	Вентилатор №1
10.	W31	ТУВ	M2	„	OPVC-JZ 5x2,5 мм ²	32	Вентилатор №2
11.	W32	ТУВ	Y1	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	48	Жалуз №1
12.	W33	ТУВ	Y2	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	46	Жалуз №2
13.	W34	ТУВ	Y3	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	44	Жалуз №3
14.	W35	ТУВ	Y4	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	42	Жалуз №4
15.	W36	ТУВ	Y5	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	40	Жалуз №5
16.	W37	ТУВ	Y6	„	OPVC-JZ 3x1мм ²	38	Жалуз №6

