


| Табло управление вентилатори (ТУВ) | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| Закриване | включване на | изключване на |
| 24VDC от | вентилаторна група | ждр/узи |
| импулсовизатор | и ждр/узи | |

| режим на | контактори за включване на вентилатори и |
|-------------------|---|
| управление | отваряне/затваряне на ждр/узини решетки за |
| ръчен/автоматичен | отваряне на дим и топлина и въглероден окис |
| вентилатори | от помещението на гаража в ниско тяло |

към изкл. MN на главен прекъсвач
за табло ГРТ по пост "ЕЛ."



| | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|-------|--|----------------------------|--------------|
| ”МИНИПРОЕКТ” ЕАД | | | | Предприятие: "Мини Марица изток " ЕАД | | |
| | | | | Обект: "Мини Марица изток" ЕАД | | |
| Длъжност | Фамилия | Подпис | Дата | Подобект: Запи за отзих и провеждане на регламен тирани почивки;Архив и гаражи на "Мини Марица-изток" ЕАД - промени по време на строителството III етап-гаражи | Архивен номер 1344-2017 | |
| | | | | | Фаза | Шифър |
| | | | | | Масаб | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Р-л направл. | инж.А.Пандев | | | Чертеж: Принципна схема за контрол и управление на вентилатори. | РП | 491 |
| Гл.проект. | инж.И.Арсениев | | | | | |
| Н-к отдел | инж.Ж.Георгиева | | | | | |
| Проектант | инж.Г.Златанов | | | | | |
| Начертал | | | | | | |
| | | | 11.17 | | Лист№ 5 | Общо листи 9 |
| | | | | Част:Автоматизация | | |