



входен прекъсвач	Главно задвижване вентилатор №1	Главно задвижване вентилатор №2
захранване от	моторна защита In=1,6...2,5	моторна защита In=1,6...2,5
табло ТО-2	P=0,75kW/In=1,5A	P=0,75kW/In=1,5A
	захр. кабел СВТ 5х2,5 мм2	захр. кабел СВТ 5х2,5 мм2

❏ ”МИНИПРОЕКТ” ЕАД				Предприятие: "Мини Марица изток " ЕАД		
Обект: "Мини Марица изток" ЕАД				Подобект:		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Задължително за отзих и провеждане на рекламни тирани почивки;Архив и гаражи на		
Р-л направл.	инж.А.Пандезов			"Мини Марица-изток" ЕАД - промени по време на строителството III етап-Гаражи		
Гл.проект.	инж.И.Арсениев			Чертеж:		
Н-к отдел	инж.Ж.Георгиева			Трилинейна схема - захранване		
Проектант	инж.Г.Златанов			консуматори		
Начертал						
			11.17			
				Лист№ 3 Общо листи 9		
				Част:Автоматизация		