



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 115-04-781

11.03. 2015 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ 1

Към документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели с навит ротор 132 kW; 500 V” - реф. №
004/2015г ЗОП

Въпрос № 1:

По т. 11 от Технически изисквания и условия, където е посочено: „Независимо охлаждане”.
Моля, уточнете метода на охлаждането (IC кода) на двигателите, в съответствие със стандарт
EX 60034-96

Отговор№1:

Под изискването „Независимо охлаждане“ да се разбира, че вентилаторът трябва да осигурява охлаждащ поток, независимо от посоката на въртене – ляво или дясно.

Въпрос № 2:

Какъв е начина на присъединяване на ел. двигателите към задвижваното оборудване – с куплунг, ремъчна предавка или друг вид?

Отговор№2:

Присъединяването е посредством куплунг.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

