План покрив ниско тяло между оси Б и В и оси 1 и 12 /спомагателни помещения и складове/ М1:50



РАЗРЕЗ 1–1 М1:50



РАЗРЕЗ 2–2 М1:50



ЗАБЕЛЕЖКИ

1.Всички размери в мм.
2.Стомана S235JR по БДС EN 10025–1.
3.Профили отговарящи по DIN 1026, DIN 1028, DIN 1026, DIN EN 10210–2(хладнодълбани)
4.Всички заварачни шевове, освен означените, с катет K1=6мм
5.Електроди E42 съгласно БДС EN ISO 2560–A.
6. Антикорозионно защитно
– пескоструйно почистване на отстраняване повърхности
– грундиране
– двукратно боядисване с бяла боя
7.Стриктно да се спазва технологията за монтаж на Хилти анкери дадени от производителя.
8.При покриване стоманени сис. от бет. панел, анкерите се монтират в ребрата на панелите
9.До се следва заедно с чертеж N 771–2017

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Архитектура	арх.Димитров	
	Електро	инж.Тодоров	
	ВК и ПУСО	инж. Митрева	
	ПБЗ	инж. Семов	

"МИНИПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител НАПРАВЛЕНИЯ	инж.Писарски		31.07.17
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		31.07.17
Р-л ОТДЕЛ	инж.Райков		31.07.17
ПРОЕКТАНТ	инж.Райков		31.07.17
НАЧЕРТАЛ	инж.Райков		31.07.17

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на покрива на звено "Ел. Локомотивно депо-Ремонт" на промишленият на с.Ковачево
Чертеж: Ниско тяло между оси Б и В и оси 1 и 12. /Спом.пом. и складове/ Монтажен план на покрива. Разрез 1-1 и Разрез 2-2.

Инвентарен N 770 - 2017

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N: 4 Брой на листовете: 5
ЧАСТ: Констр.