



РАЗЯСНЕНИЕ №1

Изм. № 20-09 2018

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на разпределителна уредба ниско напрежение за задвижваща станция“ - реф. № 39/2018г.

Въпрос №1: Може ли да се поясни какво представлява носеща заварена симетрична рамка с две монтажни нива на всяка страна? (стр.2 от техническата спецификация)

Отговор: Монтажните отвори са на две нива в посока дълбочина и широчина.

Въпрос №2: Може ли дебелината на ламарината за предните метални врати да е 1,5 mm? (стр. 2 от техническата спецификация)

Отговор: Придържайте се към изискванията на техническата спецификация.

Въпрос №3: В техническата оферта, всеки участник да представи идеен проект и принципни схеми за изпълнение на поръчката (стр.9 от техническата спецификация), а преди това се споменава, че предлаганите уредби да се изработят по вторична комутация съгласно изискванията заложи в техническата спецификация и проект, който Възложителя предоставя в електронен вид на Изпълнителя на поръчката (стр.6 от техническата спецификация). Кое е вярно?

Отговор: „В техническата оферта, всеки участник да представи идеен проект и принципни схеми за изпълнение на поръчката” (стр.9 от техническата спецификация).

– Участниците следва да представят разположението и първична комутация на комутационната, защитна и измервателна апаратура на КРУ модул №1; 2; 3; 4 и 5, съгласно техническата спецификация и приложенията към нея. В представените чертежи от участника да фигурират номиналните параметри на използваната апаратура.

„Предлаганите уредби да се изработят по вторична комутация съгласно изискванията заложи в техническата спецификация и проект, който Възложителя предоставя в електронен вид на Изпълнителя на поръчката” (стр.6 от техническата спецификация).

– След избор на Изпълнител, той ще получи проект в електронен вид на вторичната комутация от Възложителя и след това трябва да изработи подробни схеми на вторична комутация.

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

Заместник - Изпълнителен директор

Упълномощен със Заповед №РД-09-072/09.02.2017 год.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

