



РАЗЯСНЕНИЕ №2

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр. Раднево
Изм. № 15-04-2291
26-06-2018 г.

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на разпределителна уредба ниско напрежение за задвижваща станция“ - реф. № 39/2018г.

Допълнителна информация за Приложение 1.1. „Апаратура за КРУ Модул 4 „Управление“:

Въпрос №1: В спецификацията за системата Modicon 340 на „Шнайдер Електрик“ не са описани типа на монтажната основа и централния процесор. Моля специфицирайте ги, ако е необходимо да бъдат доставени.

Отговор: Съгласно Таблица 4, Приложение 1.1. „Апаратура за КРУ Модул 4 „Управление“ не е необходимо да бъдат доставени монтажна основа и централен процесор за системата Modicon 340.

Въпрос №2: Захранващият блок на „Сименс“, с код за поръчка „6EP1334-2BA01“ е спрян от производство в началото на 2013 година. Актуалният модел е с поръчков номер „6EP1334-2BA20“, възможно ли е да доставим него?

Отговор: При промяна на поръчковите номера в номенклатурата на производителя е допустимо да се предложи артикул, като се посочи актуалния му поръчков номер.

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заместник - Изпълнителен директор

Упълномощен със Заповед №РД-09-072/09.02.2017г.од

