



ДОГОВОР

№ МТ 260 /2018 г.

Днес, 19.07.....2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

- Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел ЕСР „Марица-изток“, управление
- Изпълнител и контрол по изпълнението на договора се осъществява от отдел ЕСР „Марица-изток“, управление

И

„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1632, р-н Овча Купел, ж.к. „Овча купел – 2“, бул., „Президент Линкълн“ №82в; адрес за кореспонденция: гр. София 1632, бул., „Президент Линкълн“ №82в, тел: 02/ 89 567 00, факс: 02/ 89 567 01, e-mail: office@el-test.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 130355047, ИН по ДДС: BG 130355047; представлявано от Управителя – **Красимир Росенов Хаджийски**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 – 2003/05.06.2018г. на ИД и Протокол № 10-2018/01.06.2018г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение“ - реф. № 182/2017 г. – ПС, обособена позиция № 2: „Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV“ и УНП: 00265-2017-0204 (уникален номер на поръчката в АОП), се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:

- **доставка на вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV**, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

- **монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV**, наричани за краткост в Договора „услуга“, конкретизирана по вид, технически данни, количество и качество и цени в договора и неговите приложения.

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **26 491,83** (словом: двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 83 стотинки) лева без ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията и услугите, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие/.
- Гаранционна карта.
- Оригинален сертификат за качество на доставените изделия, издаден от производителя.
- Опаковъчен лист.
- Протоколи от заводските изпитания на прекъсвача.
- Протокол за приключване на 72 часа функционални проби под товар и пускането му в експлоатация.

- Инструкция за експлоатация на български език и ел. схема за всеки прекъсвач.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на изпълнение на съответната заявка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на заявката, придружени с документите по т.2.3.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCR BGSF.

IBAN: BG83 UNCR 9660 1036 0719 00.

БАНКА: УниКредит Булбанк АД, гр. София, филиал "Южен парк".

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора:

Срок за изпълнение на договора: до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение:

Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 10 /десет/ дни от получаване на заявката.

Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя.

Изпълнението на поръчката ще бъде на три поръчки, като се съгласува с изпълнителя необходимото време за ретрофит на 1 бр. изводна килия и въвеждането в експлоатация.

I поръчка Ретрофит на извод „МТС“.

II поръчка Ретрофит на извод „СНАБДИТЕЛНА БАЗА“.

III поръчка Ретрофит на извод „ЖП Гара“.

3.3. Място на изпълнение:

Място на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: на територията на Възложителя – подстанции „ЦРБ“ гр.Раднево.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-0710t922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf)

[0710t922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-0710t922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf) - валидни за целия срок на договора.



8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Гаранционен срок и отстраняване на рекламации:

8.3.1. Изпълнителят поема пълна гаранция за качеството на извършения от него ретрофит за срок от **12 месеца**, а на монтираните прекъсвачи **24 месеца**.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация в подстанция ЦРБ.

8.3.2. При изпълнението на ретрофита Изпълнителят гарантира, че влаганите от него материали, елементи, консумативи и др. са нови, неупотребявани и с високо качество.

8.3.3. На всеки етап от изпълнение на договора и по време на гаранционния срок Възложителят има право да отправи към Изпълнителят възражение за недостатъците за извършените дейности и съпътстващи доставки.

8.3.4. При уведомяване за рекламация в рамките на гаранционния срок Изпълнителя се отзовава в срок до **7 (седем) работни дни** от датата на писменото уведомяване.

8.3.5. Срокът за отстраняване на рекламацията се договаря за всеки конкретен случай в зависимост от вида на ремонта, **но не повече от 30 (тридесет) календарни дни** от датата на подписване на протокол за рекламация.

8.3.6. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови или отстранява повредите, изцяло за своя сметка.

8.3.7. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на прекъсвача, свързан с отстраняването на рекламацията.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в срок от **7-седем работни дни**, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка и изпълнената дейност по т. I от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките и дейностите по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираны явни недостатъци на стоката и услугата, и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

4

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десетдневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 324,59 лв – 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КРАСИМИР ХАДЖИЙСКИ
Управител

Гергана Стоянова Главен счетоводител

Емил Колев ководител отдел „Търговски“

Борислав Димитров Ръководител отдел ЕСР „Марица-изток“

Живко Илиев ководител звено „Подстанции“, отдел ЕСР „Марица-изток“

Славина Бонева Юрисконсулт

Изготвил:
Георги Николов Експерт търговия

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура Средно напрежение” – РЕФ.№ 182../2017-07-2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

„Ретрофит на килии 3 бр. с Вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV”

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

1.1. Ретрофит на 3 бр.изводни килии за напрежение 20кV. ,с подмяна на маломаслени прекъсвачи с вакуумни прекъсвачи.

1.2. Количество и обем:

Доставка и монтаж на вакуумни прекъсвачи на Изводни килии 20кV. както следва:

- Извод „МТС“
- Извод „Снабдителна База“
- Извод „ЖП Гара“

Прекъсвачите са необходими за осигуряване работата на подстанции „ЦРБ“ гр.Раднево

2. График и срок за изпълнение: Срок за изпълнение на договора - до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора .

Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя. Изпълнението на всяка конкретна поръчка се счита за завършено след подписване на протокол за приключване на 72 часа функционални проби под товар и пускането му в експлоатация.

Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 /деветдесет/ дни от получаване на заявката.

Място на доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация : на територията на Възложителя – подстанции „ЦРБ“ гр.Раднево.

Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя.

Изпълнението на поръчката ще бъде изпълнена на три поръчки , като се съгласува с изпълнителя необходимото време за ретрофит на 1 бр. изводна килия и въвеждането в експлоатация.

I поръчка Ретрофит на извод „МТС“

II поръчка Ретрофит на извод „СНАБДИТЕЛНА БАЗА“

III поръчка Ретрофит на извод „ЖП Гара“

3. Техническо задание:

1.	Демонтаж на маломаслен прекъсвач и ошиновка
1.1	Демонтаж на преден панел на килията , лостовата с-ма и КСА и ошиновка към шинните разединители и токови трансформатори.
1.2	Демонтаж на маломаслен прекъсвач
2.	Подготовка на килията за монтаж на вакуумен прекъсвач
2.1	Боядисване с блажна боя на металната конструкция на килията – двукратно 2 м ²
2.2.	Стоманена конструкция
2.2.1	Изработване на нов преден панел на килията с брава и електромагнитен ключ
2.2.2	Изработване на врата за табло “ оперативни вериги “ с брава
2.2.3	Изработване на рама за закрепване на прекъсвача
2.2.4	Монтаж преден панел на килията
2.3.	Шинна система
2.3.1	Доставка на медни шини 50х6 - 10,5 м
2.3.2	Профилиране,разпробиване и боядисване на шините
3.	Доставка на вакуумен прекъсвач
4.	Монтаж на прекъсвача
4.1	Заземяване на прекъсвача
4.2	Монтаж на медни шини /от ШНР-ли до прекъсвача и от прекъсвача до ТТ/
4.3	Монтаж на лостова система и КСА на шинните разединители и електромагнитни ключове
4.4	Комутация на прекъсвача до таблото с оперативните вериги на килията .
4.5	Подмяна на съществуващите клеми за оперативни вериги с нови клеми в таблото с оперативни вериги на килията на прекъсвача 60 броя клеми.Номериране на клемите .
4.6	Извеждане на всички контакти за оперативните вериги с проводник ПВА2 1,5 мм ² ,монтиране на шлаух с PVC изолация, номериране на проводниците.
4.7	Консумативи – дискове за рязане, болтове, гайки, боя,клеми и др.
5.	Функционални проби на прекъсвача, защиты и управление и въвеждане в експлоатация

Технически условия за изпълнение на поръчката.

Вакуумен прекъсвач

- $U_n = 24 \text{ kV}$;
- $I_n = 800 \text{ A}$;
- $I_{кс} = 16 \text{ kA}$;
- Номинален ток на затваряне $\geq 40 \text{ kA}$
- $U_{опер} = 220 \text{ V DC}$;
- Комутационен ресурс при номинален ток, цикли Затваряне/отваряне - $\geq 10\,000$
- Комутационен ресурс при ток на прекъсване, цикли Затваряне/отваряне ≥ 25
- Температурен диапазон -5°C ; $+40^\circ\text{C}$
- Индикация – „включено - изключено“;
- Възможност изключване от място;
- Цикъл – O-0.3s-BO-15s-BO;
- Помощни контакти - 6 Н.О.; 6 Н.З.
- Гаранционен срок на прекъсвача - 2 години;

4. Гаранции за качество и рекламации:

Изисквания относно гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на експлоатация на прекъсвачите:

4.1.Фирмата-изпълнител трябва да поеме пълна гаранция за качеството на извършения от нея ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца , а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от гаранционният срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например : гаранционна карта) . Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация в подстанция ЦРБ.

4.2. При изпълнението на ретрофита Изпълнителят гарантира , че влаганите от нея материали, елементи , консумативи и др. са нови, неупотребявани и с високо качество.

4.3. На всеки етап от изпълнение на договора и по време на гаранционния срок Възложителят има право да отправи към Изпълнителят възражение за недостатъците за извършените дейности и съпътстващи доставки.

4.4. При уведомяване за рекламация в рамките на гаранционния срок Изпълнителя да се отзовава в срок до 7 (седем) работни дни от датата на писменото уведомяване.

4.5. Срокът за отстраняване на рекламацията се договаря за всеки конкретен случай в зависимост от вида на ремонта, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

4.6. При рекламации , Изпълнителят заменя изделията с нови или отстранява повредите, изцяло за своя сметка.

4.7. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на прекъсвача, свързан с отстраняването на рекламацията.

5. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, наладка на оперативни кабели , вторична комутация;

При доставка на изделия, по предмета на поръчката, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

5.2.1. Сертификати за произход /декларации за съответствие/.

5.2.2. Гаранционна карта.

5.2.3. Оригинален сертификат за качество на доставените изделия, издаден от производителя.

5.2.4. Опаковъчен лист.

5.2.5. Протоколи от заводските изпитания на прекъсвача.

5.2.6. Протокол за приключване на 72 часа функционални проби под товар и пускането му в експлоатация.

5.2.7. Инструкция за експлоатация на български език и ел. схема за всеки прекъсвач.

5.2.8. Фактура-оригинал.

6. Изисквания към материалите/резервните части, вложени при изпълнение на услугата:

Резервните части и материалите, необходими за изпълнение на ремонтите, се осигуряват от Изпълнителя. Ремонтът на килиятите да се извършва с нови и неупотребявани резервни части (детайли и елементи).


7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба 16-116 от 08.02.2008г.
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Офертата следва да съдържа цялото изискуемо количество по предмета на процедурата.

Живко Илиев
Ръководител звено

Борислав Димитров
Ръководител отдел ЕСР, М.



ЕЛ - ТЕСТ®

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Изх. № Off17-298 / 04.01.2018г.

Per. №6478

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение“ - реф. № 182/2017 г. – ПС,

Обособена позиция №2 – Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20кV.

ДО:

“Мини Марица Изток” ЕАД – гр.Раднево

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование	марка	количество	Единична цена лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Доставка на вакуумен прекъсвач	брой	3	5 972,04	17 916,13
2	Монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумен прекъсвач	брой	3	2 858,57	8 575,70
Обща стойност за изпълнение на обособена позиция №2:					26491,83

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP територията на Възложителя – подстанции „ЦРБ“ гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,


Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:


IBAN: BG83 UNCR 9660 1036 0719 00 BIC: UNCRBGSF;

Банка: "УниКредит Булбанк" АД – град/клон/офис: гр. София, филиал "Южен парк";

Дата: 04.01.2018г.

Подпис:  Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Красимир Хаджийски
(име и фамилия)



ЕЛ – ТЕСТ®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение“ - реф. № 182/2017 г. – ПС,

Обособена позиция №2 – Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20кV.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ЕЛ – ТЕСТ” ЕООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №2 – Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството по обособ. позиция №2 е: ретрофит на 3 бр. изводни килии за напрежение 20кV, с подмяна на маломаслени прекъсвачи с вакуумни прекъсвачи, включващ доставка и монтаж на вакуумни прекъсвачи на Изводни килии 20кV, както следва:

- Извод „МТС“.
- Извод „Снабдителна База“.
- Извод „ЖП Гара“.

Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на обособената позиция и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение:

Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя.

Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до **10 (десет)** /да се попълни от участника/ дни от получаване на заявката.

Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя.

Изпълнението на поръчката ще бъде на три поръчки, като се съгласува с изпълнителя необходимото време за ретрофит на 1 бр. изводна килия и въвеждането в експлоатация.

I поръчка Ретрофит на извод „МТС“.

II поръчка Ретрофит на извод „СНАБДИТЕЛНА БАЗА“.

III поръчка Ретрофит на извод „ЖП Гара“.

Място на изпълнение:

Място на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: на територията на Възложителя – подстанции „ЦРБ“ гр.Раднево.

Производител на изделията (вакуумни прекъсвачи): **АББ АД** /да се попълни от участника/.
Произход на стоката (вакуумни прекъсвачи): **Италия** /да се попълни от участника/ **ЕС или трета страна.** (когато стоката е с произход трета страна се посочва конкретната страна).

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1.2		Предлагано от Участника /да се попълни от участника/	
3. Техническо задание:			
1.	Демонтаж на маломаслен прекъсвач и ошиновка	1.	Демонтаж на маломаслен прекъсвач и ошиновка
1.1	Демонтаж на преден панел на килията, лостовата с-ма и КСА и ошиновка към шинните разединители и токови трансформатори.	1.1	Демонтаж на преден панел на килията, лостовата с-ма и КСА и ошиновка към шинните разединители и токови трансформатори.
1.2	Демонтаж на маломаслен прекъсвач	1.2	Демонтаж на маломаслен прекъсвач
2.	Подготовка на килията за монтаж на вакуумен прекъсвач	2.	Подготовка на килията за монтаж на вакуумен прекъсвач
2.1	Боядисване с блажна боя на металната конструкция на килията – двукратно 2 м ²	2.1	Боядисване с блажна боя на металната конструкция на килията – двукратно 2 м ²
2.2.	Стоманена конструкция	2.2.	Стоманена конструкция
2.2.1	Изработване на нов преден панел на килията с брава и електромагнитен ключ	2.2.1	Изработване на нов преден панел на килията с брава и електромагнитен ключ
2.2.2	Изработване на врата за табло “оперативни вериги” с брава	2.2.2	Изработване на врата за табло “оперативни вериги” с брава
2.2.3	Изработване на рама за закрепване на прекъсвача	2.2.3	Изработване на рама за закрепване на прекъсвача
2.2.4	Монтаж преден панел на килията	2.2.4	Монтаж преден панел на килията
2.3.	Шинна система	2.3.	Шинна система
2.3.1	Доставка на медни шини 50x6 - 10,5 м	2.3.1	Доставка на медни шини 50x6 - 10,5 м
2.3.2	Профилиране, разпробиване и боядисване на шините	2.3.2	Профилиране, разпробиване и боядисване на шините
3.	Доставка на вакуумен прекъсвач	3.	Доставка на вакуумен прекъсвач
4.	Монтаж на прекъсвача	4.	Монтаж на прекъсвача

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1.2

4.1	Заземяване на прекъсвача
4.2	Монтаж на медни шини /от ШНР-ли до прекъсвача и от прекъсвача до ТТ/
4.3	Монтаж на лостова система и КСА на шинните разединители и електромагнитни ключове
4.4	Комутация на прекъсвача до таблото с оперативните вериги на килията .
4.5	Подмяна на съществуващите клеми за оперативни вериги с нови клеми в таблото с оперативни вериги на килията на прекъсвача 60 броя клеми.Номериране на клемите .
4.6	Извеждане на всички контакти за оперативните вериги с проводник ПВА2 1,5 мм ² ,монтиране на шлаух с PVC изолация, номериране на проводниците.
4.7	Консумативи – дискове за рязане, болтове, гайки, боя,клеми и др.
5.	Функционални проби на прекъсвача, защиты и управление и въвеждане в експлоатация

Технически условия за изпълнение на поръчката.

Вакуумен прекъсвач

- $U_n = 24 \text{ kV}$;
- $I_n = 800 \text{ A}$;
- $I_{кс} = 16 \text{ kA}$;
- Номинален ток на затваряне $\geq 40 \text{ kA}$
- $U_{опер} = 220 \text{ V DC}$;
- Комутационен ресурс при номинален ток, цикли Затваряне/отваряне - $\geq 10\,000$
- Комутационен ресурс при ток на прекъсване, цикли Затваряне/отваряне ≥ 25
- Температурен диапазон -5°C ; $+40^\circ\text{C}$
- Индикация – „включено - изключено”;
- Възможност изключване от място;
- Цикъл – O-0.3s-BO-15s-BO;
- Помощни контакти - 6 Н.О.; 6 Н.З.
- Гаранционен срок на прекъсвача - 2 години;

6. Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата:

Резервните части и материалите, необходими за изпълнение на ремонтите, се осигуряват от Изпълнителя. Ремонтът на килиятите да се извършва с нови и неупотребявани резервни части (детайли и елементи).

Предлагано от Участника

/да се попълни от участника/

4.1	Заземяване на прекъсвача
4.2	Монтаж на медни шини /от ШНР-ли до прекъсвача и от прекъсвача до ТТ/
4.3	Монтаж на лостова система и КСА на шинните разединители и електромагнитни ключове
4.4	Комутация на прекъсвача до таблото с оперативните вериги на килията .
4.5	Подмяна на съ е твуващите клеми за оперативни вериги с нови клеми в таблото с оперативни вериги на килията на прекъсвача 60 броя клеми.Номериране на клемите .
4.6	Извеждане на всички контакти за оперативните вериги с проводник ПВА2 1,5 мм ² ,монтиране на шлаух с PVC изолация, номериране на проводниците.
4.7	Консумативи – дискове за рязане, болтове, гайки, боя,клеми и др.
5.	Функционални проби на прекъсвача, защиты и управление и въвеждане в експлоатация

Технически условия за изпълнение на поръчката.

Вакуумен прекъсвач тип VD4-24.12.16 P210

- $U_n = 24 \text{ kV}$;
- $I_n = 1250 \text{ A}$;
- $I_{кс} = 16 \text{ kA}$;
- Номинален ток на затваряне = 40 kA
- $U_{опер} = 220 \text{ V DC}$;
- Комутационен ресурс при номинален ток цикли Затваряне/отваряне - 30 000
- Комутационен ресурс при ток на прекъсване, цикли Затваряне/отваряне - 100
- Температурен диапазон -5°C ; $+40^\circ\text{C}$
- Индикация – „включено - изключено”;
- Възможност изключване от място;
- Цикъл – O-0.3s-BO-15s-BO;
- Помощни контакти - 6 Н.О.; 6 Н.З.
- Гаранционен срок на прекъсвача - 2 години;

6. Материали/резервни части, които ще бъдат влагани при изпълнение на услугата:

Резервните части и материалите, необходими за изпълнение на ремонтите, ще се осигуряват от Изпълнителя. Ремонтът на килиятите ще се извършва с нови и неупотребявани резервни части (детайли и елементи).

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1.2	Предлагано от Участника <i>/да се попълни от участника/</i>
<p>7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Наредба 16-116 от 08.02.2008г. - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 	<p>7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които ще бъдат спазвани от участникът при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; - Закон за здравословни и безопасни условия на труд; - Наредба 16-116 от 08.02.2008г. <p>Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.</p>

Забележка: В колона „Предлагано от Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Гаранционен срок и отстраняване на рекламации:

- Поемаме пълна гаранция за качеството на извършения от нас ретрофит за срок от 12 (дванадесет) месеца, а на монтираните прекъсвачи 24 (двадесет и четири) */да се попълни от участника/* месеца. Декларираме, че посочения гаранционен срок за монтираните прекъсвачи е не по-кратък от гаранционният срок предлаган от производителя на прекъсвачите.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация в подстанция ЦРБ.

- При изпълнението на ретрофита гарантираме, че ще вложим материали, елементи, консумативи и др., които са нови, неупотребявани и с високо качество.
- На всеки етап от изпълнение на договора и по време на гаранционния срок Възложителят има право да отправи към нас възражение за недостатъците за извършените дейности и съпътстващи доставки.
- При уведомяване за рекламация в рамките на гаранционния срок ще се отзоваваме в срок до 7 (седем) работни дни от датата на писменото уведомяване.
- Срокът за отстраняване на рекламацията се договаря за всеки конкретен случай в зависимост от вида на ремонта, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.
- При рекламации, ще заменяме изделията с нови или ще отстраняваме повредите, изцяло за своя сметка.
- Гаранционният срок се удължава с времето на престой на прекъсвача, свързан с отстраняването на рекламацията.

Документи при доставка:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие/.
- Гаранционна карта.
- Оригинален сертификат за качество на доставените изделия, издаден от производителя.
- Опаковъчен лист.
- Протоколи от заводските изпитания на прекъсвача.
- Протокол за приключване на 72 часа функционални проби под товар и пускането му в експлоатация.

- Инструкция за експлоатация на български език и ел. схема за всеки прекъсвач.
- Фактура-оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на вакуумния прекъсвач, придружено с превод на български език.
4. Декларация за гаранционен срок */да се попълни от участника конкретния документ/* от производителя на предлаганите прекъсвачи, удостоверяващ гаранционният срок предлаган от производителя, придружено с превод на български език.
5. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.
Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.
5. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: 03.01.2018г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Красимир Хаджийски
Управители
(име и фамилия)