



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Сервизно обслужване на противопожарни уреди” – РЕФ.№/.....
/услуга/**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на пожарогасители и вложени резервни части.

2. Обем на дейностите:

2.1. Вид и количества противопожарни уреди, обект на процедурата:

Вид	Тегло/Обем	Количество
прахов	2 kg	210
	6 kg	2545
	12 kg	2065
	50 kg	25
CO ₂	3.5 l (2 kg)	110
	5 l (3.5 kg)	30
	8 l (5 kg)	2565
водопенен	6 l	50
	9 l	190
пожарогасители, общо:		7790

2.2. Посочените количества са ориентировъчни и са необходими за оценка на офертите.

2.3. Посочените количества не са обвързани с броя и вида на извършваните дейности, предмет на процедурата. В рамките на общата стойност и срок на договора, възложителят ще възлага съответните видове и количества пожарогасители, подлежащи на сервизно обслужване.

3. Предназначение или условия на работа: Сервизното обслужване на противопожарни уреди (пожарогасители) е нормативно заложен процес за техническа поддръжка и годност, в зависимост от вложените материали, средства и условия на експлоатация (съхранение) на същите.

4. Срок и начин на изпълнение на договора:

4.1. **Срокът на изпълнение** на договора е 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

4.2. **Срок за обслужване на партида:** определя се в зависимост от големината на партидата, като за всеки 30 бр. противопожарни уреди се предвижда по 1 (един) работен ден за сервизно обслужване. Партидата включва различни видове противопожарни уреди (пожарогасители) от клон (подразделение) на дружеството. Валидни са датите на подписване на приемо-предавателните протоколи, които са извън този срок.

Например: партида от 128 бр. ще се обслужва за 5 (пет) работни дни, т.е.: датата на втория приемо-предавателен протокол трябва да е след тази на първия с не повече от 6 (шест) работни дни.

4.3. **Начин на изпълнение:** на партиди, при съгласувани време и място на приемане/предаване с Изпълнителя.

5. Техническо задание за извършване на услугата:

- 5.1. Участниците за извършване сервизно обслужване на противопожарни уреди, трябва да осъществяват дейността си и разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.
- 5.2. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите **стикери** за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикери трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца (извършил сервизното обслужване), адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности (по чл. 3, т. 4 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.), вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.).
- 5.3. За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя **протокол** (приложение № 9 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.
- 5.4. Изпълнителят, извършващ сервизно обслужване на противопожарни уреди, презарежда носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.
- 5.5. Не се извършва сервизно обслужване на пожарогасителите, описани в приложение С от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".
- 5.6. Процедурите по сервизно обслужване на противопожарните уреди, при които пожарогасителният прах е в контакт с атмосферата, могат да бъдат извършвани само в сервиси, където относителната влажност на въздуха е до 70 % и температурата е минимум 15 °C.
- 5.7. Отворените опаковки с пожарогасителен прах и с пенообразувател, които не са били изцяло използвани, трябва да бъдат изолирани от околния въздух.

6. Изисквания към технологията на изпълнението:

- 6.1. Определени в поделенията и клоновете на Възложителя лица, **подготвят партидата пожарогасители**, подлежащи на обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване) и участват в приемането/предаването на обслужени такива, при съгласувани време и място с Изпълнителя.
- 6.2. **Преценка на качеството на извършените услуги** и подписване на приемо-предавателен протокол да става след визуален оглед и проверка на документите, като по искане от страна на Възложителя, може да бъде задействан по един произволно избран пожарогасител от всеки вид. Резултатът трябва да бъде не по-малко от 95% безотказна работа на пожарогасители. В случай, че след визуалния оглед и задействането се констатира, че услугата е извършена некачествено, работата на Изпълнителя няма да бъде приемана. Партидата от некачествено обработени пожарогасители, се връща за повторна обработка до привеждането им в готовност за работа. Презареждане на задействаните пожарогасители, които са сработили и не са открити проблеми, ще се извършва за сметка на Възложителя, а тези които не са сработили – за сметка на Изпълнителя.
- 6.3. **Негодните пожарогасители** се окомплектоват и връщат на Възложителя с протокол (и съответно обозначени) за брак, а за услугата се заплаща ½ от офериранията цена за сервизно обслужване.
- 6.4. Всяко тримесечие, Изпълнителят (фирмата извършваща сервизното обслужване) **представя подробна справка** в отдел „ЗБУТ” – Управление, включваща количествата, вида и

стойността на извършените операции; вложени резервни части, както и сумарно изразходвани средства по договора до момента.

6.5. Транспортирането на пожарогасителите от поделенията и клоновете на Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя и обратно се осъществява от Изпълнителя, за негова сметка.

7. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатираните недостатъци: Гаранционният срок за качеството на извършените видове работа да е в съответствие с ISO 11602-2:2000, т. 4.3.1 Общи положения (да покрива максималния срок на експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година). В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои средства появилите се пропуски и дефекти (или подменя доставката), дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол. Срокът за отстраняване на пропуски и дефекти: до 5 календарни дни след датата от протокола.

8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката: всички документи да бъдат на български език. При приемане на доставка обслужени пожарогасители:

- Приемо-предавателен протокол (приложение № 9 от НАРЕДБА № 81213-531 от 09.09.2014 г.).
- Удостоверение за качество за съответствие с БДС ISO 11602-2:2000.
- Удостоверение за съответствието на вложените пожарогасителни прахове и пенообразуватели, съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.
- Декларация за съответствие на вложения транспортна газ.
- Декларация за съответствие на вложените резервни части и сертификат за качество.
- Декларация за срока на годност на вложените резервни части и гасителни вещества.
- Вентилите за праховите и CO₂ пожарогасители да притежават маркировка СЕ.
- Фактура.

9. Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата:

- При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени от производителя на пожарогасителя.
- **Да се влагат само нови и неупотребявани резервни части и материали,** произведени до 12 месеца преди датата на доставка, като качеството им се доказва с декларация за съответствие издадена от Изпълнителя и сертификат за качество.

10. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- НАРЕДБА № 81213-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

11. Риск и отговорност на изпълнителя: Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск. Отговорността за съхранение на предмета на поръчката се прехвърля от Възложителя на Изпълнителя с подписването на приемо-предавателен протокол при предаването на изделията на Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ :

РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТН на СПО и МБ“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

Р-л отдел „ЗБУТ“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД