



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 11F-04-889
19.03. 2015 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЯ №1

към публична покана с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на ел. част на ЗС за ГТЛ 1800 №1002 и №1005 в рудник „Трояново-1” – реф.№ 027/2015г. - ПП

Постъпило е следното искане за разяснение по публичната покана:

По поз. 38 от Количествено – стойностната сметка – „Прозвъняване и подсъединяване на сигнални и контролни кабели 2,5 мм² – количество 154,6 по 10 броя.

Как да се разбира количеството от 10 броя – 10 бр. жила или 10 бр. кабели?

По поз. 39 от Количествено – стойностната сметка – „Прозвъняване и подсъединяване на сигнални и контролни кабели 6 мм² – количество 4 по 10 броя.

Как да се разбира количеството от 10 броя – 10 бр. жила или 10 бр. кабели?

Отговор

И по двете позиции трябва да се разбира брой жила. Например по поз. 38 количество 154,6 по 10 бр. – да се разбира 1546 жила.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

