



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Иск.№ 115-04-902

20.03. 2015 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЯ №2

към публична покана с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на ел. част на ЗС за ГТЛ 1800 №1002 и №1005 в рудник „Трояново-1” – реф.№ 027/2015г. - ПП

Постъпили са следните въпроси за разяснения по публичната покана:

Въпрос №1

На 10 бр. кабелни глави 6 киловолта, доставката и монтаж от кого ще се извършва, от Изпълнителя или Възложителя?

Отговор №1

Кабелните глави 6кV се предоставят от Възложителя и се монтират от Изпълнителя по поз. 33 от количествената сметка.

Въпрос №2

Тестването на кабел 6 киловолта от кого ще се осъществи, от Изпълнителя или Възложителя?

Отговор №2

Кабел 6кV се предоставят от Възложителя и се тества от Изпълнителя по поз. 74 от количествената сметка.

Въпрос №3

Течен пускател и сухо съпротивление трябва да бъдат 4 броя, а са заложени 3 броя. Коя е реалната бройка?

Отговор №3

Броя на течен пускател и сухо съпротивление е съгласно посочените в количествената сметка – 3 броя, независимо, че на огледа бе показана електрокъща с по 4 броя.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

