



## РАЗЯСНЕНИЕ № 2

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка, обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на спирателни кранове за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД“ - реф. № 12/2019.

### Въпрос:

Във Техническото задание на ОП има таблица с три позиции, които описват всеки от шибърните кранове:

позиция 1: шибър от неръждаема стомана Ду200 Ру16, позиция 2: шибър от чугун Ду200 Ру16 позиция 3: шибър от неръждаема стомана Ду300 Ру16.

1. За позиции 1 и 3: какъв да е материалът от неръждаема стомана: 304 или 316?
2. За позиция 2: Приема ли се да се предложи шибърен кран с диск от чугун капсулован в EPDM (с покритие от EPDM и уплътнителен пръстен за диска от EPDM)?
3. За позиция 2: Ако се предложи шибърен кран с метално уплътнение, то можели да бъде от материал месинг? Какъв е материалът на уплътнителния пръстен на шибърните кранове, които са в експлоатация при Вас и са с тяло от чугун?
4. За позиция 2: материалът на тялото приема ли се да бъде или от сив чугун GG25 или от сферографитен чугун (GGG-50)?
5. За всички позиции от спецификацията: Шибърните кранове може ли да се предложат както с неизваждаща се ос така и с изваждаща се ос?

### Отговор:

1. Съществуват много видове неръждаема стомана и поради това тази техническа характеристика не е строго конкретизирана. Към момента в рудниците към дружеството се използват кранове от материал 316 L, като същите са устойчиви на агресивните води в условията им на работа, при наличие на механични примеси, висока киселинност и др.
2. Не се приема, в техническа спецификация е посочено твърд клин, което предполага същия да бъде метален и с метално уплътнение, поради факта, че спирателните кранове ще работят със силно агресивни води.

3. Такъв тип шибърни кранове се използват към момента в рудниците към дружеството.
4. Приемат се и двата вида материал.
5. В клоновете към дружеството се използват шибърни кранове и от двата типа.

**ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ**

Заместник Изпълнителен директор

Съгласно Заповед РД-09-072/09.02.2017 год.

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

